

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	75,20	49,06	26,13	78,977	77,114	1,863	6,000	5,500	2,062	2,015
19.02.2025 23	24,00	76,07	49,21	26,86	78,879	77,019	1,860	6,000	5,500	2,117	2,069
20.02.2025 23	24,00	76,40	49,20	27,20	78,655	76,801	1,854	6,000	5,500	2,138	2,089
21.02.2025 23	24,00	75,41	48,16	27,25	77,719	75,867	1,852	6,000	5,500	2,116	2,067
22.02.2025 23	24,00	74,98	47,85	27,13	77,857	76,006	1,852	6,000	5,500	2,111	2,062
23.02.2025 23	24,00	75,37	48,13	27,24	78,391	76,523	1,868	6,000	5,500	2,134	2,085
24.02.2025 23	24,00	76,55	48,65	27,89	77,925	76,092	1,833	6,000	5,500	2,172	2,123
25.02.2025 23	24,00	76,19	48,65	27,53	78,258	76,420	1,838	6,000	5,500	2,153	2,104
26.02.2025 23	24,00	75,86	48,27	27,59	78,087	76,239	1,848	6,000	5,500	2,152	2,103
27.02.2025 23	24,00	76,39	48,55	27,84	77,829	76,013	1,816	6,000	5,500	2,165	2,116
28.02.2025 23	24,00	77,07	49,18	27,89	77,902	76,090	1,812	6,000	5,500	2,171	2,122
01.03.2025 23	24,00	77,13	49,44	27,68	77,989	76,182	1,807	6,000	5,500	2,158	2,109
02.03.2025 23	24,00	77,71	50,03	27,68	78,314	76,528	1,787	6,000	5,500	2,166	2,118
03.03.2025 23	24,00	75,62	49,17	26,45	78,395	76,606	1,789	6,000	5,500	2,072	2,026
04.03.2025 23	24,00	77,14	50,11	27,02	78,260	76,501	1,759	6,000	5,500	2,114	2,067
05.03.2025 23	24,00	75,68	49,90	25,78	78,626	76,837	1,789	6,000	5,500	2,025	1,981
06.03.2025 23	24,00	75,00	49,88	25,12	79,105	77,282	1,823	6,000	5,500	1,986	1,941
07.03.2025 23	24,00	71,59	48,87	22,72	80,724	78,886	1,838	6,000	5,500	1,832	1,792
08.03.2025 23	24,00	73,64	49,82	23,82	81,033	79,194	1,839	6,000	5,500	1,929	1,886
09.03.2025 23	24,00	72,81	50,17	22,64	82,828	80,955	1,873	6,000	5,500	1,874	1,833
10.03.2025 23	24,00	65,94	45,98	19,95	77,558	75,726	1,833	6,000	5,500	1,547	1,511
11.03.2025 23	24,00	72,20	49,13	23,07	78,432	76,653	1,779	6,000	5,500	1,807	1,768
12.03.2025 23	24,00	59,77	42,77	17,00	75,240	73,405	1,835	6,000	5,500	1,279	1,248
13.03.2025 23	24,00	50,74	38,04	12,70	73,437	71,542	1,895	6,000	5,500	0,933	0,908
14.03.2025 23	24,00	53,33	39,44	13,89	73,859	71,967	1,892	6,000	5,500	1,026	0,999
15.03.2025 23	24,00	73,95	51,13	22,83	81,282	79,377	1,905	6,000	5,500	1,854	1,812
16.03.2025 23	24,00	48,54	37,89	10,65	74,216	72,091	2,125	6,000	5,500	0,791	0,768
17.03.2025 23	24,00	50,41	38,74	11,67	75,195	73,088	2,107	6,000	5,500	0,877	0,853
18.03.2025 23	24,00	66,89	47,13	19,76	79,545	77,489	2,056	6,000	5,500	1,570	1,531
19.03.2025 23	24,00	69,31	47,72	21,58	78,571	76,491	2,080	6,000	5,500	1,694	1,651
20.03.2025 23	24,00	71,31	49,08	22,23	82,299	80,345	1,954	6,000	5,500	1,828	1,786
21.03.2025 23	24,00	72,96	50,28	22,68	83,774	81,963	1,811	6,000	5,500	1,898	1,859
Среднее	24,00	70,85	47,49	23,36	78,411	76,540	1,871	6,000	5,500	1,836	1,794
Итого	768,00				2509,161	2449,291	59,870			58,750	57,404

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	32252,198	32166,502	764,084
21.03.2025	34761,359	34615,794	822,834

Время на приборе: отстает на 295 мин.

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru