

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	71,95	49,95	21,99	84,359	82,282	2,077	0,588	0,539	1,853	1,810
23.03.2025 23	24,00	72,43	50,30	22,12	84,646	82,635	2,011	0,588	0,539	1,871	1,828
24.03.2025 23	24,00	69,58	48,19	21,39	80,195	78,185	2,010	0,588	0,539	1,714	1,673
25.03.2025 23	24,00	67,93	47,28	20,66	78,685	76,703	1,982	0,588	0,539	1,623	1,584
26.03.2025 23	24,00	68,58	48,19	20,39	80,123	78,119	2,003	0,588	0,539	1,632	1,593
27.03.2025 23	24,00	51,52	39,16	12,36	74,807	72,727	2,080	0,588	0,539	0,925	0,899
28.03.2025 23	24,00	43,96	35,40	8,56	71,732	69,634	2,098	0,588	0,539	0,615	0,596
29.03.2025 23	24,00	23,30	22,96	0,34	67,951	65,726	2,225	0,588	0,539	0,023	0,022
30.03.2025 23	24,00	22,05	21,93	0,12	67,719	65,510	2,209	0,588	0,539	0,008	0,008
31.03.2025 23	24,00	53,39	38,66	14,73	78,206	76,024	2,182	0,588	0,539	1,152	1,120
01.04.2025 23	24,00	68,17	48,34	19,83	82,150	79,841	2,309	0,588	0,539	1,627	1,583
02.04.2025 23	24,00	45,83	36,65	9,18	74,552	72,223	2,329	0,588	0,539	0,685	0,663
03.04.2025 23	24,00	65,72	46,83	18,88	83,690	81,381	2,309	0,588	0,539	1,578	1,537
04.04.2025 23	24,00	68,38	48,67	19,71	83,533	81,247	2,286	0,588	0,539	1,645	1,602
05.04.2025 23	24,00	70,40	49,56	20,84	82,832	80,521	2,311	0,588	0,539	1,725	1,678
06.04.2025 23	24,00	69,45	49,13	20,32	82,697	80,340	2,356	0,588	0,539	1,679	1,632
07.04.2025 23	23,64	57,68	42,77	14,91	75,982	73,637	2,345	0,588	0,539	1,133	1,098
08.04.2025 23	23,67	72,46	49,52	22,94	77,477	75,262	2,214	0,588	0,539	1,776	1,726
09.04.2025 23	24,00	73,17	49,41	23,76	77,324	75,129	2,195	0,588	0,539	1,836	1,785
10.04.2025 23	24,00	72,28	48,80	23,48	76,849	74,660	2,189	0,588	0,539	1,803	1,753
11.04.2025 23	24,00	72,08	48,71	23,37	77,030	74,840	2,190	0,588	0,539	1,798	1,749
12.04.2025 23	24,00	72,26	48,51	23,75	76,782	74,611	2,171	0,588	0,539	1,821	1,772
13.04.2025 23	24,00	70,53	47,70	22,83	76,353	74,197	2,156	0,588	0,539	1,741	1,694
14.04.2025 23	24,00	70,57	47,89	22,68	76,543	74,411	2,132	0,588	0,539	1,734	1,688
15.04.2025 23	24,00	42,98	34,49	8,49	56,700	55,411	1,289	0,588	0,539	0,476	0,470
16.04.2025 23	24,00	19,81	19,88	-0,07	15,220	14,391	0,829	0,588	0,539	-0,001	-0,001
17.04.2025 23	24,00	18,08	18,23	-0,15	15,257	14,097	1,160	0,588	0,539	-0,003	-0,002
18.04.2025 23	24,00	18,03	18,16	-0,13	15,211	13,926	1,285	0,588	0,539	-0,003	-0,002
Среднее	23,98	56,88	41,26	15,62	70,522	68,488	2,033	0,588	0,539	1,231	1,199
Итого	671,30				1974,603	1917,671	56,933			34,467	33,558

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	34761,359	34615,794	822,834
20.04.2025	36735,963	36533,464	857,301

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru