

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 1

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 97481

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	15,52	16,39	-0,87	0,203	0,000	0,203	6,000	5,500	-0,001	-0,000
23.10.2024 23	24,00	16,62	17,37	-0,75	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,000	-0,000
24.10.2024 23	24,00	17,84	18,17	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
25.10.2024 23	24,00	17,06	17,82	-0,76	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
26.10.2024 23	24,00	15,86	16,58	-0,72	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
27.10.2024 23	24,00	15,53	17,31	-1,79	0,129	0,000	0,129	6,000	5,500	-0,001	-0,000
28.10.2024 23	24,00	20,66	22,72	-2,06	0,716	0,000	0,716	6,000	5,500	-0,002	-0,000
29.10.2024 23	24,00	21,38	23,83	-2,45	0,763	0,000	0,763	6,000	5,500	-0,002	-0,000
30.10.2024 23	24,00	21,39	23,32	-1,93	1,989	0,000	1,989	6,000	5,500	-0,004	-0,000
31.10.2024 23	24,00	21,58	25,42	-3,84	1,642	0,000	1,642	6,000	5,500	-0,003	-0,000
01.11.2024 23	24,00	25,37	26,42	-1,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
02.11.2024 23	24,00	25,38	27,15	-1,77	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	-0,001	-0,000
03.11.2024 23	24,00	64,35	33,45	30,90	14,241	13,026	1,215	6,000	5,500	0,449	0,403
04.11.2024 23	24,00	57,30	30,77	26,53	21,630	21,329	0,301	6,000	5,500	0,572	0,566
05.11.2024 23	24,00	63,32	30,90	32,42	20,412	20,120	0,292	6,000	5,500	0,660	0,652
06.11.2024 23	24,00	70,01	31,35	38,66	19,363	19,096	0,266	6,000	5,500	0,747	0,738
07.11.2024 23	24,00	67,86	46,80	21,06	20,915	20,612	0,303	6,000	5,500	0,439	0,434
08.11.2024 23	24,00	70,29	69,95	0,34	23,481	23,006	0,474	6,000	5,500	0,007	0,008
09.11.2024 23	24,00	68,45	54,97	13,48	24,714	24,399	0,315	6,000	5,500	0,332	0,329
10.11.2024 23	24,00	67,19	34,44	32,75	26,207	25,819	0,388	6,000	5,500	0,856	0,846
11.11.2024 23	24,00	69,45	34,93	34,52	26,179	25,887	0,293	6,000	5,500	0,902	0,894
12.11.2024 23	24,00	70,27	35,03	35,24	25,271	24,961	0,310	6,000	5,500	0,889	0,880
13.11.2024 23	24,00	70,08	35,06	35,03	25,139	24,816	0,323	6,000	5,500	0,879	0,869
14.11.2024 23	24,00	69,00	35,05	33,95	25,434	25,118	0,316	6,000	5,500	0,862	0,853
15.11.2024 23	24,00	67,59	33,20	34,38	22,910	22,687	0,223	6,000	5,500	0,786	0,780
16.11.2024 23	24,00	69,55	44,14	25,41	60,737	59,757	0,980	6,000	5,500	1,540	1,518
17.11.2024 23	23,34	70,74	46,73	24,01	67,574	66,436	1,138	6,000	5,500	1,620	1,595
18.11.2024 23	24,00	69,32	46,34	22,97	78,325	77,035	1,291	6,000	5,500	1,797	1,770
19.11.2024 23	24,00	68,98	46,70	22,27	78,815	77,578	1,237	6,000	5,500	1,753	1,728
20.11.2024 23	24,00	70,07	47,62	22,45	79,540	78,182	1,358	6,000	5,500	1,784	1,755
21.11.2024 23	24,00	69,96	48,55	21,41	80,427	79,121	1,306	6,000	5,500	1,720	1,694
Среднее	23,98	49,29	33,50	15,79	24,089	23,516	0,573	6,000	5,500	0,599	0,591
Итого	743,33				746,756	728,986	17,771			18,577	18,311

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	24450,847	24522,978	581,376
21.11.2024	25197,603	25251,964	599,952

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru