

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Октябрьской Революции, д. 5А

Номер прибора: 1202871

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	73,69	60,43	13,26	61,620	62,425	-0,805	0,600	0,550	0,817	0,828
23.03.2025 23	24,00	74,57	60,97	13,60	61,840	62,647	-0,807	0,600	0,550	0,842	0,852
24.03.2025 23	24,00	71,79	57,81	13,98	53,960	54,689	-0,728	0,600	0,550	0,750	0,760
25.03.2025 23	24,00	69,49	55,23	14,26	48,497	49,172	-0,674	0,600	0,550	0,692	0,701
26.03.2025 23	24,00	70,26	56,44	13,82	50,475	51,159	-0,684	0,600	0,550	0,696	0,705
27.03.2025 23	24,00	51,30	45,88	5,42	26,765	27,131	-0,366	0,600	0,550	0,359	0,364
28.03.2025 23	24,00	46,86	43,34	3,52	23,633	23,939	-0,306	0,600	0,550	0,285	0,289
29.03.2025 23	24,00	25,75	24,14	1,61	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	24,76	22,83	1,93	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	47,62	39,76	7,86	34,211	34,639	-0,428	0,600	0,550	0,370	0,374
01.04.2025 23	24,00	70,18	57,38	12,80	56,316	57,028	-0,712	0,600	0,550	0,720	0,729
02.04.2025 23	24,00	46,98	43,95	3,03	26,872	27,235	-0,363	0,600	0,550	0,300	0,304
03.04.2025 23	24,00	63,47	52,84	10,63	59,478	60,225	-0,748	0,600	0,550	0,632	0,639
04.04.2025 23	24,00	70,27	57,53	12,74	59,884	60,747	-0,864	0,600	0,550	0,763	0,774
05.04.2025 23	24,00	72,65	59,01	13,64	57,165	58,034	-0,869	0,600	0,550	0,780	0,791
06.04.2025 23	24,00	71,64	58,37	13,27	57,621	58,488	-0,866	0,600	0,550	0,765	0,777
07.04.2025 23	24,00	56,61	50,38	6,23	36,289	36,771	-0,482	0,600	0,550	0,458	0,463
08.04.2025 23	24,00	73,14	58,33	14,81	52,876	53,652	-0,776	0,600	0,550	0,778	0,790
09.04.2025 23	24,00	75,01	58,57	16,44	49,221	50,016	-0,795	0,600	0,550	0,809	0,823
10.04.2025 23	24,00	74,26	57,82	16,44	47,764	48,541	-0,778	0,600	0,550	0,786	0,799
11.04.2025 23	24,00	73,87	57,77	16,10	47,186	47,947	-0,761	0,600	0,550	0,760	0,772
12.04.2025 23	24,00	74,54	57,73	16,81	47,218	47,987	-0,768	0,600	0,550	0,794	0,806
13.04.2025 23	24,00	73,32	56,99	16,33	46,752	47,501	-0,749	0,600	0,550	0,764	0,776
14.04.2025 23	24,00	71,41	56,18	15,23	46,583	47,296	-0,713	0,600	0,550	0,710	0,720
15.04.2025 23	24,00	45,87	42,30	3,57	16,741	16,998	-0,257	0,600	0,550	0,261	0,265
16.04.2025 23	24,00	22,99	25,63	-2,64	0,004	0,004	0,000	0,600	0,550	-0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	21,19	23,13	-1,94	0,010	0,003	0,007	0,600	0,550	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	22,98	23,86	-0,88	0,000	0,004	-0,004	0,600	0,550	0,000	-0,000
Среднее	24,00	58,45	48,74	9,71	38,178	38,724	-0,546	0,600	0,550	0,532	0,539
Итого	672,00				1068,982	1084,278	-15,295			14,890	15,102

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	462,200	-137,805
20.04.2025	477,090	-153,100

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru