

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/12/21г.-21/01/22г.

Абонент: Диализный центр

Заводской номер 00218511

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3 ФТ=0 ТЗ=0

КС=0х3DD9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
22/12/21	76,98	56,25	20,73	20,22	20,22	0,00	0,420	24	0	
23/12/21	79,34	56,08	23,26	19,27	19,27	0,00	0,450	24	0	
24/12/21	76,90	56,03	20,87	20,66	20,66	0,00	0,432	24	0	
25/12/21	67,52	56,09	11,43	32,72	32,72	0,00	0,374	24	0	
26/12/21	61,66	55,15	6,51	43,01	43,01	0,00	0,281	24	0	
27/12/21	63,54	53,73	9,81	31,38	31,38	0,00	0,309	24	0	
28/12/21	64,15	51,67	12,48	23,02	23,02	0,00	0,288	24	0	
29/12/21	66,83	52,11	14,72	18,02	18,02	0,00	0,264	24	0	
30/12/21	67,73	51,72	16,01	18,49	18,49	0,00	0,298	24	0	
31/12/21	70,04	52,18	17,86	13,81	13,81	0,00	0,247	24	0	
01/01/22	70,08	52,04	18,04	17,65	17,65	0,00	0,319	24	0	
02/01/22	69,16	52,68	16,48	15,21	15,21	0,00	0,249	24	0	
03/01/22	72,42	51,91	20,51	17,46	17,46	0,00	0,356	24	0	
04/01/22	72,38	51,84	20,54	19,10	19,10	0,00	0,390	24	0	
05/01/22	71,45	52,25	19,20	17,88	17,88	0,00	0,342	24	0	
06/01/22	69,90	52,47	17,43	16,84	16,84	0,00	0,295	24	0	
07/01/22	68,65	52,89	15,76	14,12	14,12	0,00	0,222	24	0	
08/01/22	65,36	52,83	12,53	22,31	22,31	0,00	0,278	24	0	
09/01/22	66,55	53,20	13,35	18,71	18,71	0,00	0,251	24	0	
10/01/22	64,44	51,97	12,47	18,14	18,13	0,01	0,227	24	0	*
11/01/22	66,92	53,04	13,88	21,18	21,18	0,00	0,291	24	0	
12/01/22	65,88	52,86	13,02	22,01	22,01	0,00	0,285	24	0	
13/01/22	74,66	55,96	18,70	22,15	22,15	0,00	0,415	24	0	
14/01/22	78,13	57,43	20,70	21,05	21,05	0,00	0,436	24	0	
15/01/22	70,67	57,33	13,34	33,24	33,24	0,00	0,442	24	0	
16/01/22	75,64	58,00	17,64	18,52	18,52	0,00	0,329	24	0	
17/01/22	72,99	57,58	15,41	31,97	31,95	0,02	0,494	24	0	*
18/01/22	73,48	57,24	16,24	38,80	38,80	0,00	0,631	24	0	
19/01/22	76,77	58,03	18,74	24,79	24,79	0,00	0,466	24	0	
20/01/22	74,66	57,83	16,83	29,42	29,42	0,00	0,495	24	0	
21/01/22	73,41	58,04	15,37	33,81	33,81	0,00	0,519	24	0	
Итого:				714,96	714,93	0,03	11,095	744	0	
Средние:	70,59	54,47	16,12							

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
21/12/2124:00	1158,15	1161,93	-3,78	10,067	2799	0
21/01/2224:00	1873,11	1876,86	-3,75	21,162	3543	0
Итого:	714,96	714,93	0,03	11,095	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3606ч