

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: УК "ЖКС"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 27

Номер прибора: 1411203

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,32	44,26	7,07	120,224	119,557	0,667	0,606	0,572	0,849	0,845
23.03.2025 23	24,00	51,50	44,38	7,13	120,132	119,464	0,668	0,602	0,568	0,855	0,852
24.03.2025 23	24,00	52,18	45,12	7,06	124,152	123,463	0,689	0,602	0,566	0,875	0,872
25.03.2025 23	24,00	52,84	45,62	7,21	121,456	120,793	0,663	0,580	0,546	0,875	0,871
26.03.2025 23	24,00	51,92	45,27	6,65	123,952	123,283	0,669	0,589	0,554	0,824	0,820
27.03.2025 23	24,00	53,25	46,34	6,90	124,125	123,460	0,665	0,575	0,540	0,856	0,852
28.03.2025 23	24,00	53,22	46,94	6,06	131,435	130,715	0,720	0,582	0,539	0,796	0,792
29.03.2025 23	24,00	26,58	23,77	2,69	8,083	8,180	-0,096	0,485	0,485	0,022	0,022
30.03.2025 23	24,00	22,75	21,80	1,25	6,838	7,159	-0,321	0,498	0,498	0,008	0,009
31.03.2025 23	24,00	37,58	33,97	6,10	85,708	85,281	0,428	0,578	0,551	0,522	0,520
01.04.2025 23	24,00	52,37	46,46	5,91	143,343	142,570	0,773	0,656	0,610	0,847	0,843
02.04.2025 23	24,00	38,47	34,44	5,52	68,815	68,564	0,251	0,596	0,573	0,378	0,378
03.04.2025 23	24,00	51,30	45,75	5,55	147,938	147,293	0,645	0,630	0,580	0,821	0,817
04.04.2025 23	24,00	52,23	46,25	5,95	140,696	140,085	0,611	0,621	0,576	0,837	0,834
05.04.2025 23	24,00	52,32	45,97	6,34	132,393	131,835	0,558	0,608	0,569	0,839	0,836
06.04.2025 23	24,00	51,24	44,77	6,47	125,985	125,459	0,526	0,599	0,563	0,815	0,812
07.04.2025 23	24,00	44,03	37,76	6,48	81,866	81,632	0,234	0,557	0,534	0,528	0,529
08.04.2025 23	24,00	51,38	44,71	6,63	124,622	123,946	0,676	0,564	0,528	0,826	0,822
09.04.2025 23	24,00	54,53	46,55	7,97	117,493	116,864	0,629	0,537	0,505	0,935	0,931
10.04.2025 23	24,00	55,10	46,90	8,20	116,114	115,494	0,621	0,529	0,498	0,951	0,947
11.04.2025 23	24,00	52,81	45,22	7,59	116,373	115,752	0,621	0,533	0,503	0,882	0,879
12.04.2025 23	24,00	51,64	44,12	7,52	114,528	113,924	0,604	0,531	0,501	0,861	0,857
13.04.2025 23	24,00	52,32	44,53	7,78	112,909	112,316	0,592	0,524	0,495	0,878	0,874
14.04.2025 23	24,00	51,17	43,91	7,18	114,623	114,023	0,600	0,604	0,573	0,822	0,819
15.04.2025 23	24,00	30,80	28,15	6,23	44,961	44,720	0,241	0,313	0,306	0,280	0,279
16.04.2025 23	24,00	12,58	12,25	0,00	0,000	0,000	0,000	0,026	0,033	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	13,51	13,22	0,00	0,000	0,000	0,000	0,032	0,026	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,71	14,47	0,00	0,000	0,000	0,000	0,044	0,032	0,000	0,000
Среднее	24,00	44,13	38,68	5,69	95,313	94,851	0,462	0,507	0,479	0,642	0,640
Итого	672,00				2668,764	2655,831	12,933			17,980	17,910

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
22.03.2025	-601,701	754,770
20.04.2025	-588,767	772,750

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru