

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
20.01.2025 23	24,00	63,35	47,79	15,56	0,000	20,256	-20,256	7,678	7,760	-20,256	-0,761
21.01.2025 23	24,00	63,00	47,79	15,21	0,000	20,629	-20,629	7,729	7,811	-20,629	-0,773
22.01.2025 23	24,00	63,30	48,19	15,11	0,000	20,954	-20,954	7,811	7,882	-20,954	-0,794
23.01.2025 23	24,00	61,98	47,50	14,48	0,000	20,773	-20,773	7,811	7,893	-20,773	-0,773
24.01.2025 23	24,00	61,84	47,50	14,34	0,000	20,727	-20,727	7,811	7,882	-20,727	-0,771
25.01.2025 23	24,00	62,11	47,62	14,49	0,000	20,629	-20,629	7,791	7,872	-20,629	-0,769
26.01.2025 23	24,00	60,43	46,57	13,86	0,000	20,541	-20,541	7,760	7,842	-20,541	-0,747
27.01.2025 23	24,00	62,89	48,12	14,77	0,000	20,840	-20,840	7,801	7,882	-20,840	-0,788
28.01.2025 23	24,00	64,05	48,94	15,11	0,000	20,920	-20,920	7,831	7,903	-20,920	-0,808
29.01.2025 23	24,00	66,10	50,29	15,81	0,000	21,114	-21,114	7,842	7,913	-21,114	-0,843
30.01.2025 23	24,00	64,79	49,54	15,25	0,000	20,988	-20,988	7,821	7,893	-20,988	-0,823
31.01.2025 23	23,97	61,23	45,90	15,33	0,000	18,281	-18,281	7,587	7,678	-18,281	-0,696
01.02.2025 23	23,97	62,19	48,00	14,19	0,000	20,606	-20,606	7,821	7,893	-20,606	-0,777
02.02.2025 23	23,98	59,79	47,04	12,75	0,000	20,580	-20,580	7,831	7,913	-20,580	-0,760
03.02.2025 23	24,00	60,31	47,45	12,86	0,000	22,438	-22,438	8,127	8,178	-22,438	-0,834
04.02.2025 23	24,00	61,02	47,69	13,33	17,111	22,119	-5,008	8,035	8,097	-5,008	0,041
05.02.2025 23	24,00	66,22	50,77	15,45	26,952	22,391	4,561	8,056	8,107	4,561	0,578
06.02.2025 23	24,00	62,83	48,04	14,79	27,215	22,112	5,103	8,035	8,086	5,103	0,576
07.02.2025 23	24,00	64,47	48,76	15,71	27,641	22,114	5,527	7,576	7,658	5,527	0,626
08.02.2025 23	24,00	66,58	49,76	16,82	26,744	22,239	4,505	8,025	8,097	4,505	0,605
09.02.2025 23	24,00	67,80	50,25	17,55	27,008	21,932	5,076	7,974	8,046	5,076	0,644
10.02.2025 23	24,00	67,33	50,50	16,83	26,588	22,397	4,191	8,076	8,137	4,191	0,593
11.02.2025 23	24,00	64,26	48,99	15,27	27,616	22,704	4,912	8,148	8,199	4,912	0,588
12.02.2025 23	24,00	64,47	48,99	15,48	26,871	22,747	4,124	8,158	8,209	4,124	0,557
13.02.2025 23	24,00	65,37	49,93	15,44	27,150	22,932	4,218	8,168	8,219	4,218	0,566
14.02.2025 23	24,00	62,71	48,40	14,31	27,659	22,818	4,841	8,158	8,209	4,841	0,563
15.02.2025 23	24,00	60,75	47,25	13,50	27,273	22,737	4,536	8,158	8,209	4,536	0,519
16.02.2025 23	24,00	60,39	46,82	13,57	27,378	22,504	4,874	8,117	8,168	4,874	0,534
17.02.2025 23	24,00	71,17	52,91	18,26	27,557	22,950	4,607	8,178	8,209	4,607	0,671
Среднее	24,00	63,54	48,53	15,01	12,542	21,311	-8,766	7,928	7,995	-8,766	-0,140
Итого	695,92				370,763	624,972	-254,209			-254,209	-4,054

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
20.01.2025	1293,227	250,496
17.02.2025	1038,907	246,442

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 05.02.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
05.02.2025 23	24,00	66,22	50,77	15,45	26,952	22,391	4,561	8,056	8,107	4,561	0,578
06.02.2025 23	24,00	62,83	48,04	14,79	27,215	22,112	5,103	8,035	8,086	5,103	0,576
07.02.2025 23	24,00	64,47	48,76	15,71	27,641	22,114	5,527	7,576	7,658	5,527	0,626
08.02.2025 23	24,00	66,58	49,76	16,82	26,744	22,239	4,505	8,025	8,097	4,505	0,605
09.02.2025 23	24,00	67,80	50,25	17,55	27,008	21,932	5,076	7,974	8,046	5,076	0,644
10.02.2025 23	24,00	67,33	50,50	16,83	26,588	22,397	4,191	8,076	8,137	4,191	0,593
11.02.2025 23	24,00	64,26	48,99	15,27	27,616	22,704	4,912	8,148	8,199	4,912	0,588
12.02.2025 23	24,00	64,47	48,99	15,48	26,871	22,747	4,124	8,158	8,209	4,124	0,557
13.02.2025 23	24,00	65,37	49,93	15,44	27,150	22,932	4,218	8,168	8,219	4,218	0,566
14.02.2025 23	24,00	62,71	48,40	14,31	27,659	22,818	4,841	8,158	8,209	4,841	0,563
15.02.2025 23	24,00	60,75	47,25	13,50	27,273	22,737	4,536	8,158	8,209	4,536	0,519
16.02.2025 23	24,00	60,39	46,82	13,57	27,378	22,504	4,874	8,117	8,168	4,874	0,534
17.02.2025 23	24,00	71,17	52,91	18,26	27,557	22,950	4,607	8,178	8,209	4,607	0,671
Среднее	24,00	64,95	49,34	15,61	26,684	22,249	4,698	8,064	8,119	4,698	0,586
Итого	312,00				353,652	292,577	61,075			61,075	7,620

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
05.02.2025	981,248	238,822
17.02.2025	1038,907	246,442

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru