

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
18.02.2025 23	24,00	70,68	52,37	18,31	26,568	23,149	3,419	8,188	8,229	3,419	0,606
19.02.2025 23	24,00	70,31	52,19	18,12	26,879	22,934	3,945	8,178	8,219	3,945	0,628
20.02.2025 23	24,00	72,28	53,21	19,07	27,009	22,958	4,051	8,168	8,209	4,051	0,661
21.02.2025 23	24,00	71,84	52,48	19,36	26,977	23,199	3,778	7,780	7,842	3,778	0,654
22.02.2025 23	24,00	73,43	52,99	20,44	27,553	22,809	4,744	8,127	8,178	4,744	0,736
23.02.2025 23	24,00	74,08	53,77	20,31	27,552	22,819	4,733	8,127	8,168	4,733	0,736
24.02.2025 23	24,00	74,13	54,65	19,48	26,946	23,161	3,785	8,199	8,229	3,785	0,663
25.02.2025 23	24,00	71,75	53,32	18,43	26,638	23,029	3,609	8,178	8,219	3,609	0,618
26.02.2025 23	24,00	70,55	50,98	19,57	25,021	20,463	4,558	7,332	7,434	4,558	0,651
27.02.2025 23	24,00	72,68	53,50	19,18	26,507	22,219	4,288	7,995	8,056	4,288	0,661
28.02.2025 23	24,00	70,32	52,70	17,62	27,177	23,278	3,899	8,168	8,219	3,899	0,614
01.03.2025 23	24,00	70,74	54,14	16,60	28,719	25,274	3,445	8,627	8,637	3,445	0,601
02.03.2025 23	24,00	66,54	51,73	14,81	29,885	24,797	5,088	8,545	8,555	5,088	0,624
03.03.2025 23	24,00	62,41	49,12	13,29	29,431	24,773	4,658	8,566	8,576	4,658	0,554
04.03.2025 23	24,00	62,48	49,09	13,39	29,305	24,571	4,734	8,515	8,535	4,734	0,558
05.03.2025 23	22,93	57,92	45,08	12,84	26,437	21,343	5,094	8,188	8,219	5,094	0,504
06.03.2025 23	24,00	57,97	46,07	11,90	29,275	23,964	5,311	8,341	8,372	5,311	0,524
07.03.2025 23	24,00	59,47	47,33	12,14	29,362	24,362	5,000	8,464	8,484	5,000	0,527
08.03.2025 23	24,00	61,38	47,69	13,69	26,646	22,265	4,381	8,066	8,127	4,381	0,514
09.03.2025 23	24,00	61,58	47,35	14,23	25,257	20,434	4,823	7,709	7,801	4,823	0,522
10.03.2025 23	24,00	61,99	48,22	13,77	25,994	21,993	4,001	7,995	8,056	4,001	0,491
11.03.2025 23	24,00	60,57	48,25	12,32	28,191	23,862	4,329	8,331	8,362	4,329	0,497
12.03.2025 23	24,00	61,95	49,23	12,72	27,575	23,828	3,747	8,321	8,351	3,747	0,482
13.03.2025 23	24,00	62,63	49,58	13,05	28,117	23,645	4,472	8,280	8,321	4,472	0,529
14.03.2025 23	23,92	58,53	46,86	11,67	25,601	21,851	3,750	8,239	8,280	3,750	0,435
15.03.2025 23	24,00	59,97	48,56	11,41	29,548	25,300	4,248	8,657	8,657	4,248	0,487
16.03.2025 23	24,00	62,44	50,26	12,18	29,760	25,308	4,452	8,668	8,668	4,452	0,524
17.03.2025 23	24,00	60,77	49,18	11,59	29,590	25,176	4,414	8,688	8,688	4,414	0,499
18.03.2025 23	24,00	62,62	50,28	12,34	29,366	25,239	4,127	8,688	8,688	4,127	0,516
19.03.2025 23	24,00	64,18	50,91	13,27	29,410	25,122	4,288	8,668	8,668	4,288	0,548
20.03.2025 23	24,00	64,36	50,62	13,74	29,453	25,012	4,441	8,606	8,606	4,441	0,561
21.03.2025 23	24,00	62,21	49,41	12,80	29,989	24,761	5,228	8,596	8,606	5,228	0,568
Среднее	23,96	65,46	50,35	15,11	27,325	23,248	4,339	8,287	8,321	4,339	0,572
Итого	766,85				891,738	752,898	138,840			138,840	18,293

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
18.02.2025	1038,907	246,442
21.03.2025	1169,371	264,735

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru