

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	52,18	42,08	10,10	122,165	118,737	3,428	0,671	0,630	1,232	1,198
23.03.2025 23	24,00	52,39	42,22	10,17	122,351	118,810	3,541	0,667	0,626	1,243	1,208
24.03.2025 23	24,00	53,03	42,89	10,14	125,768	122,029	3,739	0,666	0,622	1,273	1,236
25.03.2025 23	24,00	53,66	43,29	10,37	123,183	119,559	3,623	0,646	0,605	1,274	1,237
26.03.2025 23	24,00	52,59	43,04	9,55	125,486	121,832	3,654	0,655	0,611	1,197	1,163
27.03.2025 23	24,00	53,99	44,02	9,97	125,962	122,306	3,656	0,641	0,597	1,255	1,221
28.03.2025 23	24,00	53,98	44,27	9,71	130,489	126,548	3,940	0,647	0,594	1,204	1,169
29.03.2025 23	24,00	32,23	27,81	4,42	16,043	16,182	-0,139	0,539	0,549	0,067	0,067
30.03.2025 23	24,00	28,21	26,21	2,00	17,882	18,038	-0,156	0,550	0,561	0,035	0,035
31.03.2025 23	24,00	42,49	35,75	6,74	93,601	90,507	3,094	0,643	0,611	0,813	0,787
01.04.2025 23	24,00	53,05	44,18	8,87	144,813	140,293	4,520	0,725	0,665	1,284	1,246
02.04.2025 23	24,00	41,26	37,42	3,84	74,328	72,454	1,874	0,657	0,634	0,539	0,529
03.04.2025 23	24,00	52,19	43,72	8,47	149,045	144,570	4,476	0,699	0,633	1,261	1,223
04.04.2025 23	24,00	53,04	43,93	9,11	140,534	136,177	4,357	0,688	0,629	1,274	1,235
05.04.2025 23	24,00	53,05	43,49	9,56	131,835	127,776	4,060	0,675	0,624	1,258	1,220
06.04.2025 23	24,00	52,19	42,50	9,69	125,540	121,859	3,681	0,664	0,618	1,215	1,181
07.04.2025 23	24,00	47,70	37,37	10,33	86,104	83,729	2,376	0,620	0,593	0,843	0,822
08.04.2025 23	24,00	52,36	42,40	9,96	123,705	120,377	3,329	0,626	0,583	1,225	1,194
09.04.2025 23	24,00	55,75	43,69	12,06	117,337	113,949	3,389	0,600	0,562	1,413	1,374
10.04.2025 23	24,00	56,03	43,89	12,14	116,138	112,660	3,478	0,592	0,555	1,408	1,367
11.04.2025 23	24,00	53,86	42,57	11,29	116,381	112,871	3,510	0,596	0,559	1,312	1,274
12.04.2025 23	24,00	52,77	41,66	11,11	114,468	110,968	3,500	0,593	0,556	1,271	1,234
13.04.2025 23	24,00	53,34	41,80	11,54	112,986	109,474	3,512	0,586	0,551	1,302	1,262
14.04.2025 23	24,00	52,14	41,37	10,77	114,241	110,741	3,499	0,672	0,636	1,211	1,176
15.04.2025 23	24,00	39,27	35,04	4,23	53,208	51,232	1,976	0,384	0,380	0,401	0,386
16.04.2025 23	24,00	28,33	32,52	-4,19	4,440	1,578	2,861	0,103	0,115	-0,042	-0,011
17.04.2025 23	24,00	32,36	31,25	1,11	0,000	0,000	0,000	0,102	0,102	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,28	40,01	8,26	101,038	97,972	3,066	0,589	0,556	0,991	0,964
Итого	648,00				2728,036	2645,257	82,779			26,767	26,035

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	636,004	233,500
20.04.2025	662,770	316,279

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru