

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	23,90	57,77	42,62	15,15	18,531	14,762	3,769	6,903	7,046	3,769	0,411
22.04.2025 23	24,00	59,13	44,30	14,83	17,007	13,203	3,804	6,791	6,944	3,804	0,449
23.04.2025 23	24,00	60,55	43,68	16,87	20,516	15,837	4,679	6,985	7,128	4,679	0,500
24.04.2025 23	24,00	63,96	45,69	18,27	20,483	15,863	4,620	7,005	7,138	4,620	0,523
25.04.2025 23	24,00	57,99	42,26	15,73	19,989	15,906	4,083	6,975	7,118	4,083	0,447
26.04.2025 23	24,00	60,93	43,83	17,10	20,488	15,740	4,748	6,965	7,107	4,748	0,508
27.04.2025 23	24,00	59,30	42,54	16,76	20,729	15,534	5,195	6,924	7,077	5,195	0,525
28.04.2025 23	24,00	55,66	41,88	13,78	18,464	14,097	4,367	6,465	6,608	4,367	0,412
29.04.2025 23	24,00	57,61	43,54	14,07	19,355	14,532	4,823	6,863	6,995	4,823	0,441
30.04.2025 23	24,00	58,07	44,28	13,79	18,737	14,487	4,250	6,934	7,056	4,250	0,409
01.05.2025 23	24,00	58,95	44,83	14,12	21,287	14,601	6,686	6,944	7,077	6,686	0,524
02.05.2025 23	24,00	58,94	44,55	14,39	18,932	14,528	4,404	6,965	7,097	4,404	0,428
03.05.2025 23	24,00	58,44	42,87	15,57	19,517	14,949	4,568	6,965	7,097	4,568	0,462
04.05.2025 23	24,00	58,80	42,82	15,98	19,929	14,901	5,028	6,914	7,056	5,028	0,487
05.05.2025 23	24,00	56,01	41,56	14,45	19,656	15,078	4,578	6,954	7,097	4,578	0,431
06.05.2025 23	24,00	55,09	41,03	14,06	20,124	14,902	5,222	6,934	7,077	5,222	0,453
07.05.2025 23	24,00	54,39	40,19	14,20	19,742	14,933	4,809	6,924	7,077	4,809	0,432
08.05.2025 23	24,00	55,21	40,53	14,68	20,057	15,082	4,975	6,934	7,087	4,975	0,451
09.05.2025 23	24,00	54,10	40,04	14,06	20,111	14,993	5,118	6,954	7,097	5,118	0,437
10.05.2025 23	24,00	54,29	39,99	14,30	19,439	15,298	4,141	6,954	7,097	4,141	0,405
11.05.2025 23	24,00	54,49	40,05	14,44	20,343	14,775	5,568	6,914	7,056	5,568	0,471
12.05.2025 23	24,00	53,77	39,83	13,94	18,515	13,867	4,648	6,730	6,883	4,648	0,408
13.05.2025 23	24,00	54,85	40,31	14,54	19,766	15,127	4,639	6,903	7,046	4,639	0,428
14.05.2025 23	24,00	54,88	40,42	14,46	20,347	15,436	4,911	6,893	7,046	4,911	0,447
15.05.2025 23	24,00	54,16	40,47	13,69	21,677	16,041	5,636	6,903	7,056	5,636	0,476
16.05.2025 23	24,00	54,31	40,61	13,70	21,408	16,461	4,947	6,903	7,046	4,947	0,449
17.05.2025 23	24,00	54,48	40,71	13,77	20,951	16,193	4,758	6,924	7,077	4,758	0,438
18.05.2025 23	24,00	55,28	41,28	14,00	21,520	15,913	5,607	6,903	7,056	5,607	0,479
19.05.2025 23	24,00	54,27	40,69	13,58	21,136	16,107	5,029	6,924	7,067	5,029	0,446
20.05.2025 23	24,00	54,43	40,72	13,71	20,935	16,127	4,808	6,934	7,077	4,808	0,440
Среднее	24,00	56,67	41,94	14,73	19,678	15,049	4,814	6,906	7,050	4,814	0,454
Итого	719,90				599,691	455,273	144,418			144,418	13,617

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	1311,852	279,566
20.05.2025	1450,720	293,183

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru