

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.05.2025 23	24,00	58,11	42,70	15,41	21,080	16,132	4,948	6,903	7,056	4,948	0,477
22.05.2025 23	24,00	58,67	43,28	15,39	21,404	16,574	4,830	6,934	7,077	4,830	0,480
23.05.2025 23	24,00	58,55	43,36	15,19	21,545	16,294	5,251	6,934	7,077	5,251	0,492
24.05.2025 23	24,00	58,47	43,55	14,92	21,537	16,140	5,397	6,924	7,067	5,397	0,493
25.05.2025 23	24,00	58,78	43,95	14,83	21,735	16,090	5,645	6,924	7,077	5,645	0,505
26.05.2025 23	24,00	26,79	31,11	-4,32	2,847	2,810	0,037	2,050	2,509	0,037	0,005
27.05.2025 23	24,00	26,02	31,06	-5,04	0,000	0,000	0,000	1,050	1,652	0,000	0,000
28.05.2025 23	24,00	26,91	30,91	-4,00	0,000	0,000	0,000	1,050	1,662	0,000	0,000
29.05.2025 23	24,00	26,18	30,42	-4,24	0,005	0,000	0,005	1,050	1,662	0,005	0,000
30.05.2025 23	24,00	25,48	27,51	-2,03	0,455	0,000	0,455	2,101	2,672	0,455	0,006
31.05.2025 23	24,00	51,43	39,73	11,70	18,412	12,671	5,741	6,526	6,679	5,741	0,436
01.06.2025 23	24,00	58,31	44,69	13,62	21,084	15,521	5,563	6,740	6,903	5,563	0,472
02.06.2025 23	24,00	57,67	44,52	13,15	20,637	15,621	5,016	6,771	6,924	5,016	0,437
03.06.2025 23	24,00	58,93	45,32	13,61	21,063	15,590	5,473	6,740	6,893	5,473	0,469
04.06.2025 23	24,00	40,03	37,36	2,67	7,031	5,746	1,285	3,436	3,549	1,285	0,117
05.06.2025 23	24,00	52,50	43,33	9,17	20,346	15,520	4,826	6,751	6,822	4,826	0,390
06.06.2025 23	24,00	58,49	45,78	12,71	20,489	16,729	3,760	6,852	6,985	3,760	0,385
07.06.2025 23	24,00	57,89	43,49	14,40	19,270	13,909	5,361	6,802	6,965	5,361	0,448
08.06.2025 23	24,00	57,98	42,93	15,05	19,734	13,808	5,926	6,791	6,944	5,926	0,482
09.06.2025 23	24,00	58,44	43,12	15,32	19,346	14,150	5,196	6,812	6,975	5,196	0,458
10.06.2025 23	24,00	58,47	43,13	15,34	18,815	14,224	4,591	6,812	6,975	4,591	0,431
11.06.2025 23	24,00	58,08	44,66	13,42	18,044	13,584	4,460	6,659	6,812	4,460	0,393
12.06.2025 23	24,00	58,36	44,64	13,72	18,447	13,952	4,495	6,812	6,975	4,495	0,400
13.06.2025 23	24,00	58,37	44,02	14,35	18,921	14,039	4,882	6,802	6,965	4,882	0,427
14.06.2025 23	24,00	56,91	44,87	12,04	17,146	12,967	4,179	6,190	6,353	4,179	0,364
15.06.2025 23	24,00	58,22	44,47	13,75	19,792	13,821	5,971	6,791	6,954	5,971	0,468
16.06.2025 23	24,00	56,08	43,14	12,94	18,569	13,966	4,603	6,791	6,954	4,603	0,384
17.06.2025 23	24,00	54,91	42,16	12,75	18,599	13,956	4,643	6,791	6,954	4,643	0,378
18.06.2025 23	24,00	54,20	40,90	13,30	19,322	13,974	5,348	6,659	6,822	5,348	0,413
19.06.2025 23	24,00	54,32	40,95	13,37	19,596	14,442	5,154	6,618	6,781	5,154	0,412
20.06.2025 23	24,00	54,37	40,81	13,56	18,831	14,060	4,771	6,802	6,965	4,771	0,394
Среднее	24,00	51,55	41,03	10,52	16,013	12,030	4,123	5,802	6,021	4,123	0,355
Итого	744,00				504,102	376,290	127,812			127,812	11,013

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.05.2025	1450,720	293,183
20.06.2025	1574,197	304,196

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru