

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2025 23	24,00	54,02	40,54	13,48	18,850	13,859	4,991	6,791	6,954	4,991	0,398
22.06.2025 23	24,00	53,79	40,34	13,45	19,248	13,788	5,460	6,771	6,934	5,460	0,415
23.06.2025 23	24,00	53,69	40,18	13,51	18,615	13,957	4,658	6,781	6,954	4,658	0,384
24.06.2025 23	24,00	53,40	40,10	13,30	19,709	13,758	5,951	6,771	6,944	5,951	0,431
25.06.2025 23	24,00	53,39	40,01	13,38	18,777	13,838	4,939	6,781	6,954	4,939	0,391
26.06.2025 23	24,00	54,30	40,49	13,81	18,644	13,938	4,706	6,781	6,954	4,706	0,393
27.06.2025 23	24,00	54,35	40,75	13,60	19,479	13,791	5,688	6,771	6,944	5,688	0,431
28.06.2025 23	24,00	54,39	40,83	13,56	19,635	13,738	5,897	6,771	6,944	5,897	0,439
29.06.2025 23	24,00	54,39	40,81	13,58	19,762	13,641	6,121	6,771	6,944	6,121	0,448
30.06.2025 23	24,00	54,27	40,81	13,46	19,004	13,880	5,124	6,791	6,965	5,124	0,405
01.07.2025 23	24,00	53,80	40,59	13,21	19,282	13,753	5,529	6,761	6,934	5,529	0,415
02.07.2025 23	24,00	54,24	40,83	13,41	19,350	13,915	5,435	6,771	6,944	5,435	0,419
03.07.2025 23	24,00	50,84	39,00	11,84	19,041	13,836	5,205	6,761	6,934	5,205	0,378
04.07.2025 23	24,00	51,03	39,17	11,86	19,722	13,854	5,868	6,771	6,944	5,868	0,408
05.07.2025 23	24,00	54,43	40,91	13,52	19,319	13,776	5,543	6,781	6,944	5,543	0,424
06.07.2025 23	24,00	54,07	40,88	13,19	20,329	13,589	6,740	6,761	6,924	6,740	0,466
07.07.2025 23	24,00	54,55	41,30	13,25	19,316	13,812	5,504	6,771	6,944	5,504	0,420
08.07.2025 23	24,00	42,46	36,55	5,91	6,593	5,174	1,419	4,099	4,283	1,419	0,128
09.07.2025 23	24,00	40,63	35,88	4,75	9,327	5,431	3,896	4,303	4,497	3,896	0,214
10.07.2025 23	24,00	54,85	42,50	12,35	18,910	13,697	5,213	6,791	6,954	5,213	0,395
11.07.2025 23	24,00	54,76	42,63	12,13	18,940	13,648	5,292	6,781	6,954	5,292	0,394
12.07.2025 23	24,00	54,84	42,78	12,06	18,929	13,736	5,193	6,781	6,944	5,193	0,391
13.07.2025 23	24,00	54,80	42,25	12,55	19,873	13,718	6,155	6,771	6,944	6,155	0,438
14.07.2025 23	24,00	54,78	42,40	12,38	18,849	14,125	4,724	6,802	6,975	4,724	0,378
15.07.2025 23	24,00	54,83	42,44	12,39	19,619	13,909	5,710	6,791	6,965	5,710	0,420
16.07.2025 23	24,00	47,14	39,90	7,24	10,963	7,687	3,276	4,782	4,905	3,276	0,223
17.07.2025 23	24,00	45,87	39,53	6,34	18,617	13,314	5,303	6,730	6,842	5,303	0,259
18.07.2025 23	24,00	54,89	44,10	10,79	19,487	13,705	5,782	6,740	6,893	5,782	0,400
19.07.2025 23	24,00	54,84	43,41	11,43	18,433	13,263	5,170	6,761	6,914	5,170	0,376
20.07.2025 23	24,00	53,90	42,61	11,29	17,604	12,974	4,630	6,740	6,903	4,630	0,342
Среднее	24,00	52,72	40,82	11,90	17,896	12,866	5,171	6,534	6,701	5,171	0,381
Итого	720,00				544,226	389,104	155,122			155,122	11,425

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2025	1574,197	304,196
20.07.2025	1725,097	315,621

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru