

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.07.2025 23	24,00	54,48	42,89	11,59	18,251	12,883	5,368	6,730	6,903	5,368	0,380
22.07.2025 23	24,00	54,78	42,83	11,95	17,558	12,876	4,682	6,710	6,883	4,682	0,356
23.07.2025 23	24,00	54,68	42,32	12,36	18,160	12,857	5,303	6,740	6,914	5,303	0,387
24.07.2025 23	24,00	54,14	42,44	11,70	16,527	12,126	4,401	6,669	6,852	4,401	0,339
25.07.2025 23	23,18	50,80	41,19	9,61	14,229	9,801	4,428	6,536	6,730	4,428	0,320
26.07.2025 23	18,67	50,68	38,98	11,70	14,134	8,572	5,562	6,608	6,791	5,562	0,334
27.07.2025 23	24,00	54,79	41,94	12,85	17,303	11,997	5,306	6,689	6,873	5,306	0,383
28.07.2025 23	24,00	54,88	42,16	12,72	16,899	12,013	4,886	6,689	6,873	4,886	0,364
29.07.2025 23	24,00	54,96	42,39	12,57	16,474	12,088	4,386	6,710	6,893	4,386	0,342
30.07.2025 23	24,00	55,02	42,13	12,89	17,492	12,097	5,395	6,689	6,883	5,395	0,391
31.07.2025 23	24,00	55,04	41,94	13,10	16,577	12,331	4,246	6,700	6,883	4,246	0,345
01.08.2025 23	23,98	54,97	41,67	13,30	16,841	12,325	4,516	6,710	6,893	4,516	0,359
02.08.2025 23	23,98	55,02	41,71	13,31	17,507	12,113	5,394	6,689	6,873	5,394	0,396
03.08.2025 23	24,00	53,81	41,23	12,58	17,048	12,180	4,868	6,679	6,863	4,868	0,358
04.08.2025 23	24,00	54,77	41,63	13,14	17,107	12,180	4,927	6,689	6,873	4,927	0,373
05.08.2025 23	23,97	54,96	41,62	13,34	17,109	12,265	4,844	6,689	6,883	4,844	0,374
06.08.2025 23	23,98	54,83	41,75	13,08	16,606	12,354	4,252	6,679	6,863	4,252	0,346
07.08.2025 23	24,00	54,48	41,67	12,81	17,084	12,380	4,704	6,700	6,883	4,704	0,360
08.08.2025 23	24,00	54,81	41,79	13,02	17,000	12,387	4,613	6,700	6,883	4,613	0,361
09.08.2025 23	24,00	54,99	41,85	13,14	17,059	12,299	4,760	6,679	6,863	4,760	0,368
10.08.2025 23	24,00	54,92	41,47	13,45	17,175	12,297	4,878	6,689	6,873	4,878	0,377
11.08.2025 23	24,00	54,93	41,36	13,57	17,441	12,212	5,229	6,689	6,873	5,229	0,393
12.08.2025 23	24,00	54,70	41,19	13,51	17,246	12,267	4,979	6,679	6,873	4,979	0,380
13.08.2025 23	24,00	54,90	41,01	13,89	17,088	12,257	4,831	6,689	6,873	4,831	0,379
14.08.2025 23	24,00	54,44	42,22	12,22	14,834	10,388	4,446	6,475	6,669	4,446	0,323
15.08.2025 23	24,00	54,57	42,14	12,43	14,670	9,149	5,521	6,465	6,659	5,521	0,352
16.08.2025 23	24,00	54,57	39,70	14,87	14,725	9,171	5,554	6,455	6,659	5,554	0,377
17.08.2025 23	24,00	54,66	39,63	15,03	14,936	9,206	5,730	6,445	6,649	5,730	0,386
18.08.2025 23	24,00	54,62	39,63	14,99	14,226	9,272	4,954	6,445	6,649	4,954	0,353
19.08.2025 23	24,00	54,93	41,71	13,22	17,813	12,536	5,277	6,893	7,067	5,277	0,389
20.08.2025 23	24,00	51,03	42,68	8,35	16,789	12,939	3,850	6,434	6,598	3,850	0,303
Среднее	23,80	54,36	41,58	12,78	16,347	11,575	4,906	6,647	6,832	4,906	0,363
Итого	737,77				513,908	361,818	152,090			152,090	11,247

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.07.2025	1725,097	315,621
20.08.2025	1873,006	326,868

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru