

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 32

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 2200131

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	54,92	42,62	12,30	17,579	12,396	5,183	6,618	6,802	5,183	0,377
22.08.2025 23	24,00	54,83	41,58	13,25	17,462	12,061	5,401	6,608	6,791	5,401	0,394
23.08.2025 23	24,00	54,87	41,36	13,51	17,260	11,438	5,822	6,628	6,812	5,822	0,408
24.08.2025 23	24,00	54,90	41,41	13,49	17,076	11,504	5,572	6,628	6,812	5,572	0,397
25.08.2025 23	24,00	54,67	40,99	13,68	16,455	11,729	4,726	6,638	6,822	4,726	0,364
26.08.2025 23	24,00	54,74	40,75	13,99	16,618	11,542	5,076	6,638	6,832	5,076	0,381
27.08.2025 23	24,00	54,79	40,87	13,92	16,671	11,565	5,106	6,618	6,812	5,106	0,382
28.08.2025 23	24,00	54,91	41,26	13,65	16,708	11,614	5,094	6,638	6,832	5,094	0,380
29.08.2025 23	24,00	54,90	41,37	13,53	17,132	11,596	5,536	6,649	6,832	5,536	0,398
30.08.2025 23	24,00	55,00	41,62	13,38	16,821	11,588	5,233	6,628	6,822	5,233	0,383
31.08.2025 23	24,00	55,01	41,57	13,44	16,891	11,419	5,472	6,618	6,812	5,472	0,392
01.09.2025 23	24,00	54,99	41,81	13,18	16,855	11,603	5,252	6,638	6,832	5,252	0,382
02.09.2025 23	24,00	54,91	41,77	13,14	16,897	11,693	5,204	6,638	6,832	5,204	0,380
03.09.2025 23	23,97	54,89	41,48	13,41	16,373	11,541	4,832	6,649	6,832	4,832	0,364
04.09.2025 23	23,98	53,03	39,90	13,13	13,664	9,970	3,694	6,506	6,700	3,694	0,287
05.09.2025 23	22,17	50,81	38,72	12,09	12,569	8,944	3,625	6,485	6,689	3,625	0,289
06.09.2025 23	18,15	49,66	37,07	12,59	13,178	8,227	4,951	6,567	6,761	4,951	0,306
07.09.2025 23	23,98	54,59	39,76	14,83	16,355	11,333	5,022	6,618	6,802	5,022	0,384
08.09.2025 23	23,97	54,79	39,93	14,86	16,847	11,240	5,607	6,618	6,812	5,607	0,410
09.09.2025 23	24,00	54,58	39,85	14,73	16,540	11,387	5,153	6,689	6,883	5,153	0,389
10.09.2025 23	24,00	54,42	39,68	14,74	16,842	11,180	5,662	6,740	6,924	5,662	0,409
11.09.2025 23	24,00	54,57	39,41	15,16	17,109	11,030	6,079	6,740	6,924	6,079	0,430
12.09.2025 23	24,00	54,53	39,31	15,22	16,264	11,392	4,872	6,751	6,934	4,872	0,383
13.09.2025 23	24,00	54,30	38,96	15,34	16,994	11,323	5,671	6,730	6,924	5,671	0,417
14.09.2025 23	24,00	54,49	38,87	15,62	17,941	10,852	7,089	6,720	6,914	7,089	0,476
15.09.2025 23	24,00	54,62	39,13	15,49	16,523	11,229	5,294	6,730	6,914	5,294	0,402
16.09.2025 23	24,00	54,26	39,15	15,11	16,752	11,311	5,441	6,730	6,924	5,441	0,403
17.09.2025 23	24,00	50,35	38,84	11,51	14,135	9,409	4,726	5,629	6,016	4,726	0,334
18.09.2025 23	24,00	53,41	40,89	12,52	18,876	12,376	6,500	6,802	6,995	6,500	0,431
19.09.2025 23	24,00	53,51	40,35	13,16	18,486	12,475	6,011	6,812	6,995	6,011	0,418
20.09.2025 23	24,00	53,99	39,62	14,37	18,497	12,540	5,957	6,812	6,985	5,957	0,434
Среднее	23,75	54,14	40,32	13,82	16,363	11,187	5,318	6,629	6,825	5,318	0,387
Итого	736,22				514,370	349,507	164,863			164,863	11,985

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	1873,006	326,868
20.09.2025	2033,457	338,852

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru