

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,69	43,97	10,73	108,666	109,540	-0,873	6,000	5,500	1,169	1,175
21.01.2025 23	24,00	54,80	44,11	10,68	109,121	109,972	-0,851	6,000	5,500	1,164	1,175
22.01.2025 23	24,00	54,38	44,00	10,38	109,721	110,630	-0,908	6,000	5,500	1,141	1,148
23.01.2025 23	24,00	53,63	43,66	9,98	109,862	110,666	-0,804	6,000	5,500	1,096	1,104
24.01.2025 23	24,00	53,50	43,62	9,89	110,006	110,717	-0,711	6,000	5,500	1,088	1,095
25.01.2025 23	24,00	53,88	43,83	10,05	109,948	110,727	-0,779	6,000	5,500	1,103	1,112
26.01.2025 23	24,00	52,84	43,15	9,69	109,427	110,251	-0,824	6,000	5,500	1,061	1,069
27.01.2025 23	24,00	54,32	44,02	10,30	109,480	110,749	-1,269	6,000	5,500	1,129	1,141
28.01.2025 23	24,00	55,10	44,58	10,52	109,949	111,326	-1,377	6,000	5,500	1,157	1,171
29.01.2025 23	24,00	56,74	45,82	10,93	111,192	112,418	-1,226	6,000	5,500	1,215	1,228
30.01.2025 23	24,00	55,48	45,06	10,43	110,742	111,629	-0,886	6,000	5,500	1,159	1,164
31.01.2025 23	23,80	54,63	44,10	10,53	98,176	98,897	-0,721	6,000	5,500	1,033	1,042
01.02.2025 23	24,00	54,22	43,92	10,30	105,294	106,305	-1,011	6,000	5,500	1,085	1,095
02.02.2025 23	23,99	53,08	43,02	10,05	100,929	102,099	-1,170	6,000	5,500	1,017	1,027
03.02.2025 23	24,00	53,64	43,42	10,22	104,408	105,882	-1,474	6,000	5,500	1,067	1,083
04.02.2025 23	24,00	54,41	43,76	10,65	105,291	106,838	-1,547	6,000	5,500	1,117	1,138
05.02.2025 23	24,00	57,60	45,64	11,96	104,284	105,918	-1,635	6,000	5,500	1,251	1,267
06.02.2025 23	24,00	55,22	44,04	11,19	106,334	107,982	-1,648	6,000	5,500	1,190	1,208
07.02.2025 23	24,00	56,06	44,24	11,82	104,649	106,199	-1,550	6,000	5,500	1,242	1,255
08.02.2025 23	24,00	57,78	45,27	12,51	106,020	107,689	-1,669	6,000	5,500	1,327	1,347
09.02.2025 23	24,00	58,22	45,54	12,68	106,057	107,702	-1,645	6,000	5,500	1,351	1,366
10.02.2025 23	24,00	57,54	45,44	12,09	107,271	108,958	-1,686	6,000	5,500	1,301	1,318
11.02.2025 23	24,00	55,64	44,40	11,24	107,660	109,293	-1,633	6,000	5,500	1,213	1,228
12.02.2025 23	24,00	56,26	44,64	11,61	105,907	107,491	-1,584	6,000	5,500	1,230	1,248
13.02.2025 23	24,00	56,41	45,15	11,26	107,743	108,970	-1,228	6,000	5,500	1,221	1,227
14.02.2025 23	24,00	54,28	44,00	10,29	109,281	110,629	-1,348	6,000	5,500	1,128	1,138
15.02.2025 23	24,00	53,01	42,90	10,12	105,934	107,447	-1,514	6,000	5,500	1,074	1,087
16.02.2025 23	24,00	54,60	43,48	11,12	105,297	106,850	-1,553	6,000	5,500	1,163	1,188
17.02.2025 23	24,00	61,10	47,24	13,86	105,011	106,538	-1,527	6,000	5,500	1,457	1,477
Среднее	23,99	55,28	44,35	10,93	107,023	108,287	-1,264	6,000	5,500	1,171	1,183
Итого	695,79				3103,661	3140,314	-36,653			33,951	34,320

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	14899,952	15051,321	142,780
17.02.2025	18003,613	18191,635	176,731

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru