

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	60,83	46,91	13,92	105,099	106,437	-1,338	6,000	5,500	1,463	1,482
19.02.2025 23	24,00	60,24	46,55	13,69	105,620	107,165	-1,544	6,000	5,500	1,447	1,467
20.02.2025 23	24,00	62,36	47,59	14,78	103,577	105,059	-1,482	6,000	5,500	1,531	1,553
21.02.2025 23	24,00	61,77	47,02	14,76	103,814	105,273	-1,459	6,000	5,500	1,535	1,553
22.02.2025 23	24,00	62,93	47,66	15,27	104,813	106,244	-1,431	6,000	5,500	1,602	1,622
23.02.2025 23	24,00	63,49	48,13	15,36	105,422	106,757	-1,335	6,000	5,500	1,619	1,640
24.02.2025 23	24,00	62,97	47,99	14,98	104,297	105,563	-1,267	6,000	5,500	1,564	1,581
25.02.2025 23	24,00	61,40	47,22	14,18	104,714	106,102	-1,389	6,000	5,500	1,491	1,505
26.02.2025 23	24,00	64,90	49,02	15,87	103,449	104,896	-1,447	6,000	5,500	1,640	1,665
27.02.2025 23	24,00	62,66	47,92	14,74	103,447	104,636	-1,189	6,000	5,500	1,528	1,543
28.02.2025 23	24,00	60,93	47,18	13,75	104,753	106,102	-1,349	6,000	5,500	1,450	1,459
01.03.2025 23	24,00	60,27	47,22	13,05	107,193	108,664	-1,471	6,000	5,500	1,406	1,418
02.03.2025 23	24,00	57,38	45,59	11,79	107,191	108,584	-1,393	6,000	5,500	1,266	1,280
03.03.2025 23	24,00	55,17	44,06	11,11	105,759	107,141	-1,382	6,000	5,500	1,174	1,191
04.03.2025 23	24,00	54,87	43,84	11,03	105,850	107,109	-1,259	6,000	5,500	1,168	1,182
05.03.2025 23	22,96	51,44	43,43	8,01	71,002	93,364	-22,362	6,000	5,500	0,572	0,748
06.03.2025 23	24,00	49,55	42,17	7,38	52,987	67,986	-15,000	6,000	5,500	0,476	0,502
07.03.2025 23	24,00	53,32	42,40	10,93	85,310	85,335	-0,024	6,000	5,500	0,925	0,932
08.03.2025 23	24,00	56,03	45,45	10,58	82,014	80,926	1,088	6,000	5,500	0,866	0,856
09.03.2025 23	24,00	56,29	45,86	10,43	81,123	79,740	1,383	6,000	5,500	0,844	0,832
10.03.2025 23	24,00	54,79	43,58	11,21	94,653	93,484	1,169	6,000	5,500	1,061	1,048
11.03.2025 23	24,00	54,07	43,10	10,98	97,391	96,329	1,062	6,000	5,500	1,068	1,057
12.03.2025 23	24,00	53,18	42,29	10,89	70,262	70,023	0,239	6,000	5,500	0,745	0,763
13.03.2025 23	24,00	38,54	34,55	4,00	35,277	36,567	-1,290	6,000	5,500	0,131	0,146
14.03.2025 23	23,94	39,60	34,04	5,55	59,622	59,168	0,453	6,000	5,500	0,322	0,329
15.03.2025 23	24,00	40,04	35,14	4,90	66,047	65,893	0,154	6,000	5,500	0,308	0,323
16.03.2025 23	24,00	40,23	34,50	5,73	57,884	57,582	0,302	6,000	5,500	0,322	0,330
17.03.2025 23	24,00	40,78	35,18	5,59	77,348	76,950	0,398	6,000	5,500	0,422	0,430
18.03.2025 23	24,00	43,88	38,07	5,81	106,749	105,526	1,223	6,000	5,500	0,615	0,613
19.03.2025 23	24,00	43,79	37,42	6,37	98,257	97,056	1,201	6,000	5,500	0,624	0,618
20.03.2025 23	24,00	50,78	41,37	9,41	98,950	97,995	0,955	6,000	5,500	0,921	0,922
21.03.2025 23	24,00	52,77	42,64	10,12	102,874	102,212	0,662	6,000	5,500	1,045	1,034
Среднее	23,97	54,10	43,28	10,82	91,023	92,558	-1,535	6,000	5,500	1,036	1,051
Итого	766,90				2912,749	2961,869	-49,120			33,150	33,625

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	18003,613	18191,635	176,731
21.03.2025	20916,361	21153,504	209,881

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru