

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	51,24	41,72	9,52	105,669	104,742	0,928	0,588	0,539	1,006	0,997
23.03.2025 23	24,00	51,54	41,94	9,60	106,179	105,219	0,960	0,588	0,539	1,019	1,010
24.03.2025 23	24,00	52,26	42,56	9,70	108,474	107,643	0,831	0,588	0,539	1,051	1,044
25.03.2025 23	24,00	52,63	42,95	9,68	106,951	106,286	0,665	0,588	0,539	1,038	1,029
26.03.2025 23	24,00	51,83	42,77	9,06	109,289	108,675	0,613	0,588	0,539	0,985	0,985
27.03.2025 23	24,00	53,41	44,05	9,37	110,539	109,700	0,840	0,588	0,539	1,032	1,027
28.03.2025 23	24,00	53,45	44,66	8,79	104,429	103,807	0,622	0,588	0,539	0,899	0,912
29.03.2025 23	24,00	25,80	29,56	-3,76	9,732	14,212	-4,480	0,588	0,539	-0,044	-0,053
30.03.2025 23	24,00	24,03	23,99	0,03	14,666	17,514	-2,848	0,588	0,539	-0,000	0,001
31.03.2025 23	24,00	49,38	41,45	7,92	92,360	93,312	-0,952	0,588	0,539	0,708	0,739
01.04.2025 23	24,00	52,43	44,40	8,02	128,244	128,161	0,082	0,588	0,539	1,025	1,028
02.04.2025 23	24,00	48,05	40,03	8,02	66,371	67,897	-1,526	0,588	0,539	0,485	0,545
03.04.2025 23	24,00	52,06	44,14	7,92	130,605	130,082	0,523	0,588	0,539	1,019	1,030
04.04.2025 23	24,00	52,38	44,00	8,38	123,418	122,790	0,628	0,588	0,539	1,027	1,029
05.04.2025 23	24,00	52,13	43,53	8,60	117,119	116,479	0,640	0,588	0,539	1,004	1,001
06.04.2025 23	24,00	51,34	42,71	8,63	112,800	112,207	0,593	0,588	0,539	0,968	0,968
07.04.2025 23	24,00	50,16	41,06	9,10	74,665	78,345	-3,681	0,588	0,539	0,644	0,713
08.04.2025 23	24,00	52,10	42,81	9,29	109,796	110,016	-0,220	0,588	0,539	1,007	1,022
09.04.2025 23	24,00	55,30	44,32	10,98	104,859	104,931	-0,072	0,588	0,539	1,143	1,152
10.04.2025 23	24,00	54,73	44,09	10,64	104,098	104,124	-0,026	0,588	0,539	1,111	1,107
11.04.2025 23	24,00	52,72	42,90	9,82	104,301	104,345	-0,044	0,588	0,539	1,026	1,025
12.04.2025 23	24,00	51,96	42,00	9,96	102,486	102,470	0,016	0,588	0,539	1,017	1,020
13.04.2025 23	24,00	52,51	42,26	10,24	101,264	101,240	0,025	0,588	0,539	1,036	1,037
14.04.2025 23	24,00	51,13	41,90	9,23	104,256	104,290	-0,033	0,588	0,539	0,959	0,962
15.04.2025 23	24,00	48,92	39,96	8,96	30,036	30,670	-0,634	0,588	0,539	0,253	0,275
16.04.2025 23	24,00	18,98	17,82	1,17	0,010	1,124	-1,114	0,588	0,539	0,000	0,001
17.04.2025 23	24,00	18,28	17,09	1,18	0,000	0,010	-0,010	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,22	17,33	0,89	0,010	0,000	0,010	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	46,39	38,86	7,53	85,094	85,368	-0,274	0,588	0,539	0,765	0,772
Итого	672,00				2382,625	2390,292	-7,667			21,418	21,608

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	20916,361	21153,504	209,881
20.04.2025	23298,986	23543,795	231,299

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru