

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	19,38	18,15	1,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	17,88	17,48	0,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	19,43	18,23	1,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	19,56	18,28	1,28	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	19,06	17,95	1,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	19,46	18,20	1,26	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	23,93	19,07	18,02	1,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	19,84	18,33	1,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	19,85	18,58	1,27	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	21,00	19,22	1,78	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	57,71	50,06	7,65	61,739	62,587	-0,848	6,000	5,500	0,496	0,479
02.11.2024 23	24,00	56,44	49,40	7,04	113,309	114,238	-0,929	6,000	5,500	0,792	0,805
03.11.2024 23	24,00	50,87	43,83	7,04	106,144	107,026	-0,881	6,000	5,500	0,743	0,753
04.11.2024 23	24,00	47,84	40,51	7,34	79,435	81,380	-1,945	6,000	5,500	0,581	0,597
05.11.2024 23	24,00	50,47	42,16	8,31	65,489	67,959	-2,470	6,000	5,500	0,540	0,565
06.11.2024 23	24,00	53,72	44,89	8,83	89,527	90,078	-0,551	6,000	5,500	0,788	0,796
07.11.2024 23	24,00	53,66	44,33	9,33	94,472	95,122	-0,650	6,000	5,500	0,879	0,888
08.11.2024 23	24,00	53,64	44,62	9,02	92,881	93,474	-0,593	6,000	5,500	0,838	0,843
09.11.2024 23	24,00	53,19	44,05	9,14	60,927	62,484	-1,557	6,000	5,500	0,545	0,571
10.11.2024 23	24,00	53,80	45,57	8,23	83,063	85,251	-2,188	6,000	5,500	0,681	0,701
11.11.2024 23	24,00	52,66	44,66	8,01	125,714	126,844	-1,130	6,000	5,500	1,005	1,015
12.11.2024 23	24,00	51,59	43,56	8,03	119,937	120,946	-1,009	6,000	5,500	0,973	0,971
13.11.2024 23	24,00	52,09	43,82	8,27	110,124	110,403	-0,279	6,000	5,500	0,906	0,913
14.11.2024 23	24,00	52,30	43,19	9,11	104,266	105,256	-0,990	6,000	5,500	0,948	0,959
15.11.2024 23	24,00	51,81	42,85	8,97	106,675	107,509	-0,833	6,000	5,500	0,958	0,964
16.11.2024 23	24,00	53,30	43,39	9,91	106,648	107,399	-0,751	6,000	5,500	1,049	1,064
17.11.2024 23	24,00	54,88	44,40	10,48	105,941	106,660	-0,719	6,000	5,500	1,109	1,118
18.11.2024 23	24,00	54,67	44,67	10,00	105,756	106,529	-0,774	6,000	5,500	1,056	1,065
19.11.2024 23	24,00	54,76	45,44	9,32	120,018	120,953	-0,934	6,000	5,500	1,119	1,127
20.11.2024 23	24,00	52,73	44,49	8,23	126,931	128,289	-1,358	6,000	5,500	1,042	1,056
21.11.2024 23	24,00	54,01	45,38	8,64	108,191	109,790	-1,598	6,000	5,500	0,930	0,948
Среднее	24,00	42,28	36,06	6,23	67,329	68,070	-0,742	6,000	5,500	0,580	0,587
Итого	743,92				2087,190	2110,177	-22,987			17,978	18,199

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	6650,345	6725,930	63,492
21.11.2024	8737,535	8836,106	81,470

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru