

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.11.2024 23	24,00	54,25	46,08	8,17	132,669	134,771	-2,102	6,000	5,500	1,076	1,101
23.11.2024 23	24,00	54,65	46,98	7,67	138,720	140,902	-2,182	6,000	5,500	1,067	1,080
24.11.2024 23	24,00	53,60	44,87	8,73	122,454	124,485	-2,031	6,000	5,500	1,060	1,087
25.11.2024 23	24,00	53,18	44,00	9,18	116,760	118,516	-1,755	6,000	5,500	1,073	1,088
26.11.2024 23	24,00	52,90	43,65	9,25	116,435	118,237	-1,803	6,000	5,500	1,075	1,094
27.11.2024 23	24,00	53,35	43,89	9,46	115,866	117,631	-1,765	6,000	5,500	1,095	1,113
28.11.2024 23	24,00	53,14	43,74	9,40	115,188	116,806	-1,618	6,000	5,500	1,080	1,097
29.11.2024 23	24,00	54,01	44,44	9,58	116,727	118,428	-1,701	6,000	5,500	1,119	1,134
30.11.2024 23	24,00	53,95	44,37	9,58	117,808	119,471	-1,663	6,000	5,500	1,125	1,145
01.12.2024 23	24,00	53,50	43,74	9,76	114,258	115,883	-1,625	6,000	5,500	1,114	1,131
02.12.2024 23	24,00	54,52	44,44	10,08	114,735	116,188	-1,452	6,000	5,500	1,156	1,171
03.12.2024 23	24,00	54,84	44,82	10,02	114,527	115,742	-1,214	6,000	5,500	1,149	1,160
04.12.2024 23	24,00	54,43	44,63	9,81	115,127	116,338	-1,211	6,000	5,500	1,128	1,141
05.12.2024 23	24,00	52,97	43,82	9,15	114,984	116,195	-1,211	6,000	5,500	1,056	1,063
06.12.2024 23	24,00	52,63	43,48	9,15	113,679	114,818	-1,139	6,000	5,500	1,035	1,050
07.12.2024 23	24,00	52,50	43,31	9,20	112,785	113,923	-1,138	6,000	5,500	1,035	1,048
08.12.2024 23	24,00	52,68	43,43	9,26	111,648	112,400	-0,752	6,000	5,500	1,034	1,041
09.12.2024 23	24,00	53,12	43,39	9,73	105,101	105,761	-0,660	6,000	5,500	1,022	1,030
10.12.2024 23	24,00	54,06	44,25	9,81	106,310	107,004	-0,694	6,000	5,500	1,041	1,050
11.12.2024 23	24,00	53,35	44,09	9,27	109,055	109,703	-0,648	6,000	5,500	1,010	1,016
12.12.2024 23	24,00	52,98	43,52	9,46	107,409	108,015	-0,606	6,000	5,500	1,013	1,022
13.12.2024 23	24,00	57,13	45,21	11,91	104,012	104,614	-0,602	6,000	5,500	1,230	1,246
14.12.2024 23	24,00	65,38	50,85	14,54	108,496	109,173	-0,677	6,000	5,500	1,578	1,587
15.12.2024 23	24,00	55,44	44,68	10,76	107,227	107,856	-0,629	6,000	5,500	1,159	1,160
16.12.2024 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.12.2024 23	39,44	44,39	37,21	7,18	151,758	153,223	-1,465	6,000	5,500	1,138	1,100
18.12.2024 23	24,00	51,89	41,83	10,06	102,996	104,441	-1,446	6,000	5,500	1,030	1,050
19.12.2024 23	24,00	53,57	42,86	10,71	102,160	103,336	-1,176	6,000	5,500	1,092	1,107
Среднее	23,69	53,79	44,13	9,66	115,144	112,281	-1,249	5,786	5,304	1,064	1,075
Итого	663,44				3108,895	3143,861	-34,966			29,789	30,112

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.11.2024	8737,535	8836,106	81,470
19.12.2024	11846,430	11979,967	111,259

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru