

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 35

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13402

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	55,52	44,33	11,19	103,573	104,781	-1,208	6,000	5,500	1,157	1,173
21.12.2024 23	24,00	54,62	43,27	11,35	93,692	94,108	-0,416	6,000	5,500	1,062	1,068
22.12.2024 23	24,00	52,24	41,52	10,72	89,180	89,306	-0,126	6,000	5,500	0,956	0,958
23.12.2024 23	24,00	52,73	41,68	11,05	88,658	88,805	-0,147	6,000	5,500	0,978	0,982
24.12.2024 23	24,00	49,90	39,55	10,35	68,466	68,741	-0,275	6,000	5,500	0,730	0,712
25.12.2024 23	24,00	52,86	41,88	10,97	88,034	88,760	-0,726	6,000	5,500	0,963	0,974
26.12.2024 23	24,00	51,85	41,44	10,40	93,169	93,942	-0,773	6,000	5,500	0,967	0,977
27.12.2024 23	24,00	52,65	42,06	10,59	95,292	96,208	-0,916	6,000	5,500	1,010	1,019
28.12.2024 23	24,00	49,18	40,04	9,14	86,796	87,739	-0,943	6,000	5,500	0,840	0,802
29.12.2024 23	24,00	51,91	41,48	10,42	86,531	87,166	-0,635	6,000	5,500	0,899	0,909
30.12.2024 23	24,00	51,67	41,25	10,43	86,479	86,548	-0,069	6,000	5,500	0,901	0,902
31.12.2024 23	24,00	51,71	41,23	10,48	94,616	94,862	-0,247	6,000	5,500	0,991	0,994
01.01.2025 23	24,00	52,70	41,75	10,95	93,932	94,139	-0,208	6,000	5,500	1,026	1,031
02.01.2025 23	24,00	53,78	42,72	11,05	92,193	92,655	-0,461	6,000	5,500	1,020	1,024
03.01.2025 23	24,00	53,53	42,80	10,73	93,716	94,159	-0,443	6,000	5,500	1,004	1,010
04.01.2025 23	24,00	51,83	42,12	9,72	99,010	99,468	-0,458	6,000	5,500	0,966	0,967
05.01.2025 23	24,00	55,25	44,07	11,19	102,270	102,803	-0,534	6,000	5,500	1,137	1,150
06.01.2025 23	24,00	55,90	44,75	11,15	103,057	103,479	-0,423	6,000	5,500	1,156	1,154
07.01.2025 23	24,00	52,60	42,83	9,77	103,520	103,823	-0,304	6,000	5,500	1,011	1,015
08.01.2025 23	24,00	52,94	43,20	9,73	104,381	105,027	-0,646	6,000	5,500	1,016	1,022
09.01.2025 23	24,00	53,01	43,47	9,54	105,089	105,610	-0,522	6,000	5,500	1,002	1,008
10.01.2025 23	24,00	53,06	43,67	9,39	108,117	108,655	-0,537	6,000	5,500	1,014	1,020
11.01.2025 23	24,00	53,13	43,74	9,39	110,086	110,781	-0,695	6,000	5,500	1,033	1,040
12.01.2025 23	24,00	52,89	43,42	9,47	109,279	109,914	-0,634	6,000	5,500	1,035	1,041
13.01.2025 23	24,00	52,48	43,14	9,33	109,606	110,322	-0,716	6,000	5,500	1,022	1,030
14.01.2025 23	24,00	53,32	43,20	10,12	107,586	108,197	-0,611	6,000	5,500	1,090	1,095
15.01.2025 23	24,00	53,48	43,22	10,26	106,680	107,403	-0,723	6,000	5,500	1,096	1,102
16.01.2025 23	24,00	54,18	43,53	10,65	107,453	108,202	-0,750	6,000	5,500	1,146	1,153
17.01.2025 23	24,00	53,87	43,36	10,50	107,811	108,734	-0,923	6,000	5,500	1,138	1,142
18.01.2025 23	24,00	52,14	42,21	9,94	107,214	108,003	-0,790	6,000	5,500	1,066	1,073
19.01.2025 23	24,00	52,63	42,51	10,12	108,040	109,012	-0,973	6,000	5,500	1,091	1,103
Среднее	24,00	52,89	42,56	10,33	98,501	99,076	-0,575	6,000	5,500	1,017	1,021
Итого	744,00				3053,523	3071,354	-17,831			31,521	31,648

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	11846,430	11979,967	111,259
19.01.2025	14899,952	15051,321	142,780

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru