

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	42,53	54,91	-12,38	80,924	93,481	-12,557	6,000	5,500	-1,000	-1,157
21.01.2025 23	24,00	42,41	54,67	-12,26	80,890	93,446	-12,557	6,000	5,500	-0,988	-1,146
22.01.2025 23	24,00	42,45	54,52	-12,07	80,888	93,461	-12,573	6,000	5,500	-0,974	-1,128
23.01.2025 23	24,00	42,10	53,59	-11,49	80,889	93,494	-12,605	6,000	5,500	-0,926	-1,074
24.01.2025 23	24,00	42,08	53,55	-11,47	80,870	93,446	-12,576	6,000	5,500	-0,925	-1,072
25.01.2025 23	24,00	42,28	53,84	-11,56	80,784	93,365	-12,580	6,000	5,500	-0,931	-1,079
26.01.2025 23	24,00	41,77	52,81	-11,04	80,780	93,359	-12,579	6,000	5,500	-0,890	-1,031
27.01.2025 23	24,00	42,50	54,21	-11,71	81,066	93,675	-12,609	6,000	5,500	-0,946	-1,097
28.01.2025 23	24,00	43,04	55,04	-12,00	81,523	94,168	-12,645	6,000	5,500	-0,975	-1,130
29.01.2025 23	24,00	44,10	56,63	-12,53	82,063	94,805	-12,741	6,000	5,500	-1,025	-1,188
30.01.2025 23	24,00	43,76	55,79	-12,03	81,756	94,425	-12,670	6,000	5,500	-0,983	-1,136
31.01.2025 23	23,58	42,81	54,68	-11,87	70,533	81,620	-11,087	6,000	5,500	-0,839	-0,969
01.02.2025 23	23,28	42,56	54,28	-11,72	75,910	87,616	-11,706	6,000	5,500	-0,891	-1,027
02.02.2025 23	23,47	41,90	53,36	-11,46	75,061	86,601	-11,541	6,000	5,500	-0,858	-0,993
03.02.2025 23	24,00	41,80	53,54	-11,74	76,364	88,089	-11,725	6,000	5,500	-0,896	-1,034
04.02.2025 23	24,00	41,92	53,87	-11,95	78,555	90,572	-12,018	6,000	5,500	-0,934	-1,082
05.02.2025 23	24,00	43,87	57,83	-13,96	77,472	89,280	-11,808	6,000	5,500	-1,078	-1,247
06.02.2025 23	24,00	42,28	55,07	-12,79	78,939	90,990	-12,051	6,000	5,500	-1,007	-1,164
07.02.2025 23	24,00	42,43	56,03	-13,60	77,715	89,568	-11,853	6,000	5,500	-1,053	-1,218
08.02.2025 23	24,00	43,26	57,45	-14,19	78,868	90,861	-11,993	6,000	5,500	-1,117	-1,289
09.02.2025 23	24,00	43,73	58,52	-14,78	78,703	90,670	-11,967	6,000	5,500	-1,165	-1,341
10.02.2025 23	24,00	43,59	57,78	-14,19	79,651	91,714	-12,062	6,000	5,500	-1,128	-1,301
11.02.2025 23	24,00	42,60	55,73	-13,13	80,000	92,093	-12,093	6,000	5,500	-1,049	-1,209
12.02.2025 23	24,00	42,61	55,97	-13,36	78,920	90,913	-11,992	6,000	5,500	-1,051	-1,214
13.02.2025 23	24,00	43,47	56,74	-13,27	79,883	91,976	-12,093	6,000	5,500	-1,062	-1,221
14.02.2025 23	24,00	42,33	54,41	-12,08	81,318	93,663	-12,345	6,000	5,500	-0,981	-1,131
15.02.2025 23	24,00	41,53	53,27	-11,74	79,211	91,247	-12,036	6,000	5,500	-0,929	-1,071
16.02.2025 23	24,00	41,31	53,52	-12,21	79,030	91,012	-11,982	6,000	5,500	-0,958	-1,111
17.02.2025 23	24,00	45,26	61,21	-15,96	78,725	90,666	-11,942	6,000	5,500	-1,255	-1,447
Среднее	23,94	42,70	55,27	-12,57	79,217	91,389	-12,172	6,000	5,500	-0,994	-1,149
Итого	694,33				2297,291	2650,277	-352,986			-28,815	-33,307

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	32319,084	37403,184	236,797
17.02.2025	34616,375	40053,461	207,981

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru