

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	44,72	60,81	-16,09	78,494	90,362	-11,868	6,000	5,500	-1,259	-1,454
19.02.2025 23	24,00	44,29	60,04	-15,75	79,181	91,144	-11,963	6,000	5,500	-1,244	-1,435
20.02.2025 23	24,00	45,21	62,22	-17,02	77,865	89,587	-11,723	6,000	5,500	-1,321	-1,524
21.02.2025 23	24,00	44,64	61,73	-17,09	77,763	89,509	-11,746	6,000	5,500	-1,328	-1,530
22.02.2025 23	24,00	45,22	62,99	-17,77	78,320	90,217	-11,897	6,000	5,500	-1,390	-1,604
23.02.2025 23	24,00	45,56	63,27	-17,71	78,726	90,658	-11,933	6,000	5,500	-1,390	-1,606
24.02.2025 23	24,00	45,56	62,92	-17,36	77,991	89,757	-11,766	6,000	5,500	-1,353	-1,558
25.02.2025 23	24,00	45,00	61,46	-16,47	78,207	89,970	-11,763	6,000	5,500	-1,290	-1,482
26.02.2025 23	24,00	46,40	64,77	-18,36	76,976	88,596	-11,620	6,000	5,500	-1,407	-1,627
27.02.2025 23	24,00	45,57	62,59	-17,02	77,237	88,915	-11,678	6,000	5,500	-1,316	-1,513
28.02.2025 23	24,00	45,12	61,09	-15,97	77,657	89,365	-11,708	6,000	5,500	-1,244	-1,427
01.03.2025 23	24,00	45,60	60,72	-15,12	79,703	91,767	-12,064	6,000	5,500	-1,207	-1,388
02.03.2025 23	24,00	44,40	57,87	-13,48	79,644	91,678	-12,034	6,000	5,500	-1,072	-1,235
03.03.2025 23	24,00	42,57	55,02	-12,45	78,951	90,819	-11,868	6,000	5,500	-0,977	-1,130
04.03.2025 23	24,00	42,50	54,81	-12,31	79,171	91,032	-11,861	6,000	5,500	-0,973	-1,121
05.03.2025 23	24,00	41,96	54,76	-12,80	70,164	80,880	-10,716	6,000	5,500	-0,897	-1,036
06.03.2025 23	24,00	41,68	53,84	-12,16	60,076	69,229	-9,153	6,000	5,500	-0,752	-0,842
07.03.2025 23	24,00	41,12	52,93	-11,82	43,338	79,278	-35,940	6,000	5,500	-0,491	-0,937
08.03.2025 23	24,00	47,18	55,85	-8,68	0,000	72,538	-72,538	6,000	5,500	0,000	-0,629
09.03.2025 23	24,00	43,59	56,40	-12,80	0,000	72,960	-72,960	6,000	5,500	0,000	-0,934
10.03.2025 23	24,00	41,74	54,94	-13,20	0,000	86,619	-86,619	6,000	5,500	0,000	-1,144
11.03.2025 23	23,83	42,33	54,02	-11,69	0,000	89,313	-89,313	6,000	5,500	0,000	-1,044
12.03.2025 23	24,00	37,13	54,58	-17,46	2,253	65,382	-63,129	6,000	5,500	-0,033	-1,141
13.03.2025 23	24,00	36,18	39,00	-2,83	19,240	20,949	-1,709	6,000	5,500	-0,095	-0,059
14.03.2025 23	23,71	36,41	41,20	-4,80	45,088	47,576	-2,488	6,000	5,500	-0,237	-0,228
15.03.2025 23	24,00	35,87	40,87	-5,00	48,828	50,337	-1,510	6,000	5,500	-0,243	-0,252
16.03.2025 23	24,00	37,74	42,87	-5,13	37,696	40,280	-2,584	6,000	5,500	-0,216	-0,207
17.03.2025 23	24,00	36,19	41,44	-5,25	56,561	58,238	-1,677	6,000	5,500	-0,299	-0,306
18.03.2025 23	24,00	39,15	43,69	-4,54	82,204	83,107	-0,903	6,000	5,500	-0,370	-0,377
19.03.2025 23	24,00	39,03	43,54	-4,52	76,528	77,451	-0,923	6,000	5,500	-0,346	-0,350
20.03.2025 23	24,00	42,71	50,03	-7,32	77,481	78,582	-1,101	6,000	5,500	-0,558	-0,575
21.03.2025 23	24,00	43,83	52,94	-9,11	79,659	80,768	-1,108	6,000	5,500	-0,722	-0,736
Среднее	23,99	42,38	54,54	-12,16	58,594	78,339	-19,746	6,000	5,500	-0,751	-1,013
Итого	767,54				1875,001	2506,863	-631,861			-24,034	-32,431

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	34616,375	40053,461	207,981
21.03.2025	36491,376	42560,324	183,947

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	60,81	44,72	16,09	78,494	90,362	-11,868	6,000	5,500	1,259	1,454
19.02.2025 23	24,00	60,04	44,29	15,75	79,181	91,144	-11,963	6,000	5,500	1,244	1,435
20.02.2025 23	24,00	62,22	45,21	17,02	77,865	89,587	-11,723	6,000	5,500	1,321	1,524
21.02.2025 23	24,00	61,73	44,64	17,09	77,763	89,509	-11,746	6,000	5,500	1,328	1,530
22.02.2025 23	24,00	62,99	45,22	17,77	78,320	90,217	-11,897	6,000	5,500	1,390	1,604
23.02.2025 23	24,00	63,27	45,56	17,71	78,726	90,658	-11,933	6,000	5,500	1,390	1,606
24.02.2025 23	24,00	62,92	45,56	17,36	77,991	89,757	-11,766	6,000	5,500	1,353	1,558
25.02.2025 23	24,00	61,46	45,00	16,47	78,207	89,970	-11,763	6,000	5,500	1,290	1,482
26.02.2025 23	24,00	64,77	46,40	18,36	76,976	88,596	-11,620	6,000	5,500	1,407	1,627
27.02.2025 23	24,00	62,59	45,57	17,02	77,237	88,915	-11,678	6,000	5,500	1,316	1,513
28.02.2025 23	24,00	61,09	45,12	15,97	77,657	89,365	-11,708	6,000	5,500	1,244	1,427
01.03.2025 23	24,00	60,72	45,60	15,12	79,703	91,767	-12,064	6,000	5,500	1,207	1,388
02.03.2025 23	24,00	57,87	44,40	13,48	79,644	91,678	-12,034	6,000	5,500	1,072	1,235
03.03.2025 23	24,00	55,02	42,57	12,45	78,951	90,819	-11,868	6,000	5,500	0,977	1,130
04.03.2025 23	24,00	54,81	42,50	12,31	79,171	91,032	-11,861	6,000	5,500	0,973	1,121
05.03.2025 23	24,00	54,76	41,96	12,80	70,164	80,880	-10,716	6,000	5,500	0,897	1,036
06.03.2025 23	24,00	53,84	41,68	12,16	60,076	69,229	-9,153	6,000	5,500	0,752	0,842
07.03.2025 23	24,00	52,93	41,12	11,82	43,338	79,278	-35,940	6,000	5,500	0,491	0,937
08.03.2025 23	24,00	55,85	47,18	8,68	0,000	72,538	-72,538	6,000	5,500	-0,000	0,629
09.03.2025 23	24,00	56,40	43,59	12,80	0,000	72,960	-72,960	6,000	5,500	-0,000	0,934
10.03.2025 23	24,00	54,94	41,74	13,20	0,000	86,619	-86,619	6,000	5,500	-0,000	1,144
11.03.2025 23	23,83	54,02	42,33	11,69	0,000	89,313	-89,313	6,000	5,500	-0,000	1,044
12.03.2025 23	24,00	54,58	37,13	17,46	2,253	65,382	-63,129	6,000	5,500	0,033	1,141
13.03.2025 23	24,00	39,00	36,18	2,83	19,240	20,949	-1,709	6,000	5,500	0,095	0,059
14.03.2025 23	23,71	41,20	36,41	4,80	45,088	47,576	-2,488	6,000	5,500	0,237	0,228
15.03.2025 23	24,00	40,87	35,87	5,00	48,828	50,337	-1,510	6,000	5,500	0,243	0,252
16.03.2025 23	24,00	42,87	37,74	5,13	37,696	40,280	-2,584	6,000	5,500	0,216	0,207
17.03.2025 23	24,00	41,44	36,19	5,25	56,561	58,238	-1,677	6,000	5,500	0,299	0,306
18.03.2025 23	24,00	43,69	39,15	4,54	82,204	83,107	-0,903	6,000	5,500	0,370	0,377
19.03.2025 23	24,00	43,54	39,03	4,52	76,528	77,451	-0,923	6,000	5,500	0,346	0,350
20.03.2025 23	24,00	50,03	42,71	7,32	77,481	78,582	-1,101	6,000	5,500	0,558	0,575
21.03.2025 23	24,00	52,94	43,83	9,11	79,659	80,768	-1,108	6,000	5,500	0,722	0,736
Среднее	23,99	125,00	75,00	12,16	58,594	78,339	-19,746	6,000	5,500	0,751	1,013
Итого	767,54				1875,001	2506,863	-631,861			24,034	32,431

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
18.02.2025	34616,375	40053,461	207,981
21.03.2025	36491,376	42560,324	183,947

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru