

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	42,05	51,23	-9,18	83,310	84,451	-1,141	0,588	0,539	-0,762	-0,775
23.03.2025 23	24,00	42,21	51,48	-9,27	84,000	85,154	-1,154	0,588	0,539	-0,776	-0,789
24.03.2025 23	24,00	42,91	52,14	-9,23	87,119	88,307	-1,188	0,588	0,539	-0,801	-0,815
25.03.2025 23	24,00	43,37	52,73	-9,36	84,516	85,685	-1,169	0,588	0,539	-0,790	-0,802
26.03.2025 23	24,00	43,09	51,71	-8,62	87,776	89,004	-1,229	0,588	0,539	-0,753	-0,767
27.03.2025 23	24,00	44,27	53,22	-8,95	87,587	88,826	-1,239	0,588	0,539	-0,779	-0,795
28.03.2025 23	24,00	45,45	53,53	-8,08	86,984	88,662	-1,677	0,588	0,539	-0,696	-0,716
29.03.2025 23	24,00	29,07	29,66	-0,60	0,139	2,439	-2,299	0,588	0,539	-0,002	-0,001
30.03.2025 23	24,00	31,49	22,74	8,75	0,010	1,018	-1,008	0,588	0,539	0,000	0,009
31.03.2025 23	24,00	42,27	50,19	-7,92	62,190	63,067	-0,877	0,588	0,539	-0,501	-0,500
01.04.2025 23	24,00	44,55	52,32	-7,77	100,297	101,293	-0,996	0,588	0,539	-0,775	-0,787
02.04.2025 23	24,00	42,43	50,23	-7,81	47,470	49,108	-1,638	0,588	0,539	-0,362	-0,383
03.04.2025 23	24,00	43,70	51,65	-7,95	104,418	105,321	-0,902	0,588	0,539	-0,817	-0,837
04.04.2025 23	24,00	43,83	52,20	-8,37	99,750	100,696	-0,946	0,588	0,539	-0,827	-0,842
05.04.2025 23	24,00	43,41	52,15	-8,74	94,781	95,699	-0,918	0,588	0,539	-0,825	-0,837
06.04.2025 23	24,00	42,46	51,27	-8,81	91,139	92,014	-0,876	0,588	0,539	-0,800	-0,810
07.04.2025 23	24,00	42,13	50,72	-8,60	57,533	59,378	-1,845	0,588	0,539	-0,499	-0,510
08.04.2025 23	24,00	42,40	51,61	-9,21	88,774	89,963	-1,189	0,588	0,539	-0,805	-0,828
09.04.2025 23	24,00	43,91	54,88	-10,97	83,972	85,096	-1,124	0,588	0,539	-0,914	-0,933
10.04.2025 23	24,00	44,09	54,93	-10,84	80,664	81,755	-1,091	0,588	0,539	-0,875	-0,886
11.04.2025 23	24,00	42,63	52,84	-10,21	81,655	82,729	-1,074	0,588	0,539	-0,832	-0,845
12.04.2025 23	24,00	41,70	51,86	-10,16	81,924	82,996	-1,072	0,588	0,539	-0,828	-0,843
13.04.2025 23	24,00	41,99	52,43	-10,43	81,072	82,145	-1,073	0,588	0,539	-0,843	-0,857
14.04.2025 23	24,00	41,37	51,36	-9,99	83,883	84,934	-1,051	0,588	0,539	-0,839	-0,849
15.04.2025 23	24,00	40,01	48,74	-8,73	29,829	30,459	-0,630	0,588	0,539	-0,270	-0,266
16.04.2025 23	24,00	16,28	16,32	-0,05	0,110	0,140	-0,030	0,588	0,539	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	15,39	14,75	0,65	0,050	0,000	0,050	0,588	0,539	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	15,42	14,72	0,70	0,000	0,010	-0,010	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	24,00	39,07	46,20	-7,13	66,820	67,870	-1,050	0,588	0,539	-0,606	-0,617
Итого	672,00				1870,950	1900,348	-29,399			-16,971	-17,268

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	36491,376	42560,324	183,947
20.04.2025	38362,326	44460,672	166,976

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru