

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	15,03	14,92	0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	16,42	16,34	0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	16,35	16,24	0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	16,38	15,93	0,44	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	14,82	14,66	0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	15,86	15,37	0,49	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	16,13	15,77	0,37	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	16,25	15,92	0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,51	16,10	0,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	17,12	16,91	0,20	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	17,54	17,59	-0,06	0,040	0,100	-0,060	6,000	5,500	-0,000	-0,000
02.11.2024 23	24,00	17,96	17,66	0,30	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	41,87	49,39	-7,52	15,097	21,077	-5,980	6,000	5,500	-0,120	-0,159
04.11.2024 23	24,00	40,34	47,96	-7,62	37,596	57,195	-19,598	6,000	5,500	-0,300	-0,436
05.11.2024 23	24,00	42,50	41,98	0,52	29,334	0,150	29,185	6,000	5,500	-0,232	0,000
06.11.2024 23	24,00	44,10	53,20	-9,11	54,479	0,000	54,479	6,000	5,500	-0,508	-0,000
07.11.2024 23	24,00	43,15	53,59	-10,44	54,360	0,000	54,360	6,000	5,500	-0,558	-0,000
08.11.2024 23	24,00	43,39	54,28	-10,89	51,540	0,010	51,530	6,000	5,500	-0,524	-0,000
09.11.2024 23	24,00	43,40	28,11	15,29	38,464	0,298	38,166	6,000	5,500	-0,351	0,005
10.11.2024 23	24,00	43,43	53,76	-10,32	48,641	60,870	-12,228	6,000	5,500	-0,524	-0,628
11.11.2024 23	24,00	42,23	52,52	-10,29	86,755	110,826	-24,071	6,000	5,500	-0,889	-1,140
12.11.2024 23	24,00	41,53	51,46	-9,92	77,892	103,282	-25,390	6,000	5,500	-0,779	-1,025
13.11.2024 23	24,00	42,17	52,04	-9,87	76,268	91,548	-15,280	6,000	5,500	-0,747	-0,903
14.11.2024 23	24,00	40,84	52,19	-11,35	72,664	85,519	-12,854	6,000	5,500	-0,823	-0,971
15.11.2024 23	24,00	40,99	51,75	-10,76	59,647	71,771	-12,125	6,000	5,500	-0,665	-0,772
16.11.2024 23	24,00	41,51	52,82	-11,31	70,236	84,400	-14,164	6,000	5,500	-0,787	-0,954
17.11.2024 23	24,00	42,59	54,80	-12,21	68,272	83,797	-15,524	6,000	5,500	-0,831	-1,023
18.11.2024 23	24,00	43,51	54,55	-11,04	70,080	82,001	-11,921	6,000	5,500	-0,774	-0,905
19.11.2024 23	24,00	44,61	54,78	-10,17	79,836	93,253	-13,417	6,000	5,500	-0,809	-0,948
20.11.2024 23	24,00	43,32	52,44	-9,13	84,970	99,215	-14,245	6,000	5,500	-0,773	-0,906
21.11.2024 23	24,00	44,89	54,32	-9,44	69,951	84,098	-14,147	6,000	5,500	-0,655	-0,794
Среднее	24,00	32,48	37,40	-4,92	36,972	36,433	0,539	6,000	5,500	-0,376	-0,373
Итого	744,00				1146,123	1129,419	16,704			-11,650	-11,559

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	26484,117	30822,698	300,269
21.11.2024	27630,240	31952,118	288,619

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.10.2024 23	24,00	14,92	15,03	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
23.10.2024 23	24,00	16,34	16,42	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
24.10.2024 23	24,00	16,24	16,35	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
25.10.2024 23	24,00	15,93	16,38	-0,45	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
26.10.2024 23	24,00	14,66	14,82	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
27.10.2024 23	24,00	15,37	15,86	-0,49	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
28.10.2024 23	24,00	15,77	16,13	-0,36	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	24,00	15,92	16,25	-0,33	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	16,10	16,51	-0,41	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	16,91	17,12	-0,21	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	17,59	17,54	0,05	0,040	0,100	-0,060	6,000	5,500	0,000	0,000
02.11.2024 23	24,00	17,66	17,96	-0,30	0,000	0,010	-0,010	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	49,39	41,87	7,52	15,097	21,077	-5,980	6,000	5,500	0,114	0,158
04.11.2024 23	24,00	47,96	40,34	7,62	37,596	57,195	-19,598	6,000	5,500	0,286	0,436
05.11.2024 23	24,00	41,98	42,50	-0,52	29,334	0,150	29,185	6,000	5,500	0,125	0,000
06.11.2024 23	24,00	53,20	44,10	9,10	54,479	0,000	54,479	6,000	5,500	0,496	0,000
07.11.2024 23	24,00	53,59	43,15	10,44	54,360	0,000	54,360	6,000	5,500	0,568	0,000
08.11.2024 23	24,00	54,28	43,39	10,89	51,540	0,010	51,530	6,000	5,500	0,561	0,000
09.11.2024 23	24,00	43,40	28,11	15,29	38,464	0,298	38,166	6,000	5,500	0,588	0,005
10.11.2024 23	24,00	53,76	43,43	10,33	48,641	60,870	-12,228	6,000	5,500	0,502	0,629
11.11.2024 23	24,00	52,52	42,23	10,29	86,755	110,826	-24,071	6,000	5,500	0,893	1,140
12.11.2024 23	24,00	51,46	41,53	9,93	77,892	103,282	-25,390	6,000	5,500	0,773	1,026
13.11.2024 23	24,00	52,04	42,17	9,87	76,268	91,548	-15,280	6,000	5,500	0,753	0,904
14.11.2024 23	24,00	52,19	40,84	11,35	72,664	85,519	-12,854	6,000	5,500	0,825	0,971
15.11.2024 23	24,00	51,75	40,99	10,76	59,647	71,771	-12,125	6,000	5,500	0,642	0,772
16.11.2024 23	24,00	52,82	41,51	11,31	70,236	84,400	-14,164	6,000	5,500	0,794	0,955
17.11.2024 23	24,00	54,80	42,59	12,21	68,272	83,797	-15,524	6,000	5,500	0,834	1,023
18.11.2024 23	24,00	54,55	43,51	11,04	70,080	82,001	-11,921	6,000	5,500	0,774	0,905
19.11.2024 23	24,00	54,78	44,61	10,17	79,836	93,253	-13,417	6,000	5,500	0,812	0,948
20.11.2024 23	24,00	52,44	43,32	9,12	84,970	99,215	-14,245	6,000	5,500	0,775	0,905
21.11.2024 23	24,00	54,32	44,89	9,43	69,951	84,098	-14,147	6,000	5,500	0,660	0,793
Среднее	24,00	37,40	32,48	4,92	40,933	40,336	0,597	6,000	5,500	0,420	0,413
Итого	744,00				1146,122	1129,420	16,706			11,774	11,569

Показания счетчиков: «Ручной расчёт»

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.10.2024	26484,117	30822,698	300,269
21.11.2024	27630,240	31952,118	288,619

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru