

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 37

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13714

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	55,39	43,11	12,27	83,019	96,659	-13,640	6,000	5,500	1,013	1,186
21.12.2024 23	24,00	54,82	42,37	12,45	76,476	88,832	-12,355	6,000	5,500	0,948	1,106
22.12.2024 23	24,00	52,33	40,62	11,71	71,945	83,764	-11,818	6,000	5,500	0,842	0,981
23.12.2024 23	24,00	52,68	40,68	11,99	71,349	83,012	-11,663	6,000	5,500	0,853	0,996
24.12.2024 23	24,00	50,91	39,52	11,40	52,274	61,341	-9,067	6,000	5,500	0,616	0,699
25.12.2024 23	24,00	52,69	40,87	11,83	71,355	83,034	-11,679	6,000	5,500	0,839	0,982
26.12.2024 23	24,00	51,62	40,44	11,18	74,223	86,340	-12,117	6,000	5,500	0,828	0,965
27.12.2024 23	24,00	52,70	41,06	11,64	76,179	88,567	-12,388	6,000	5,500	0,885	1,031
28.12.2024 23	24,00	49,67	39,94	9,72	65,849	77,674	-11,826	6,000	5,500	0,680	0,755
29.12.2024 23	24,00	51,71	41,93	9,78	66,407	77,711	-11,304	6,000	5,500	0,645	0,760
30.12.2024 23	24,00	51,72	41,82	9,90	70,008	85,587	-15,579	6,000	5,500	0,691	0,847
31.12.2024 23	24,00	51,66	41,78	9,88	74,731	86,607	-11,876	6,000	5,500	0,737	0,856
01.01.2025 23	24,00	52,49	41,56	10,93	74,420	86,239	-11,819	6,000	5,500	0,809	0,943
02.01.2025 23	24,00	53,83	42,06	11,78	72,719	84,288	-11,569	6,000	5,500	0,855	0,993
03.01.2025 23	24,00	53,45	41,88	11,57	73,627	85,290	-11,664	6,000	5,500	0,850	0,987
04.01.2025 23	24,00	52,13	41,23	10,90	78,148	90,287	-12,139	6,000	5,500	0,852	0,985
05.01.2025 23	24,00	54,53	42,41	12,12	81,922	94,532	-12,610	6,000	5,500	0,984	1,146
06.01.2025 23	24,00	56,51	43,74	12,77	81,864	94,427	-12,563	6,000	5,500	1,046	1,206
07.01.2025 23	24,00	52,56	41,59	10,98	81,887	94,388	-12,501	6,000	5,500	0,896	1,036
08.01.2025 23	24,00	52,95	41,96	10,99	81,697	94,253	-12,556	6,000	5,500	0,895	1,036
09.01.2025 23	24,00	53,02	42,17	10,84	81,720	94,339	-12,619	6,000	5,500	0,883	1,023
10.01.2025 23	24,00	53,00	42,31	10,69	82,648	95,485	-12,837	6,000	5,500	0,881	1,021
11.01.2025 23	24,00	53,12	42,59	10,52	83,670	96,575	-12,905	6,000	5,500	0,878	1,016
12.01.2025 23	24,00	52,87	42,26	10,61	82,748	95,520	-12,772	6,000	5,500	0,875	1,013
13.01.2025 23	24,00	52,39	41,95	10,44	82,609	95,422	-12,813	6,000	5,500	0,860	0,996
14.01.2025 23	24,00	53,28	41,82	11,46	81,464	94,001	-12,537	6,000	5,500	0,931	1,078
15.01.2025 23	24,00	53,40	41,77	11,63	80,106	92,544	-12,438	6,000	5,500	0,930	1,076
16.01.2025 23	24,00	54,13	42,10	12,03	80,462	92,995	-12,532	6,000	5,500	0,966	1,119
17.01.2025 23	24,00	54,20	42,06	12,14	80,573	93,080	-12,508	6,000	5,500	0,976	1,130
18.01.2025 23	24,00	52,21	40,86	11,35	80,095	92,499	-12,403	6,000	5,500	0,906	1,050
19.01.2025 23	24,00	52,19	40,87	11,31	80,571	93,082	-12,511	6,000	5,500	0,908	1,053
Среднее	24,00	125,00	75,00	11,25	76,670	88,980	-12,310	6,000	5,500	0,863	1,002
Итого	744,00				2376,767	2758,376	-381,609			26,757	31,069

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.12.2024	29942,316	34644,807	263,554
19.01.2025	32319,084	37403,184	236,797

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru