

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	41,62	48,68	-7,06	103,686	0,000	103,686	0,588	0,539	-0,849	-0,000
23.03.2025 23	24,00	41,60	50,22	-8,63	104,830	0,000	104,830	0,588	0,539	-0,892	-0,000
24.03.2025 23	24,00	42,18	50,84	-8,66	107,394	0,000	107,394	0,588	0,539	-0,942	-0,000
25.03.2025 23	24,00	42,99	52,01	-9,02	103,482	0,000	103,482	0,588	0,539	-0,892	-0,000
26.03.2025 23	24,00	42,37	51,35	-8,98	108,206	0,000	108,206	0,588	0,539	-0,911	-0,000
27.03.2025 23	24,00	43,53	52,74	-9,21	106,661	0,000	106,661	0,588	0,539	-0,917	-0,000
28.03.2025 23	24,00	44,53	43,30	1,23	116,633	0,010	116,623	0,588	0,539	-0,928	0,000
29.03.2025 23	24,00	29,42	23,60	5,81	3,236	0,000	3,236	0,588	0,539	-0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	24,60	16,63	7,97	1,337	0,000	1,337	0,588	0,539	0,002	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,91	50,12	-9,21	68,823	0,000	68,823	0,588	0,539	-0,594	-0,000
01.04.2025 23	24,00	43,48	52,22	-8,74	124,068	0,000	124,068	0,588	0,539	-0,972	-0,000
02.04.2025 23	24,00	42,40	40,32	2,08	59,412	0,000	59,412	0,588	0,539	-0,444	0,000
03.04.2025 23	24,00	42,78	49,89	-7,11	127,799	0,010	127,790	0,588	0,539	-0,953	-0,000
04.04.2025 23	24,00	43,17	51,89	-8,73	122,812	0,000	122,812	0,588	0,539	-0,955	-0,000
05.04.2025 23	24,00	42,96	50,95	-7,99	116,587	0,000	116,587	0,588	0,539	-0,951	-0,000
06.04.2025 23	24,00	41,84	51,48	-9,64	111,947	0,000	111,947	0,588	0,539	-0,910	-0,000
07.04.2025 23	24,00	41,97	49,00	-7,03	71,365	0,020	71,346	0,588	0,539	-0,583	-0,000
08.04.2025 23	24,00	41,70	51,39	-9,70	110,389	0,000	110,389	0,588	0,539	-0,955	-0,000
09.04.2025 23	24,00	43,08	52,48	-9,40	102,913	0,000	102,913	0,588	0,539	-0,999	-0,000
10.04.2025 23	24,00	44,62	51,47	-6,85	95,348	0,000	95,348	0,588	0,539	-0,863	-0,000
11.04.2025 23	24,00	42,60	50,53	-7,93	96,785	0,000	96,785	0,588	0,539	-0,853	-0,000
12.04.2025 23	24,00	41,30	50,39	-9,09	96,557	0,000	96,557	0,588	0,539	-0,856	-0,000
13.04.2025 23	24,00	41,60	50,14	-8,54	95,238	0,000	95,238	0,588	0,539	-0,874	-0,000
14.04.2025 23	23,85	41,39	48,80	-7,41	98,751	0,010	98,741	0,588	0,539	-0,882	-0,000
15.04.2025 23	24,00	40,39	16,01	24,38	44,183	0,000	44,183	0,588	0,539	-0,332	0,000
16.04.2025 23	24,00	14,84	14,52	0,32	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	14,53	15,02	-0,49	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	-0,000
18.04.2025 23	24,00	16,78	16,11	0,68	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
Среднее	23,99	38,40	42,93	-4,53	82,087	0,002	82,086	0,588	0,539	-0,689	0,000
Итого	671,85				2298,445	0,049	2298,396			-19,303	0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	40490,851	45192,782	141,840
20.04.2025	42789,296	45192,831	122,538

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru