

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 28.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
28.10.2024 23	24,00	17,10	17,28	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
29.10.2024 23	23,78	17,06	17,21	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
30.10.2024 23	24,00	17,53	17,59	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
31.10.2024 23	24,00	18,05	17,95	0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	17,89	17,94	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
02.11.2024 23	24,00	17,73	17,87	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
03.11.2024 23	24,00	41,30	48,07	-6,77	23,304	29,027	-5,723	6,000	5,500	-0,160	-0,197
04.11.2024 23	24,00	40,67	46,44	-5,77	65,968	79,606	-13,637	6,000	5,500	-0,382	-0,459
05.11.2024 23	24,00	42,44	46,87	-4,43	35,171	42,389	-7,218	6,000	5,500	-0,157	-0,188
06.11.2024 23	24,00	45,08	51,87	-6,79	64,315	77,372	-13,057	6,000	5,500	-0,438	-0,525
07.11.2024 23	24,00	44,93	52,54	-7,61	84,689	101,231	-16,542	6,000	5,500	-0,643	-0,771
08.11.2024 23	24,00	45,27	52,88	-7,61	87,776	104,442	-16,666	6,000	5,500	-0,664	-0,795
09.11.2024 23	24,00	45,18	51,96	-6,78	77,610	91,954	-14,344	6,000	5,500	-0,534	-0,624
10.11.2024 23	24,00	46,27	48,90	-2,64	14,572	18,626	-4,054	6,000	5,500	-0,053	-0,049
11.11.2024 23	24,00	40,74	49,16	-8,42	26,580	31,352	-4,771	6,000	5,500	-0,227	-0,264
12.11.2024 23	24,00	42,25	50,26	-8,02	114,816	137,207	-22,391	6,000	5,500	-0,917	-1,100
13.11.2024 23	24,00	41,71	50,18	-8,47	86,685	106,183	-19,497	6,000	5,500	-0,753	-0,899
14.11.2024 23	24,00	41,27	51,08	-9,81	97,461	117,449	-19,988	6,000	5,500	-0,953	-1,152
15.11.2024 23	24,00	41,16	50,43	-9,27	98,140	118,422	-20,282	6,000	5,500	-0,907	-1,098
16.11.2024 23	24,00	41,36	50,96	-9,61	97,469	117,774	-20,305	6,000	5,500	-0,931	-1,131
17.11.2024 23	24,00	42,73	53,36	-10,64	96,930	117,158	-20,228	6,000	5,500	-1,026	-1,246
18.11.2024 23	24,00	43,73	53,07	-9,34	92,838	112,506	-19,668	6,000	5,500	-0,868	-1,051
19.11.2024 23	24,00	45,27	53,54	-8,27	101,877	124,064	-22,186	6,000	5,500	-0,834	-1,026
20.11.2024 23	24,00	43,00	51,33	-8,32	115,412	140,707	-25,296	6,000	5,500	-0,956	-1,171
21.11.2024 23	24,00	44,02	52,58	-8,56	98,813	120,371	-21,558	6,000	5,500	-0,862	-1,030
Среднее	23,99	36,95	42,85	-5,90	59,217	71,514	-12,296	6,000	5,500	-0,491	-0,591
Итого	599,78				1480,427	1787,838	-307,411			-12,265	-14,775

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
28.10.2024	26675,964	32328,384	271,254
21.11.2024	28156,391	34116,222	258,990

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 28.10.2024 по 21.11.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Полетаева, д. 39

Номер прибора: 13946

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
28.10.2024 23	24,00	17,10	17,28	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
29.10.2024 23	23,78	17,06	17,21	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
30.10.2024 23	24,00	17,53	17,59	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
31.10.2024 23	24,00	18,05	17,95	0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
01.11.2024 23	24,00	17,89	17,94	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
02.11.2024 23	24,00	17,73	17,87	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	0,000
03.11.2024 23	24,00	48,07	41,30	6,77	23,304	29,027	-5,723	6,000	5,500	0,158	0,197
04.11.2024 23	24,00	46,44	40,67	5,77	65,968	79,606	-13,637	6,000	5,500	0,381	0,459
05.11.2024 23	24,00	46,87	42,44	4,43	35,171	42,389	-7,218	6,000	5,500	0,125	0,188
06.11.2024 23	24,00	51,87	45,08	6,79	64,315	77,372	-13,057	6,000	5,500	0,437	0,525
07.11.2024 23	24,00	52,54	44,93	7,61	84,689	101,231	-16,542	6,000	5,500	0,644	0,770
08.11.2024 23	24,00	52,88	45,27	7,61	87,776	104,442	-16,666	6,000	5,500	0,668	0,795
09.11.2024 23	24,00	51,96	45,18	6,78	77,610	91,954	-14,344	6,000	5,500	0,526	0,623
10.11.2024 23	24,00	48,90	46,27	2,63	14,572	18,626	-4,054	6,000	5,500	0,038	0,049
11.11.2024 23	24,00	49,16	40,74	8,42	26,580	31,352	-4,771	6,000	5,500	0,224	0,264
12.11.2024 23	24,00	50,26	42,25	8,01	114,816	137,207	-22,391	6,000	5,500	0,920	1,099
13.11.2024 23	24,00	50,18	41,71	8,47	86,685	106,183	-19,497	6,000	5,500	0,734	0,899
14.11.2024 23	24,00	51,08	41,27	9,81	97,461	117,449	-19,988	6,000	5,500	0,956	1,152
15.11.2024 23	24,00	50,43	41,16	9,27	98,140	118,422	-20,282	6,000	5,500	0,910	1,098
16.11.2024 23	24,00	50,96	41,36	9,60	97,469	117,774	-20,305	6,000	5,500	0,936	1,131
17.11.2024 23	24,00	53,36	42,73	10,63	96,930	117,158	-20,228	6,000	5,500	1,030	1,245
18.11.2024 23	24,00	53,07	43,73	9,34	92,838	112,506	-19,668	6,000	5,500	0,867	1,051
19.11.2024 23	24,00	53,54	45,27	8,27	101,877	124,064	-22,186	6,000	5,500	0,843	1,026
20.11.2024 23	24,00	51,33	43,00	8,33	115,412	140,707	-25,296	6,000	5,500	0,961	1,172
21.11.2024 23	24,00	52,58	44,02	8,56	98,813	120,371	-21,558	6,000	5,500	0,846	1,030
Среднее	23,99	42,85	36,95	5,90	59,217	71,514	-12,296	6,000	5,500	0,488	0,591
Итого	599,78				1480,426	1787,840	-307,411			12,204	14,774

Показания счетчиков: «Ручной расчет»

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
28.10.2024	26675,964	32328,384	271,254
21.11.2024	28156,391	34116,222	258,990

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru