

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 1

Номер прибора: 1600952

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,18	38,91	17,27	24,401	27,251	-2,850	6,118	5,608	0,400	0,447
23.03.2025 23	24,00	56,31	38,80	17,51	24,453	27,408	-2,954	6,118	5,608	0,392	0,440
24.03.2025 23	24,00	56,38	37,64	18,74	25,129	28,229	-3,100	6,118	5,608	0,349	0,392
25.03.2025 23	24,00	54,38	33,56	20,82	13,763	15,373	-1,609	6,118	5,608	0,256	0,287
26.03.2025 23	24,00	53,92	29,65	24,27	7,145	7,939	-0,794	6,118	5,608	0,169	0,188
27.03.2025 23	24,00	45,61	27,87	17,74	5,746	6,379	-0,633	6,118	5,608	0,141	0,157
28.03.2025 23	24,00	36,80	25,84	10,96	3,316	3,674	-0,358	6,118	5,608	0,079	0,088
29.03.2025 23	24,00	22,48	23,27	-0,79	0,000	0,190	-0,190	6,118	5,608	0,000	-0,006
30.03.2025 23	24,00	22,66	22,46	0,20	0,137	0,555	-0,418	6,118	5,608	0,000	0,001
31.03.2025 23	24,00	42,00	29,76	12,24	11,194	12,553	-1,359	6,118	5,608	0,194	0,220
01.04.2025 23	24,00	48,56	28,90	19,66	6,446	7,163	-0,717	6,118	5,608	0,144	0,160
02.04.2025 23	24,00	34,21	24,88	9,33	1,356	1,721	-0,366	6,118	5,608	0,027	0,033
03.04.2025 23	24,00	54,43	30,48	23,95	9,147	10,071	-0,924	6,118	5,608	0,211	0,232
04.04.2025 23	24,00	56,00	34,54	21,46	14,727	16,296	-1,570	6,118	5,608	0,309	0,343
05.04.2025 23	24,00	56,32	34,28	22,04	14,286	15,841	-1,555	6,118	5,608	0,296	0,328
06.04.2025 23	24,00	55,94	35,36	20,58	16,473	18,282	-1,810	6,118	5,608	0,327	0,363
07.04.2025 23	24,00	39,87	29,61	10,26	6,460	7,497	-1,037	6,118	5,608	0,123	0,141
08.04.2025 23	24,00	55,30	36,73	18,57	20,352	22,507	-2,154	6,118	5,608	0,366	0,405
09.04.2025 23	24,00	59,49	42,93	16,56	33,462	37,106	-3,644	6,118	5,608	0,505	0,561
10.04.2025 23	24,00	59,46	40,95	18,51	25,765	28,719	-2,954	6,118	5,608	0,457	0,510
11.04.2025 23	24,00	56,31	39,54	16,77	27,079	30,270	-3,191	6,118	5,608	0,406	0,454
12.04.2025 23	24,00	56,36	43,25	13,11	38,800	43,705	-4,904	6,118	5,608	0,484	0,545
13.04.2025 23	24,00	56,49	37,94	18,55	23,909	26,691	-2,782	6,118	5,608	0,367	0,409
14.04.2025 23	24,00	55,01	33,05	21,96	12,049	13,311	-1,262	6,118	5,608	0,258	0,285
15.04.2025 23	24,00	37,07	32,37	4,70	6,207	7,481	-1,274	6,118	5,608	0,116	0,139
16.04.2025 23	24,00	17,66	16,99	0,67	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,41	16,70	0,71	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	18,25	17,28	0,97	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,75	31,56	14,19	13,279	14,865	-1,586	6,118	5,608	0,228	0,254
Итого	672,00				371,801	416,213	-44,412			6,378	7,125

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	7972,481	10889,156	195,976
20.04.2025	8344,282	11305,369	202,354

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru