

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 3

Номер прибора: 1600736

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,14	39,54	16,60	22,419	25,925	-3,506	6,118	5,608	0,367	0,425
23.03.2025 23	24,00	56,37	39,83	16,54	23,204	26,807	-3,603	6,118	5,608	0,373	0,432
24.03.2025 23	24,00	56,94	39,54	17,40	22,929	26,372	-3,443	6,118	5,608	0,356	0,410
25.03.2025 23	24,00	57,43	37,78	19,65	16,605	19,185	-2,580	6,118	5,608	0,309	0,358
26.03.2025 23	24,00	56,44	37,34	19,10	15,873	18,393	-2,519	6,118	5,608	0,302	0,351
27.03.2025 23	24,00	57,67	37,59	20,08	14,739	17,114	-2,375	6,118	5,608	0,295	0,343
28.03.2025 23	24,00	57,19	36,59	20,60	12,430	14,449	-2,019	6,118	5,608	0,253	0,294
29.03.2025 23	24,00	31,22	26,96	4,26	0,236	0,378	-0,142	6,118	5,608	0,004	0,006
30.03.2025 23	24,00	23,43	25,25	-1,82	0,000	0,052	-0,052	6,118	5,608	0,000	-0,001
31.03.2025 23	24,00	41,29	31,40	9,89	13,208	15,030	-1,822	6,118	5,608	0,204	0,232
01.04.2025 23	24,00	56,61	37,93	18,68	16,493	18,859	-2,367	6,118	5,608	0,306	0,350
02.04.2025 23	24,00	44,65	33,17	11,48	8,999	10,215	-1,217	6,118	5,608	0,136	0,154
03.04.2025 23	24,00	55,08	37,98	17,10	21,584	24,287	-2,703	6,118	5,608	0,305	0,343
04.04.2025 23	24,00	56,03	37,03	19,00	15,618	17,702	-2,084	6,118	5,608	0,296	0,336
05.04.2025 23	24,00	56,55	37,69	18,86	16,599	18,847	-2,248	6,118	5,608	0,312	0,354
06.04.2025 23	24,00	55,97	37,76	18,21	17,490	19,830	-2,340	6,118	5,608	0,317	0,360
07.04.2025 23	24,00	49,39	35,57	13,82	12,685	14,491	-1,807	6,118	5,608	0,212	0,243
08.04.2025 23	24,00	55,28	38,95	16,33	21,339	24,046	-2,707	6,118	5,608	0,344	0,388
09.04.2025 23	24,00	59,42	42,48	16,94	27,340	30,622	-3,283	6,118	5,608	0,439	0,492
10.04.2025 23	24,00	59,39	41,34	18,05	23,241	26,253	-3,012	6,118	5,608	0,410	0,463
11.04.2025 23	24,00	57,16	40,55	16,61	24,646	27,793	-3,147	6,118	5,608	0,385	0,435
12.04.2025 23	24,00	56,27	41,69	14,58	28,976	32,635	-3,659	6,118	5,608	0,414	0,467
13.04.2025 23	24,00	56,97	38,84	18,13	20,635	23,331	-2,696	6,118	5,608	0,351	0,398
14.04.2025 23	24,00	57,20	37,49	19,71	16,288	18,531	-2,243	6,118	5,608	0,319	0,363
15.04.2025 23	24,00	37,56	33,18	4,38	7,412	8,611	-1,200	6,118	5,608	0,133	0,155
16.04.2025 23	24,00	18,92	16,78	2,14	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,46	16,19	2,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,13	16,63	2,50	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,72	34,75	13,97	15,035	17,134	-2,099	6,118	5,608	0,255	0,291
Итого	672,00				420,987	479,759	-58,772			7,141	8,153

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	13811,311	9573,696	251,421
20.04.2025	14232,298	10053,455	258,562

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru