

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 5

Номер прибора: 2102065

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,17	41,98	14,19	22,051	25,715	-3,664	7,033	6,532	0,306	0,358
23.03.2025 23	24,00	56,33	41,68	14,65	21,693	25,251	-3,558	7,033	6,532	0,301	0,350
24.03.2025 23	24,00	56,62	41,43	15,19	23,775	27,423	-3,648	7,033	6,532	0,295	0,341
25.03.2025 23	24,00	56,05	38,68	17,37	15,513	17,942	-2,429	7,033	6,532	0,241	0,278
26.03.2025 23	24,00	56,08	35,26	20,82	9,601	11,101	-1,500	7,033	6,532	0,185	0,214
27.03.2025 23	24,00	52,72	33,08	19,64	7,204	8,326	-1,122	7,033	6,532	0,147	0,170
28.03.2025 23	24,00	47,36	31,20	16,16	5,521	6,388	-0,867	7,033	6,532	0,108	0,125
29.03.2025 23	24,00	35,72	25,16	10,56	0,987	0,670	0,317	7,033	6,532	0,018	0,015
30.03.2025 23	24,00	24,16	25,44	-1,28	0,001	0,023	-0,022	7,033	6,532	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,95	35,60	5,35	14,757	16,896	-2,139	7,033	6,532	0,180	0,207
01.04.2025 23	24,00	56,08	35,74	20,34	11,002	12,585	-1,583	7,033	6,532	0,190	0,217
02.04.2025 23	24,00	48,48	29,62	18,86	4,530	4,749	-0,219	7,033	6,532	0,077	0,079
03.04.2025 23	24,00	54,58	36,01	18,57	12,226	13,901	-1,675	7,033	6,532	0,211	0,239
04.04.2025 23	24,00	55,99	39,29	16,70	16,424	18,789	-2,365	7,033	6,532	0,268	0,307
05.04.2025 23	24,00	56,12	38,69	17,43	15,211	17,374	-2,163	7,033	6,532	0,257	0,293
06.04.2025 23	24,00	55,99	40,46	15,53	19,366	22,194	-2,828	7,033	6,532	0,289	0,332
07.04.2025 23	24,00	48,74	33,54	15,20	9,018	10,320	-1,302	7,033	6,532	0,133	0,148
08.04.2025 23	24,00	55,18	40,26	14,92	20,003	22,829	-2,826	7,033	6,532	0,296	0,338
09.04.2025 23	24,00	59,38	47,87	11,51	39,038	43,969	-4,931	7,033	6,532	0,433	0,489
10.04.2025 23	24,00	59,61	48,49	11,12	40,212	45,466	-5,254	7,033	6,532	0,430	0,487
11.04.2025 23	24,00	57,24	46,09	11,15	40,683	45,770	-5,087	7,033	6,532	0,376	0,424
12.04.2025 23	24,00	56,37	48,45	7,92	53,502	59,792	-6,290	7,033	6,532	0,421	0,470
13.04.2025 23	24,00	57,06	44,70	12,36	32,925	37,060	-4,135	7,033	6,532	0,367	0,413
14.04.2025 23	24,00	56,05	41,52	14,53	22,073	25,084	-3,011	7,033	6,532	0,299	0,340
15.04.2025 23	24,00	40,14	34,43	5,71	12,083	13,649	-1,566	7,033	6,532	0,137	0,154
16.04.2025 23	24,00	19,82	17,56	2,26	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,25	16,78	2,47	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,85	16,94	2,91	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,50	35,93	12,58	16,764	19,045	-2,281	7,033	6,532	0,213	0,242
Итого	672,00				469,399	533,266	-63,867			5,965	6,788

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	10925,505	11868,460	162,868	171,395
18.04.2025 23	11394,904	12401,726	168,833	178,182

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru