

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 7

Номер прибора: 1600740

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,03	40,35	15,68	31,669	34,551	-2,882	5,996	5,608	0,449	0,491
23.03.2025 23	24,00	56,05	39,47	16,58	30,191	33,034	-2,843	5,996	5,608	0,432	0,474
24.03.2025 23	24,00	54,83	38,12	16,71	29,738	32,374	-2,636	5,996	5,608	0,386	0,422
25.03.2025 23	24,00	50,33	34,26	16,07	18,629	20,149	-1,521	5,996	5,608	0,275	0,297
26.03.2025 23	24,00	49,12	29,54	19,58	7,701	8,251	-0,550	5,996	5,608	0,173	0,185
27.03.2025 23	24,00	45,39	29,11	16,28	7,513	8,018	-0,505	5,996	5,608	0,168	0,179
28.03.2025 23	24,00	37,51	26,65	10,86	4,053	4,416	-0,364	5,996	5,608	0,091	0,099
29.03.2025 23	24,00	29,63	22,69	6,94	0,620	0,701	-0,081	5,996	5,608	0,011	0,012
30.03.2025 23	24,00	26,74	24,25	2,49	0,354	0,772	-0,419	5,996	5,608	0,003	0,005
31.03.2025 23	24,00	41,31	32,12	9,19	10,234	11,915	-1,681	5,996	5,608	0,184	0,218
01.04.2025 23	24,00	45,49	28,72	16,77	6,773	7,493	-0,720	5,996	5,608	0,145	0,162
02.04.2025 23	24,00	36,99	24,17	12,82	2,239	2,363	-0,124	5,996	5,608	0,040	0,042
03.04.2025 23	24,00	53,81	30,83	22,98	9,943	10,860	-0,917	5,996	5,608	0,218	0,239
04.04.2025 23	24,00	55,82	34,25	21,57	15,152	16,393	-1,241	5,996	5,608	0,317	0,343
05.04.2025 23	24,00	55,62	35,17	20,45	17,804	19,188	-1,384	5,996	5,608	0,337	0,363
06.04.2025 23	24,00	55,82	36,00	19,82	19,073	20,643	-1,570	5,996	5,608	0,360	0,391
07.04.2025 23	24,00	39,72	28,58	11,14	7,618	8,939	-1,321	5,996	5,608	0,130	0,153
08.04.2025 23	24,00	55,15	37,93	17,22	25,589	27,570	-1,982	5,996	5,608	0,419	0,453
09.04.2025 23	24,00	59,35	44,72	14,63	42,462	45,559	-3,097	5,996	5,608	0,583	0,627
10.04.2025 23	24,00	59,34	42,36	16,98	32,816	35,362	-2,546	5,996	5,608	0,519	0,560
11.04.2025 23	24,00	55,45	39,98	15,47	32,967	35,673	-2,707	5,996	5,608	0,432	0,472
12.04.2025 23	24,00	56,23	43,35	12,88	43,334	46,599	-3,265	5,996	5,608	0,537	0,578
13.04.2025 23	24,00	55,63	38,33	17,30	26,333	28,580	-2,248	5,996	5,608	0,400	0,438
14.04.2025 23	24,00	53,01	33,42	19,59	14,265	15,510	-1,245	5,996	5,608	0,272	0,297
15.04.2025 23	24,00	43,03	27,88	15,15	8,042	8,477	-0,435	5,996	5,608	0,136	0,141
16.04.2025 23	24,00	19,38	17,22	2,16	0,000	0,000	0,000	5,996	5,608	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	18,88	16,54	2,34	0,000	0,000	0,000	5,996	5,608	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	19,63	16,90	2,73	0,000	0,000	0,000	5,996	5,608	0,000	0,000
Среднее	24,00	45,90	31,89	14,01	15,897	17,264	-1,367	5,996	5,608	0,251	0,273
Итого	672,00				445,112	483,395	-38,282			7,015	7,641

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
22.03.2025	14528,636	13459,952	221,961
20.04.2025	14973,748	13943,347	228,976

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru