

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 9

Номер прибора: 2102064

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	56,08	37,73	18,35	17,833	23,727	-5,894	7,033	6,532	0,326	0,434
23.03.2025 23	24,00	56,25	37,60	18,65	17,667	23,495	-5,828	7,033	6,532	0,328	0,436
24.03.2025 23	24,00	56,94	39,43	17,51	20,602	27,320	-6,718	7,033	6,532	0,357	0,474
25.03.2025 23	24,00	57,40	38,97	18,43	18,859	25,077	-6,218	7,033	6,532	0,346	0,460
26.03.2025 23	24,00	56,45	40,05	16,40	19,574	26,007	-6,433	7,033	6,532	0,320	0,426
27.03.2025 23	24,00	57,65	44,10	13,55	19,537	25,971	-6,434	7,033	6,532	0,263	0,350
28.03.2025 23	24,00	57,24	46,25	10,99	17,696	23,512	-5,816	7,033	6,532	0,175	0,233
29.03.2025 23	24,00	39,64	27,62	12,02	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	26,53	23,78	2,75	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	40,45	33,68	6,77	12,616	15,751	-3,135	7,033	6,532	0,197	0,246
01.04.2025 23	24,00	56,55	42,66	13,89	20,405	25,705	-5,300	7,033	6,532	0,282	0,355
02.04.2025 23	24,00	50,59	37,50	13,09	8,945	11,281	-2,336	7,033	6,532	0,116	0,146
03.04.2025 23	24,00	54,72	38,20	16,52	20,262	25,275	-5,013	7,033	6,532	0,335	0,418
04.04.2025 23	24,00	55,99	38,61	17,38	19,632	24,529	-4,897	7,033	6,532	0,341	0,426
05.04.2025 23	24,00	56,52	38,56	17,96	19,331	24,212	-4,881	7,033	6,532	0,347	0,434
06.04.2025 23	24,00	55,94	38,01	17,93	18,907	23,707	-4,800	7,033	6,532	0,339	0,425
07.04.2025 23	24,00	52,89	36,12	16,77	12,744	15,969	-3,225	7,033	6,532	0,190	0,238
08.04.2025 23	24,00	55,09	37,12	17,97	18,453	23,044	-4,591	7,033	6,532	0,330	0,412
09.04.2025 23	24,00	59,13	38,31	20,82	18,152	22,707	-4,555	7,033	6,532	0,374	0,468
10.04.2025 23	24,00	59,38	38,33	21,05	17,946	22,549	-4,603	7,033	6,532	0,375	0,471
11.04.2025 23	24,00	57,13	39,11	18,02	21,017	26,476	-5,459	7,033	6,532	0,376	0,474
12.04.2025 23	24,00	56,18	40,20	15,98	26,870	33,578	-6,708	7,033	6,532	0,400	0,500
13.04.2025 23	24,00	56,95	39,91	17,04	23,910	30,003	-6,093	7,033	6,532	0,388	0,487
14.04.2025 23	24,00	57,15	38,78	18,37	18,579	23,556	-4,977	7,033	6,532	0,340	0,431
15.04.2025 23	24,00	47,42	31,26	16,16	8,697	11,024	-2,327	7,033	6,532	0,156	0,197
16.04.2025 23	24,00	19,90	26,01	-6,11	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	19,94	25,69	-5,75	0,688	0,883	-0,195	7,033	6,532	0,000	0,001
18.04.2025 23	24,00	19,02	27,69	-8,67	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,83	36,47	13,35	14,962	19,120	-4,158	7,033	6,532	0,250	0,319
Итого	672,00				418,922	535,358	-116,436			7,000	8,942

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	14157,626	19650,824	189,138	245,162
18.04.2025 23	14576,548	20186,182	196,138	254,104

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru