

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Парус"

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Портовиков, д. 15

Номер прибора: 2102076

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,52	42,00	13,52	27,744	28,361	-0,617	7,033	6,532	0,368	0,376
23.03.2025 23	24,00	55,59	41,68	13,91	27,593	28,157	-0,564	7,033	6,532	0,359	0,367
24.03.2025 23	24,00	55,98	40,64	15,34	26,331	26,877	-0,546	7,033	6,532	0,338	0,345
25.03.2025 23	24,00	55,87	36,85	19,02	15,110	15,491	-0,381	7,033	6,532	0,256	0,262
26.03.2025 23	24,00	54,52	33,59	20,93	9,408	9,586	-0,178	7,033	6,532	0,193	0,196
27.03.2025 23	24,00	55,49	34,44	21,05	8,693	8,850	-0,157	7,033	6,532	0,182	0,185
28.03.2025 23	24,00	54,60	40,38	14,22	7,468	7,599	-0,131	7,033	6,532	0,112	0,114
29.03.2025 23	24,00	30,84	23,27	7,57	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	22,73	21,50	1,23	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	37,94	29,26	8,68	8,195	8,325	-0,130	7,033	6,532	0,132	0,134
01.04.2025 23	24,00	54,52	34,02	20,50	9,759	9,903	-0,144	7,033	6,532	0,193	0,197
02.04.2025 23	24,00	42,89	27,84	15,05	3,834	3,890	-0,056	7,033	6,532	0,069	0,070
03.04.2025 23	24,00	52,29	31,88	20,41	8,258	8,378	-0,120	7,033	6,532	0,168	0,171
04.04.2025 23	24,00	54,64	35,88	18,76	13,262	13,477	-0,215	7,033	6,532	0,247	0,251
05.04.2025 23	24,00	55,22	36,70	18,52	14,511	14,765	-0,254	7,033	6,532	0,261	0,265
06.04.2025 23	24,00	54,93	38,00	16,93	17,310	17,630	-0,320	7,033	6,532	0,284	0,290
07.04.2025 23	24,00	50,57	31,66	18,91	9,096	9,248	-0,152	7,033	6,532	0,156	0,158
08.04.2025 23	24,00	54,09	38,47	15,62	19,487	19,951	-0,464	7,033	6,532	0,300	0,307
09.04.2025 23	24,00	58,53	45,36	13,17	34,438	35,248	-0,810	7,033	6,532	0,436	0,447
10.04.2025 23	24,00	58,81	44,21	14,60	28,225	28,937	-0,712	7,033	6,532	0,409	0,420
11.04.2025 23	24,00	56,33	41,18	15,15	25,067	25,657	-0,590	7,033	6,532	0,347	0,355
12.04.2025 23	24,00	55,76	45,65	10,11	43,174	44,072	-0,898	7,033	6,532	0,430	0,439
13.04.2025 23	24,00	56,18	42,10	14,08	29,449	30,089	-0,640	7,033	6,532	0,360	0,369
14.04.2025 23	24,00	55,60	36,50	19,10	14,150	14,487	-0,337	7,033	6,532	0,249	0,254
15.04.2025 23	24,00	45,59	30,01	15,58	7,488	7,670	-0,182	7,033	6,532	0,125	0,128
16.04.2025 23	24,00	18,22	18,16	0,06	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
17.04.2025 23	24,00	17,44	17,46	-0,02	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	17,62	17,57	0,05	0,000	0,000	0,000	7,033	6,532	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,80	34,15	13,64	14,573	14,880	-0,307	7,033	6,532	0,213	0,218
Итого	672,00				408,050	416,648	-8,598			5,976	6,100

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	16656,931	15596,325	188,938	172,332
18.04.2025 23	17064,981	16012,973	194,914	178,432

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru