

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Пушкина, д. 13

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202241

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	60,68	53,51	7,17	78,448	75,080	3,368	0,600	0,550	0,563	0,538
23.03.2025 23	24,00	59,58	52,70	6,88	78,887	75,504	3,383	0,600	0,550	0,543	0,519
24.03.2025 23	23,98	52,61	47,11	5,50	79,349	75,988	3,361	0,600	0,550	0,435	0,417
25.03.2025 23	23,68	55,54	49,68	5,86	77,562	74,525	3,037	0,600	0,550	0,473	0,455
26.03.2025 23	24,00	50,54	45,81	4,73	79,730	76,828	2,902	0,600	0,550	0,377	0,363
27.03.2025 23	24,00	43,58	40,18	3,40	80,358	77,394	2,964	0,600	0,550	0,272	0,262
28.03.2025 23	24,00	40,96	38,19	2,77	80,535	77,547	2,988	0,600	0,550	0,222	0,212
29.03.2025 23	24,00	28,58	27,99	0,59	81,197	78,021	3,177	0,600	0,550	0,049	0,047
30.03.2025 23	24,00	27,30	26,81	0,49	81,925	78,246	3,679	0,600	0,550	0,041	0,038
31.03.2025 23	23,98	42,26	39,03	3,23	80,908	77,236	3,672	0,600	0,550	0,261	0,249
01.04.2025 23	24,00	39,76	37,05	2,71	79,892	76,198	3,694	0,600	0,550	0,216	0,206
02.04.2025 23	24,00	46,90	42,93	3,97	79,858	76,225	3,633	0,600	0,550	0,317	0,303
03.04.2025 23	24,00	47,46	43,36	4,10	79,842	76,313	3,530	0,600	0,550	0,327	0,313
04.04.2025 23	24,00	44,86	41,09	3,77	79,734	76,085	3,648	0,600	0,550	0,301	0,287
05.04.2025 23	24,00	45,36	41,35	4,01	79,715	76,076	3,639	0,600	0,550	0,320	0,305
06.04.2025 23	24,00	51,03	46,02	5,01	79,512	76,027	3,485	0,600	0,550	0,399	0,380
07.04.2025 23	24,00	50,06	45,47	4,59	80,143	76,542	3,602	0,600	0,550	0,368	0,351
08.04.2025 23	23,93	56,23	50,15	6,08	79,608	76,184	3,424	0,600	0,550	0,483	0,462
09.04.2025 23	24,00	59,56	52,58	6,98	78,887	75,705	3,181	0,600	0,550	0,551	0,529
10.04.2025 23	24,00	61,62	54,20	7,42	78,507	75,350	3,157	0,600	0,550	0,584	0,559
11.04.2025 23	24,00	56,88	50,51	6,37	78,597	75,183	3,414	0,600	0,550	0,501	0,479
12.04.2025 23	24,00	62,75	55,11	7,64	78,361	75,218	3,143	0,600	0,550	0,598	0,575
13.04.2025 23	24,00	64,06	56,28	7,78	78,600	75,372	3,228	0,600	0,550	0,611	0,587
14.04.2025 23	24,00	55,04	49,36	5,68	79,838	76,597	3,241	0,600	0,550	0,454	0,434
15.04.2025 23	23,97	39,51	42,16	-2,65	39,375	37,803	1,573	0,600	0,550	0,202	0,198
16.04.2025 23	24,00	21,62	20,78	0,84	2,495	2,496	-0,000	0,600	0,550	0,002	0,002
17.04.2025 23	24,00	20,66	18,97	1,69	2,995	3,096	-0,101	0,600	0,550	0,005	0,005
18.04.2025 23	24,00	22,62	21,47	1,15	1,198	1,199	-0,000	0,600	0,550	0,002	0,002
Среднее	23,98	46,70	42,49	4,21	69,859	66,930	2,929	0,600	0,550	0,339	0,324
Итого	671,55				1956,057	1874,037	82,020			9,479	9,082

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	290,970	-602,352
20.04.2025	300,448	-520,332

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru