

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Пушкина, д. 13

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1202241

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.08.2025 23	24,00	62,00	47,04	14,96	6,110	3,250	2,860	4,079	3,569	2,860	0,194
22.08.2025 23	24,00	66,47	49,01	17,46	5,880	2,771	3,109	4,079	3,559	3,109	0,217
23.08.2025 23	24,00	67,37	49,40	17,97	5,974	2,691	3,283	4,079	3,559	3,283	0,232
24.08.2025 23	24,00	65,83	49,11	16,72	6,160	2,753	3,407	4,079	3,559	3,407	0,230
25.08.2025 23	24,00	65,71	48,44	17,27	5,547	2,572	2,975	4,079	3,559	2,975	0,204
26.08.2025 23	24,00	62,80	47,89	14,91	7,530	4,241	3,289	4,079	3,569	3,289	0,235
27.08.2025 23	24,00	60,91	45,99	14,92	6,640	3,729	2,911	4,079	3,559	2,911	0,197
28.08.2025 23	24,00	65,46	49,15	16,31	6,407	3,548	2,859	4,079	3,569	2,859	0,214
29.08.2025 23	24,00	66,46	50,17	16,29	6,910	3,714	3,196	4,079	3,569	3,196	0,234
30.08.2025 23	24,00	66,20	48,82	17,38	5,297	2,418	2,879	4,079	3,569	2,879	0,200
31.08.2025 23	24,00	65,90	49,87	16,03	7,380	3,153	4,227	4,079	3,569	4,227	0,274
01.09.2025 23	24,00	59,53	43,49	16,04	4,330	1,738	2,592	4,079	3,569	2,592	0,165
02.09.2025 23	24,00	65,48	48,85	16,63	6,277	3,290	2,986	4,079	3,559	2,986	0,216
03.09.2025 23	24,00	67,58	50,38	17,20	5,533	2,635	2,898	4,079	3,569	2,898	0,208
04.09.2025 23	24,00	63,70	47,44	16,26	5,372	2,521	2,851	4,079	3,559	2,851	0,178
05.09.2025 23	24,00	64,15	47,91	16,24	6,090	3,155	2,935	4,079	3,559	2,935	0,204
06.09.2025 23	24,00	67,69	50,00	17,69	5,740	2,874	2,867	4,079	3,559	2,867	0,210
07.09.2025 23	24,00	65,96	48,96	17,00	5,980	2,608	3,372	4,079	3,569	3,372	0,229
08.09.2025 23	24,00	67,00	49,36	17,64	5,480	2,659	2,821	4,079	3,559	2,821	0,199
09.09.2025 23	24,00	61,86	45,88	15,98	5,647	2,533	3,114	4,079	3,569	3,114	0,198
10.09.2025 23	24,00	66,37	48,60	17,77	5,873	2,650	3,224	4,079	3,569	3,224	0,224
11.09.2025 23	24,00	65,74	48,40	17,34	5,382	2,590	2,791	4,079	3,569	2,791	0,196
12.09.2025 23	24,00	64,96	48,03	16,93	6,055	2,436	3,620	4,079	3,569	3,620	0,237
13.09.2025 23	24,00	57,17	42,64	14,53	6,240	2,833	3,407	4,079	3,569	3,407	0,193
14.09.2025 23	24,00	64,11	47,04	17,07	6,227	2,758	3,468	4,079	3,569	3,468	0,235
15.09.2025 23	24,00	66,72	49,03	17,69	6,210	2,829	3,381	4,079	3,569	3,381	0,238
16.09.2025 23	24,00	65,34	47,77	17,57	5,297	2,220	3,078	4,079	3,569	3,078	0,205
17.09.2025 23	24,00	53,14	48,43	4,71	4,627	2,914	1,712	4,079	3,569	1,712	0,132
18.09.2025 23	24,00	26,33	52,26	-25,93	0,000	0,297	-0,297	4,079	3,559	-0,297	-0,014
19.09.2025 23	24,00	46,37	46,83	-0,46	3,167	0,000	3,167	4,079	3,569	3,167	0,170
20.09.2025 23	24,00	65,13	47,07	18,06	5,920	0,000	5,920	4,079	3,569	5,920	0,321
Среднее	24,00	62,56	48,17	14,39	5,545	2,564	3,061	4,079	3,565	3,061	0,206
Итого	744,00				175,281	80,379	94,902			94,902	6,375

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.08.2025	-126,561	111,611
20.09.2025	-34,227	117,985

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru