

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	58,49	40,09	18,40	46,451	48,328	-1,877	6,118	5,608	0,854	0,888
21.01.2025 23	24,00	56,09	38,61	17,48	45,425	47,362	-1,937	6,118	5,608	0,793	0,827
22.01.2025 23	24,00	56,26	38,97	17,29	47,787	48,646	-0,859	6,118	5,608	0,824	0,839
23.01.2025 23	24,00	54,97	38,03	16,94	45,845	45,884	-0,039	6,118	5,608	0,775	0,776
24.01.2025 23	24,00	54,90	38,31	16,59	46,734	46,176	0,558	6,118	5,608	0,774	0,765
25.01.2025 23	24,00	55,63	38,93	16,70	48,097	47,555	0,542	6,118	5,608	0,802	0,793
26.01.2025 23	24,00	54,25	38,24	16,01	47,141	46,673	0,468	6,118	5,608	0,754	0,747
27.01.2025 23	24,00	53,44	37,04	16,40	45,879	45,402	0,477	6,118	5,608	0,750	0,742
28.01.2025 23	24,00	54,25	37,34	16,91	44,579	45,000	-0,421	6,118	5,608	0,753	0,759
29.01.2025 23	24,00	55,76	38,49	17,27	47,008	47,363	-0,355	6,118	5,608	0,808	0,815
30.01.2025 23	24,00	55,11	38,40	16,71	47,221	47,167	0,054	6,118	5,608	0,788	0,786
31.01.2025 23	24,00	52,13	36,98	15,15	40,747	41,033	-0,286	6,118	5,608	0,675	0,679
01.02.2025 23	24,00	53,15	37,63	15,52	45,688	47,679	-1,991	6,118	5,608	0,711	0,741
02.02.2025 23	24,00	51,93	37,26	14,67	45,419	46,691	-1,272	6,118	5,608	0,666	0,685
03.02.2025 23	24,00	51,20	37,01	14,19	46,812	47,191	-0,379	6,118	5,608	0,672	0,679
04.02.2025 23	24,00	51,76	37,21	14,55	47,989	49,474	-1,485	6,118	5,608	0,697	0,718
05.02.2025 23	24,00	55,58	39,03	16,55	49,674	50,034	-0,360	6,118	5,608	0,821	0,827
06.02.2025 23	24,00	52,95	37,29	15,66	48,653	48,677	-0,024	6,118	5,608	0,761	0,761
07.02.2025 23	23,85	53,83	37,67	16,16	48,436	49,068	-0,632	6,118	5,608	0,782	0,792
08.02.2025 23	24,00	55,45	38,74	16,71	51,353	50,935	0,418	6,118	5,608	0,857	0,850
09.02.2025 23	24,00	56,48	39,15	17,33	51,424	50,628	0,796	6,118	5,608	0,891	0,877
10.02.2025 23	24,00	56,09	39,07	17,02	50,943	51,226	-0,283	6,118	5,608	0,867	0,871
11.02.2025 23	24,00	54,16	37,95	16,21	49,315	50,154	-0,839	6,118	5,608	0,797	0,811
12.02.2025 23	24,00	54,24	38,01	16,23	50,102	50,154	-0,052	6,118	5,608	0,811	0,812
13.02.2025 23	24,00	55,18	38,72	16,46	50,967	50,438	0,529	6,118	5,608	0,836	0,827
14.02.2025 23	24,00	52,99	37,38	15,61	49,244	48,676	0,568	6,118	5,608	0,768	0,759
15.02.2025 23	24,00	51,71	36,82	14,89	48,386	47,990	0,396	6,118	5,608	0,719	0,713
16.02.2025 23	24,00	50,92	35,98	14,94	47,711	47,408	0,303	6,118	5,608	0,711	0,707
17.02.2025 23	24,00	58,47	39,62	18,85	49,604	49,131	0,473	6,118	5,608	0,933	0,924
Среднее	23,99	54,39	38,07	16,32	47,746	48,005	-0,259	6,118	5,608	0,781	0,785
Итого	695,85				1384,634	1392,143	-7,509			22,650	22,774

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
19.01.2025 23	43837,504	43908,390	579,445	580,189
17.02.2025 23	45222,138	45300,533	602,095	602,962

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru