

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Тип прибора: ТСРВ-043

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	60,20	58,46	1,74	16,540	8,160	8,380	9,453	9,118	8,380	0,426
21.01.2025 23	24,00	59,77	58,05	1,72	16,390	8,280	8,110	9,500	9,164	8,110	0,411
22.01.2025 23	24,00	60,23	58,54	1,69	16,780	8,400	8,380	9,526	9,189	8,380	0,426
23.01.2025 23	24,00	59,17	57,54	1,63	16,830	8,380	8,450	9,489	9,159	8,450	0,421
24.01.2025 23	24,00	58,98	57,40	1,58	16,640	8,370	8,270	9,500	9,167	8,270	0,411
25.01.2025 23	24,00	59,24	57,68	1,56	16,520	8,390	8,130	9,552	9,226	8,130	0,407
26.01.2025 23	24,00	57,78	56,21	1,57	17,480	8,083	9,397	9,477	9,146	9,397	0,451
27.01.2025 23	24,00	59,67	58,03	1,64	17,070	8,640	8,430	9,482	9,149	8,430	0,426
28.01.2025 23	24,00	60,94	59,22	1,72	17,110	8,350	8,760	9,507	9,173	8,760	0,451
29.01.2025 23	24,00	62,92	61,11	1,81	16,760	8,510	8,250	9,472	9,141	8,250	0,444
30.01.2025 23	24,00	61,95	60,18	1,77	16,850	8,440	8,410	9,493	9,158	8,410	0,441
31.01.2025 23	24,00	59,30	55,71	3,59	15,830	7,484	8,346	9,427	9,112	8,346	0,418
01.02.2025 23	24,00	59,65	57,95	1,70	17,540	8,783	8,757	9,563	9,226	8,757	0,440
02.02.2025 23	24,00	57,75	56,39	1,36	17,950	9,140	8,810	9,565	9,221	8,810	0,425
03.02.2025 23	24,00	57,27	55,91	1,36	17,900	9,260	8,640	9,543	9,197	8,640	0,419
04.02.2025 23	24,00	57,88	56,47	1,41	18,670	9,190	9,480	9,563	9,221	9,480	0,460
05.02.2025 23	24,00	63,39	61,65	1,74	18,420	9,350	9,070	9,427	9,084	9,070	0,487
06.02.2025 23	24,00	59,87	58,31	1,56	18,690	9,490	9,200	9,532	9,185	9,200	0,462
07.02.2025 23	23,85	61,25	59,62	1,63	18,070	9,490	8,580	9,118	8,768	8,580	0,446
08.02.2025 23	24,00	63,15	61,45	1,70	18,520	9,610	8,910	9,554	9,201	8,910	0,478
09.02.2025 23	24,00	64,54	62,76	1,78	19,030	9,570	9,460	9,533	9,185	9,460	0,514
10.02.2025 23	24,00	64,38	62,74	1,64	19,510	10,360	9,150	9,581	9,219	9,150	0,503
11.02.2025 23	24,00	61,62	60,05	1,57	18,850	9,810	9,040	9,495	9,139	9,040	0,470
12.02.2025 23	24,00	61,65	60,07	1,58	18,840	9,840	9,000	9,566	9,213	9,000	0,469
13.02.2025 23	24,00	62,86	61,24	1,62	18,920	9,790	9,130	9,557	9,206	9,130	0,485
14.02.2025 23	24,00	60,30	58,79	1,51	18,830	9,820	9,010	9,527	9,178	9,010	0,460
15.02.2025 23	24,00	58,51	57,11	1,40	19,070	9,790	9,280	9,593	9,242	9,280	0,455
16.02.2025 23	24,00	56,75	55,34	1,41	19,630	9,530	10,100	9,523	9,173	10,100	0,480
17.02.2025 23	24,00	67,44	65,50	1,94	18,350	9,980	8,370	9,539	9,188	8,370	0,487
Среднее	23,99	60,63	58,95	1,69	17,848	9,044	8,803	9,505	9,164	8,803	0,451
Итого	695,85				517,590	262,290	255,300			255,300	13,074

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
19.01.2025 23	6921,537	8558,653	-72,189
17.02.2025 23	7439,127	8820,943	-59,115

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1