

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
18.02.2025 23	24,00	67,12	65,19	1,93	18,620	9,930	8,690	9,584	9,244	8,690	0,504
19.02.2025 23	24,00	66,90	64,95	1,95	18,840	9,870	8,970	9,566	9,214	8,970	0,516
20.02.2025 23	24,00	68,89	66,78	2,11	18,900	9,800	9,100	9,598	9,255	9,100	0,540
21.02.2025 23	24,00	68,19	66,16	2,03	18,970	9,870	9,100	9,197	8,846	9,100	0,535
22.02.2025 23	24,00	69,61	67,45	2,16	18,130	9,920	8,210	9,536	9,192	8,210	0,499
23.02.2025 23	24,00	70,36	68,09	2,27	18,540	9,660	8,880	9,536	9,188	8,880	0,545
24.02.2025 23	24,00	70,96	68,81	2,15	19,100	10,330	8,770	9,603	9,250	8,770	0,541
25.02.2025 23	24,00	68,62	66,49	2,13	18,570	9,610	8,960	9,556	9,219	8,960	0,526
26.02.2025 23	24,00	66,87	64,55	2,32	16,390	8,580	7,810	9,156	8,836	7,810	0,453
27.02.2025 23	24,00	69,42	67,10	2,32	17,670	9,120	8,550	9,511	9,184	8,550	0,512
28.02.2025 23	24,00	67,12	65,01	2,11	18,220	9,350	8,870	9,473	9,133	8,870	0,504
01.03.2025 23	24,00	68,29	66,40	1,89	19,530	10,350	9,180	9,616	9,257	9,180	0,538
02.03.2025 23	24,00	64,33	62,65	1,68	20,380	10,370	10,010	9,587	9,227	10,010	0,548
03.03.2025 23	24,00	59,41	57,97	1,44	20,390	10,560	9,830	9,645	9,279	9,830	0,491
04.03.2025 23	24,00	60,09	58,62	1,47	20,430	10,360	10,070	9,583	9,225	10,070	0,509
05.03.2025 23	24,00	57,18	54,39	2,79	19,180	9,030	10,150	9,478	9,136	10,150	0,472
06.03.2025 23	24,00	55,93	54,70	1,23	19,980	10,180	9,800	9,501	9,137	9,800	0,455
07.03.2025 23	24,00	57,30	56,10	1,20	22,060	10,900	11,160	9,611	9,224	11,160	0,532
08.03.2025 23	24,00	55,13	52,33	2,80	18,150	8,980	9,170	8,538	8,211	9,170	0,426
09.03.2025 23	24,00	58,93	57,45	1,48	19,250	9,430	9,820	9,515	9,176	9,820	0,485
10.03.2025 23	24,00	52,08	49,54	2,54	17,660	9,007	8,653	7,515	7,270	8,653	0,400
11.03.2025 23	24,00	58,45	57,39	1,06	24,100	12,820	11,280	9,694	9,253	11,280	0,552
12.03.2025 23	24,00	60,03	58,86	1,17	22,940	12,030	10,910	9,614	9,202	10,910	0,551
13.03.2025 23	24,00	60,84	59,67	1,17	22,880	11,870	11,010	9,595	9,185	11,010	0,568
14.03.2025 23	24,00	57,23	54,57	2,66	21,110	11,030	10,080	9,674	9,278	10,080	0,486
15.03.2025 23	24,00	58,31	57,28	1,03	23,690	12,510	11,180	9,716	9,290	11,180	0,543
16.03.2025 23	24,00	60,79	59,70	1,09	23,410	12,650	10,760	9,734	9,310	10,760	0,551
17.03.2025 23	24,00	59,07	58,05	1,02	23,790	12,560	11,230	9,745	9,320	11,230	0,553
18.03.2025 23	24,00	60,63	59,55	1,08	23,330	12,630	10,700	9,769	9,334	10,700	0,549
19.03.2025 23	24,00	62,02	60,85	1,17	23,420	12,540	10,880	9,772	9,349	10,880	0,571
20.03.2025 23	24,00	62,26	61,07	1,19	23,050	12,380	10,670	9,736	9,320	10,670	0,558
21.03.2025 23	24,00	60,28	59,15	1,13	22,950	12,350	10,600	9,734	9,316	10,600	0,536
Среднее	24,00	62,58	60,84	1,74	20,426	10,643	9,783	9,490	9,121	9,783	0,517
Итого	768,00				653,630	340,577	313,053			313,053	16,548

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
17.02.2025 23	7439,127	8820,943	-59,115
21.03.2025 23	8092,757	9161,520	-42,567

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1