

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	54,54	40,17	14,37	54,533	54,976	-0,443	0,600	0,550	0,782	0,788
23.03.2025 23	24,00	54,65	40,09	14,56	54,531	54,282	0,249	0,600	0,550	0,793	0,789
24.03.2025 23	24,00	55,46	40,72	14,74	54,902	55,063	-0,161	0,600	0,550	0,808	0,811
25.03.2025 23	24,00	55,43	40,80	14,63	54,213	54,862	-0,649	0,600	0,550	0,791	0,801
26.03.2025 23	24,00	55,31	40,92	14,39	54,215	13,201	41,014	0,600	0,550	0,774	0,174
27.03.2025 23	24,00	57,45	42,36	15,09	53,667	0,000	53,667	0,600	0,550	0,805	0,000
28.03.2025 23	24,00	57,20	43,27	13,93	50,701	0,000	50,701	0,600	0,550	0,745	0,000
29.03.2025 23	24,00	28,46	28,40	0,06	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	23,47	24,54	-1,07	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	41,03	32,46	8,57	30,583	0,000	30,583	0,600	0,550	0,450	0,000
01.04.2025 23	24,00	55,29	40,85	14,44	50,765	0,000	50,765	0,600	0,550	0,733	0,000
02.04.2025 23	24,00	41,61	34,13	7,48	23,993	0,000	23,993	0,600	0,550	0,318	0,000
03.04.2025 23	24,00	55,61	41,34	14,27	53,515	0,000	53,515	0,600	0,550	0,762	0,000
04.04.2025 23	24,00	53,84	39,80	14,04	50,013	0,000	50,013	0,600	0,550	0,702	0,000
05.04.2025 23	24,00	54,64	40,79	13,85	54,826	0,000	54,826	0,600	0,550	0,758	0,000
06.04.2025 23	24,00	53,04	39,62	13,42	52,203	0,000	52,203	0,600	0,550	0,699	0,000
07.04.2025 23	24,00	45,48	36,38	9,10	32,589	0,000	32,589	0,600	0,550	0,428	0,000
08.04.2025 23	24,00	52,86	38,68	14,18	50,333	0,000	50,333	0,600	0,550	0,713	0,000
09.04.2025 23	24,00	55,76	40,12	15,64	51,443	0,000	51,443	0,600	0,550	0,805	0,000
10.04.2025 23	24,00	55,91	40,65	15,26	53,609	0,000	53,609	0,600	0,550	0,817	0,000
11.04.2025 23	24,00	53,65	39,58	14,07	54,063	0,000	54,063	0,600	0,550	0,759	0,000
12.04.2025 23	24,00	45,14	35,48	9,66	39,312	0,000	39,312	0,600	0,550	0,547	0,000
13.04.2025 23	24,00	53,47	39,00	14,47	53,871	0,000	53,871	0,600	0,550	0,778	0,000
14.04.2025 23	24,00	53,61	39,37	14,24	51,691	0,000	51,691	0,600	0,550	0,748	0,000
15.04.2025 23	24,00	36,30	33,67	2,63	19,739	0,000	19,739	0,600	0,550	0,268	0,000
16.04.2025 23	23,87	19,27	21,62	-2,35	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
17.04.2025 23	23,87	18,39	20,48	-2,09	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	23,99	47,66	36,86	10,80	40,715	8,607	32,108	0,600	0,550	0,585	0,125
Итого	647,73				1099,310	232,384	866,926			15,783	3,363

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
21.03.2025 23	46646,331	46734,047	626,549	627,539
17.04.2025 23	47745,641	46966,431	642,332	630,902

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru