

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.05.2025 23	24,00	54,62	52,43	2,19	13,010	5,957	7,053	9,369	9,101	7,053	0,324
22.05.2025 23	24,00	55,33	53,09	2,24	13,880	6,293	7,587	9,393	9,114	7,587	0,353
23.05.2025 23	24,00	55,56	53,44	2,12	13,650	6,463	7,187	9,435	9,159	7,187	0,335
24.05.2025 23	24,00	55,26	53,17	2,09	13,270	5,887	7,383	9,412	9,142	7,383	0,343
25.05.2025 23	24,00	55,69	53,23	2,46	13,450	5,250	8,200	9,320	9,051	8,200	0,384
26.05.2025 23	24,00	28,86	25,30	3,56	6,850	1,287	5,563	4,317	4,219	5,563	0,105
27.05.2025 23	24,00	23,88	21,23	2,65	3,450	0,070	3,380	2,166	2,163	3,380	0,047
28.05.2025 23	24,00	22,21	20,99	1,22	4,190	0,070	4,120	2,072	2,077	4,120	0,050
29.05.2025 23	24,00	20,86	20,41	0,45	3,100	0,046	3,054	1,889	1,901	3,054	0,032
30.05.2025 23	24,00	20,00	19,70	0,30	4,130	0,154	3,976	3,450	3,404	3,976	0,038
31.05.2025 23	24,00	47,65	44,32	3,33	11,470	4,116	7,354	9,148	8,896	7,354	0,319
01.06.2025 23	24,00	54,50	52,46	2,04	14,150	6,180	7,970	9,239	8,971	7,970	0,363
02.06.2025 23	24,00	53,42	51,36	2,06	12,920	5,914	7,006	9,263	8,992	7,006	0,312
03.06.2025 23	24,00	55,20	52,91	2,29	13,340	5,166	8,174	9,233	8,972	8,174	0,378
04.06.2025 23	24,00	40,30	34,64	5,66	8,250	2,394	5,856	5,733	5,578	5,856	0,184
05.06.2025 23	24,00	47,56	45,64	1,92	13,140	5,673	7,467	9,229	8,963	7,467	0,318
06.06.2025 23	24,00	55,33	53,37	1,96	14,070	6,267	7,803	9,290	9,016	7,803	0,362
07.06.2025 23	24,00	54,75	52,66	2,09	13,210	5,506	7,704	9,277	9,005	7,704	0,353
08.06.2025 23	24,00	54,90	52,80	2,10	13,360	5,577	7,783	9,274	9,002	7,783	0,355
09.06.2025 23	24,00	55,41	53,36	2,05	13,280	6,067	7,213	9,278	9,009	7,213	0,335
10.06.2025 23	24,00	55,50	53,49	2,01	13,060	6,010	7,050	9,289	9,020	7,050	0,329
11.06.2025 23	24,00	55,33	53,03	2,30	13,040	5,456	7,584	9,156	8,897	7,584	0,351
12.06.2025 23	24,00	55,50	53,58	1,92	12,760	5,644	7,116	9,274	9,008	7,116	0,330
13.06.2025 23	24,00	55,47	53,51	1,96	12,930	5,580	7,350	9,278	9,011	7,350	0,340
14.06.2025 23	21,28	54,45	51,09	3,36	11,340	4,713	6,627	9,041	8,777	6,627	0,301
15.06.2025 23	24,00	55,09	53,06	2,03	13,120	6,030	7,090	9,272	9,003	7,090	0,328
16.06.2025 23	24,00	51,60	49,80	1,80	12,880	6,000	6,880	9,266	8,999	6,880	0,293
17.06.2025 23	24,00	51,44	49,44	2,00	13,450	5,757	7,693	9,282	9,015	7,693	0,327
18.06.2025 23	23,83	50,98	49,11	1,87	13,380	5,633	7,747	9,222	8,960	7,747	0,324
19.06.2025 23	24,00	51,32	49,51	1,81	13,180	5,873	7,307	8,982	8,713	7,307	0,309
20.06.2025 23	24,00	51,48	49,64	1,84	13,540	5,824	7,716	9,267	8,999	7,716	0,327
Среднее	23,91	48,37	46,19	2,18	11,576	4,737	6,838	8,101	7,875	6,838	0,285
Итого	741,12				358,850	146,857	211,993			211,993	8,848

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.05.2025 23	9023,777	9601,223	-19,529
20.06.2025 23	9382,627	9748,080	-10,681

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1