

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.07.2025 23	24,00	51,81	50,29	1,52	13,460	5,664	7,796	9,227	8,964	7,796	0,331
22.07.2025 23	23,87	52,21	50,66	1,55	12,920	5,936	6,984	9,262	8,993	6,984	0,300
23.07.2025 23	24,00	52,15	50,60	1,55	13,580	5,904	7,676	9,262	8,988	7,676	0,329
24.07.2025 23	24,00	52,26	50,63	1,63	13,280	5,813	7,467	9,264	9,000	7,467	0,321
25.07.2025 23	24,00	48,79	45,90	2,89	11,290	4,337	6,953	9,224	8,968	6,953	0,291
26.07.2025 23	24,00	46,32	43,01	3,31	11,150	3,976	7,174	9,216	8,969	7,174	0,273
27.07.2025 23	24,00	52,13	50,59	1,54	13,200	5,777	7,423	9,261	8,996	7,423	0,318
28.07.2025 23	24,00	52,52	50,97	1,55	13,080	5,763	7,317	9,275	9,013	7,317	0,316
29.07.2025 23	24,00	52,68	51,16	1,52	13,290	5,804	7,486	9,268	9,001	7,486	0,325
30.07.2025 23	24,00	52,77	51,26	1,51	13,710	5,856	7,854	9,227	8,960	7,854	0,341
31.07.2025 23	24,00	52,76	51,30	1,46	13,520	5,794	7,726	9,274	9,011	7,726	0,335
01.08.2025 23	24,00	52,68	51,22	1,46	13,360	5,850	7,510	9,243	8,982	7,510	0,325
02.08.2025 23	24,00	52,71	51,22	1,49	13,820	5,700	8,120	9,272	9,005	8,120	0,351
03.08.2025 23	24,00	50,94	49,61	1,33	13,480	5,853	7,627	9,257	8,996	7,627	0,316
04.08.2025 23	24,00	52,03	50,62	1,41	13,420	5,810	7,610	9,269	9,004	7,610	0,325
05.08.2025 23	24,00	52,37	50,89	1,48	13,530	5,730	7,800	9,217	8,955	7,800	0,335
06.08.2025 23	24,00	52,37	50,95	1,42	13,510	5,717	7,793	9,195	8,931	7,793	0,335
07.08.2025 23	24,00	52,14	50,72	1,42	13,630	5,736	7,894	9,274	9,013	7,894	0,336
08.08.2025 23	24,00	51,97	50,56	1,41	13,160	5,837	7,323	9,246	8,979	7,323	0,311
09.08.2025 23	23,68	52,42	50,81	1,61	12,870	5,327	7,543	9,267	9,011	7,543	0,325
10.08.2025 23	24,00	52,31	50,72	1,59	13,190	5,603	7,587	9,251	8,999	7,587	0,326
11.08.2025 23	24,00	52,33	50,78	1,55	13,130	5,720	7,410	9,229	8,967	7,410	0,319
12.08.2025 23	24,00	52,07	50,55	1,52	13,340	5,757	7,583	9,271	9,011	7,583	0,324
13.08.2025 23	24,00	52,16	50,64	1,52	12,960	5,833	7,127	9,269	9,005	7,127	0,306
14.08.2025 23	24,00	51,87	50,22	1,65	12,970	5,560	7,410	9,130	8,873	7,410	0,316
15.08.2025 23	24,00	51,64	49,89	1,75	11,390	5,153	6,237	9,201	8,952	6,237	0,266
16.08.2025 23	24,00	51,59	49,61	1,98	12,090	4,830	7,260	9,182	8,936	7,260	0,308
17.08.2025 23	24,00	51,63	49,77	1,86	11,410	4,984	6,426	9,226	8,983	6,426	0,274
18.08.2025 23	24,00	51,60	49,78	1,82	11,300	4,970	6,330	9,216	8,966	6,330	0,270
19.08.2025 23	24,00	52,35	50,81	1,54	13,620	6,260	7,360	9,304	9,034	7,360	0,319
20.08.2025 23	24,00	50,29	47,07	3,22	14,230	6,236	7,994	8,705	8,430	7,994	0,328
Среднее	23,99	51,80	50,09	1,71	12,996	5,584	7,413	9,225	8,964	7,413	0,316
Итого	743,55				402,890	173,090	229,800			229,800	9,794

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.07.2025 23	9781,427	9917,156	-1,086
20.08.2025 23	10184,317	10090,246	8,709

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1