

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
21.08.2025 23	24,00	52,09	50,58	1,51	12,870	6,074	6,796	9,248	8,986	6,796	0,292
22.08.2025 23	24,00	52,13	50,55	1,58	13,470	5,953	7,517	9,220	8,950	7,517	0,323
23.08.2025 23	24,00	52,22	50,70	1,52	12,920	6,093	6,827	9,255	8,983	6,827	0,294
24.08.2025 23	24,00	52,38	50,84	1,54	13,030	5,944	7,086	9,238	8,976	7,086	0,306
25.08.2025 23	24,00	52,07	50,49	1,58	13,010	6,083	6,927	9,249	8,981	6,927	0,297
26.08.2025 23	24,00	52,03	50,38	1,65	13,140	5,810	7,330	9,209	8,947	7,330	0,314
27.08.2025 23	24,00	52,18	50,57	1,61	13,220	5,720	7,500	9,227	8,967	7,500	0,322
28.08.2025 23	24,00	52,41	50,81	1,60	12,980	5,857	7,123	9,256	8,993	7,123	0,308
29.08.2025 23	24,00	52,42	50,81	1,61	12,350	5,616	6,734	9,269	9,004	6,734	0,291
30.08.2025 23	24,00	52,56	50,89	1,67	13,010	5,674	7,336	9,226	8,966	7,336	0,318
31.08.2025 23	24,00	52,59	50,95	1,64	13,320	5,586	7,734	9,221	8,965	7,734	0,335
01.09.2025 23	24,00	52,56	50,99	1,57	12,290	5,834	6,456	9,229	8,970	6,456	0,281
02.09.2025 23	24,00	52,54	50,99	1,55	12,780	5,833	6,947	9,229	8,972	6,947	0,301
03.09.2025 23	24,00	52,42	50,83	1,59	13,000	5,643	7,357	9,286	9,022	7,357	0,317
04.09.2025 23	24,00	51,65	48,92	2,73	11,840	4,957	6,883	9,216	8,965	6,883	0,292
05.09.2025 23	24,00	48,55	45,91	2,64	10,580	4,423	6,157	9,164	8,923	6,157	0,260
06.09.2025 23	24,00	44,72	41,51	3,21	10,770	3,857	6,913	9,197	8,953	6,913	0,256
07.09.2025 23	24,00	51,92	50,30	1,62	12,910	5,613	7,297	9,233	8,972	7,297	0,311
08.09.2025 23	24,00	52,24	50,54	1,70	12,730	5,644	7,086	9,236	8,980	7,086	0,305
09.09.2025 23	24,00	51,82	50,12	1,70	13,190	5,570	7,620	9,336	9,075	7,620	0,325
10.09.2025 23	24,00	51,21	49,58	1,63	12,570	5,566	7,004	9,388	9,130	7,004	0,294
11.09.2025 23	24,00	51,61	49,96	1,65	13,100	5,687	7,413	9,350	9,091	7,413	0,314
12.09.2025 23	24,00	51,65	49,94	1,71	13,080	5,623	7,457	9,338	9,083	7,457	0,317
13.09.2025 23	24,00	51,34	49,69	1,65	12,890	5,690	7,200	9,372	9,109	7,200	0,304
14.09.2025 23	24,00	51,52	49,80	1,72	12,950	5,674	7,276	9,375	9,118	7,276	0,309
15.09.2025 23	24,00	51,94	50,21	1,73	12,920	5,753	7,167	9,367	9,106	7,167	0,307
16.09.2025 23	24,00	51,50	49,87	1,63	13,250	5,670	7,580	9,355	9,091	7,580	0,320
17.09.2025 23	24,00	51,77	50,13	1,64	13,640	5,717	7,923	9,432	9,174	7,923	0,337
18.09.2025 23	24,00	50,98	49,31	1,67	13,240	5,760	7,480	9,414	9,155	7,480	0,314
19.09.2025 23	24,00	50,56	48,79	1,77	13,720	5,660	8,060	9,308	9,053	8,060	0,334
20.09.2025 23	24,00	51,38	49,67	1,71	12,940	5,890	7,050	9,349	9,084	7,050	0,299
Среднее	24,00	51,58	49,83	1,75	12,829	5,628	7,201	9,284	9,024	7,201	0,306
Итого	744,00				397,710	174,474	223,236			223,236	9,497

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
20.08.2025 23	10184,317	10090,246	8,709
20.09.2025 23	10582,027	10264,720	18,206

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1