

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.12.2024 по 19.01.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 3

Номер прибора: 1414222

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Vco, м³	Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vco, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³		
20.12.2024 23	24,00	55,97	54,37	1,60	15,180	7,700	7,480	9,007	8,686	7,480	0,351
21.12.2024 23	24,00	55,38	53,87	1,51	15,060	7,790	7,270	9,020	8,697	7,270	0,336
22.12.2024 23	24,00	51,95	50,61	1,34	15,920	7,460	8,460	9,031	8,713	8,460	0,360
23.12.2024 23	24,00	52,08	50,76	1,32	15,690	7,526	8,164	9,029	8,716	8,164	0,349
24.12.2024 23	24,00	44,25	43,32	0,93	14,830	7,794	7,036	9,016	8,698	7,036	0,250
25.12.2024 23	24,00	52,07	50,77	1,30	15,490	7,643	7,847	9,054	8,737	7,847	0,337
26.12.2024 23	24,00	50,94	49,86	1,08	18,240	9,300	8,940	9,094	8,736	8,940	0,371
27.12.2024 23	24,00	52,55	51,47	1,08	18,900	9,930	8,970	9,091	8,725	8,970	0,385
28.12.2024 23	24,00	55,84	54,39	1,45	17,100	8,747	8,353	9,165	8,820	8,353	0,379
29.12.2024 23	24,00	58,51	56,41	2,10	13,970	6,310	7,660	9,356	9,054	7,660	0,380
30.12.2024 23	24,00	59,16	57,04	2,12	13,840	6,343	7,497	9,361	9,059	7,497	0,375
31.12.2024 23	24,00	59,38	57,13	2,25	14,650	5,890	8,760	9,359	9,061	8,760	0,436
01.01.2025 23	24,00	58,69	56,71	1,98	13,230	6,930	6,300	9,373	9,070	6,300	0,316
02.01.2025 23	24,00	59,19	57,14	2,05	13,740	6,680	7,060	9,373	9,073	7,060	0,354
03.01.2025 23	24,00	58,56	56,63	1,93	13,390	6,720	6,670	9,375	9,075	6,670	0,331
04.01.2025 23	24,00	56,57	54,96	1,61	15,770	7,670	8,100	9,437	9,117	8,100	0,380
05.01.2025 23	24,00	59,86	58,20	1,66	16,380	8,720	7,660	9,507	9,164	7,660	0,390
06.01.2025 23	24,00	63,50	61,66	1,84	16,800	8,600	8,200	9,508	9,174	8,200	0,444
07.01.2025 23	24,00	58,46	56,93	1,53	16,700	8,660	8,040	9,510	9,165	8,040	0,396
08.01.2025 23	24,00	58,14	56,59	1,55	17,090	8,280	8,810	9,446	9,110	8,810	0,429
09.01.2025 23	24,00	58,03	56,49	1,54	16,300	8,460	7,840	9,434	9,095	7,840	0,383
10.01.2025 23	24,00	57,91	56,41	1,50	17,220	8,460	8,760	9,506	9,170	8,760	0,426
11.01.2025 23	24,00	58,53	56,97	1,56	16,500	8,410	8,090	9,440	9,110	8,090	0,400
12.01.2025 23	24,00	58,31	56,75	1,56	16,770	8,140	8,630	9,468	9,137	8,630	0,422
13.01.2025 23	24,00	57,05	55,59	1,46	16,310	8,250	8,060	9,494	9,164	8,060	0,384
14.01.2025 23	24,00	58,10	56,49	1,61	16,340	8,230	8,110	9,470	9,130	8,110	0,395
15.01.2025 23	24,00	58,88	57,23	1,65	16,410	8,240	8,170	9,466	9,139	8,170	0,405
16.01.2025 23	24,00	59,63	57,91	1,72	16,860	8,050	8,810	9,479	9,146	8,810	0,441
17.01.2025 23	24,00	59,83	58,12	1,71	16,680	8,180	8,500	9,448	9,117	8,500	0,428
18.01.2025 23	24,00	56,66	55,16	1,50	16,830	8,320	8,510	9,468	9,140	8,510	0,402
19.01.2025 23	24,00	56,09	54,56	1,53	17,520	8,030	9,490	9,413	9,088	9,490	0,441
Среднее	24,00	56,78	55,18	1,60	15,991	7,918	8,072	9,329	9,003	8,072	0,383
Итого	744,00				495,710	245,463	250,247			250,247	11,879

Показания счетчиков:

Дата и время	V3, м³	V4, м³	Q, Гкал
19.12.2024 23	6425,827	8313,190	-84,068
19.01.2025 23	6921,537	8558,653	-72,189

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1