

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТВ7

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 5

Номер прибора: 18071969

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,07	46,32	8,75	155,956	153,258	2,699	0,23	0,27	1,362	1,340
23.03.2025 23	24,00	55,14	46,30	8,84	155,058	152,358	2,699	0,26	0,27	1,370	1,347
24.03.2025 23	24,00	55,97	46,91	9,06	155,892	153,718	2,174	0,24	0,27	1,411	1,393
25.03.2025 23	24,00	55,93	46,94	8,99	154,612	152,420	2,192	0,26	0,27	1,390	1,371
26.03.2025 23	24,00	56,17	47,71	8,46	162,970	160,779	2,191	0,31	0,33	1,378	1,360
27.03.2025 23	24,00	58,13	49,22	8,92	161,234	159,471	1,763	0,27	0,31	1,436	1,422
28.03.2025 23	24,00	58,32	49,30	9,02	146,450	144,438	2,012	0,29	0,32	1,321	1,303
29.03.2025 23	24,00	35,77	29,94	5,83	0,398	0,100	0,298	0,00	0,42	0,002	0,001
30.03.2025 23	24,00	21,15	21,58	-0,43	0,200	0,300	-0,100	0,17	0,42	-0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	54,24	45,56	8,68	94,372	94,072	0,300	0,26	0,31	0,820	0,816
01.04.2025 23	24,00	55,84	47,11	8,73	150,088	149,640	0,447	0,22	0,30	1,307	1,306
02.04.2025 23	24,00	52,48	44,38	8,10	67,910	67,280	0,630	0,10	0,34	0,548	0,545
03.04.2025 23	24,00	56,00	47,75	8,25	166,920	164,326	2,594	0,24	0,27	1,376	1,356
04.04.2025 23	24,00	54,35	45,93	8,42	149,116	146,651	2,464	0,24	0,37	1,251	1,234
05.04.2025 23	24,00	55,15	46,54	8,62	152,414	150,471	1,942	0,25	0,37	1,309	1,296
06.04.2025 23	24,00	53,57	45,45	8,12	152,132	149,863	2,268	0,27	0,41	1,231	1,217
07.04.2025 23	24,00	52,29	44,45	7,84	96,056	94,725	1,330	0,17	0,37	0,751	0,743
08.04.2025 23	24,00	53,24	45,39	7,85	163,512	161,543	1,969	0,27	0,30	1,281	1,268
09.04.2025 23	24,00	56,26	47,21	9,05	158,519	156,756	1,763	0,19	0,24	1,433	1,418
10.04.2025 23	24,00	56,51	47,44	9,07	158,702	157,138	1,563	0,19	0,27	1,437	1,425
11.04.2025 23	24,00	54,23	45,83	8,40	156,817	155,871	0,946	0,24	0,33	1,314	1,310
12.04.2025 23	24,00	51,66	43,51	8,15	115,834	117,260	-1,426	0,20	0,33	0,943	0,956
13.04.2025 23	24,00	53,98	45,59	8,38	162,857	165,393	-2,536	0,27	0,34	1,362	1,386
14.04.2025 23	24,00	54,34	46,03	8,31	158,786	158,324	0,462	0,29	0,36	1,317	1,315
15.04.2025 23	24,00	53,36	45,64	7,72	64,431	63,880	0,551	0,12	0,23	0,496	0,493
16.04.2025 23	24,00	17,16	18,87	-1,70	0,000	0,000	0,000	0,00	0,12	0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	16,90	16,70	0,20	0,000	0,000	0,000	0,00	0,08	0,000	0,000
18.04.2025 23	24,00	14,20	17,33	-3,13	0,100	0,200	-0,100	0,00	0,06	-0,000	-0,001
Среднее	24,00	48,84	41,82	7,02	116,476	115,366	1,111	0,20	0,30	0,994	0,986
Итого	672,00				3261,334	3230,237	31,097			27,845	27,622

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2025 23	52302,926	51296,677	429,759
18.04.2025 23	55564,259	54526,913	457,605

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru