

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,49	43,61	11,88	215,299	216,238	-0,939	0,588	0,539	2,556	2,571
23.03.2025 23	24,00	55,60	43,57	12,03	214,033	215,671	-1,638	0,588	0,539	2,572	2,595
24.03.2025 23	24,00	56,40	44,13	12,27	216,579	217,366	-0,788	0,588	0,539	2,657	2,669
25.03.2025 23	24,00	56,38	44,25	12,13	217,774	218,848	-1,074	0,588	0,539	2,640	2,655
26.03.2025 23	24,00	56,56	45,05	11,51	229,178	230,670	-1,492	0,588	0,539	2,637	2,655
27.03.2025 23	24,00	58,54	45,43	13,11	202,986	204,266	-1,279	0,588	0,539	2,624	2,641
28.03.2025 23	24,00	48,73	39,40	9,33	102,404	102,075	0,329	0,588	0,539	1,424	1,422
29.03.2025 23	24,00	27,14	27,31	-0,17	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
30.03.2025 23	24,00	24,42	25,11	-0,69	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000	0,000
31.03.2025 23	24,00	28,97	25,35	3,62	24,358	25,106	-0,749	0,588	0,539	0,405	0,416
01.04.2025 23	24,00	56,22	43,07	13,15	187,443	187,601	-0,158	0,588	0,539	2,463	2,469
02.04.2025 23	24,00	40,93	34,36	6,57	70,013	69,783	0,230	0,588	0,539	0,840	0,838
03.04.2025 23	24,00	30,18	24,94	5,24	11,744	11,789	-0,045	0,588	0,539	0,235	0,237
04.04.2025 23	24,00	54,76	41,77	12,99	183,121	183,833	-0,712	0,588	0,539	2,376	2,388
05.04.2025 23	24,00	55,54	42,45	13,09	184,665	185,135	-0,470	0,588	0,539	2,415	2,423
06.04.2025 23	24,00	53,93	41,71	12,22	186,614	186,689	-0,075	0,588	0,539	2,277	2,281
07.04.2025 23	24,00	47,87	36,76	11,11	116,853	117,011	-0,157	0,588	0,539	1,388	1,392
08.04.2025 23	24,00	53,80	41,11	12,69	181,993	182,352	-0,360	0,588	0,539	2,307	2,314
09.04.2025 23	24,00	56,78	42,54	14,24	181,192	180,726	0,466	0,588	0,539	2,576	2,572
10.04.2025 23	24,00	56,84	42,65	14,19	181,134	183,877	-2,743	0,588	0,539	2,566	2,609
11.04.2025 23	24,00	54,59	41,38	13,21	181,930	185,487	-3,556	0,588	0,539	2,402	2,452
12.04.2025 23	24,00	47,58	36,17	11,41	135,948	137,635	-1,687	0,588	0,539	1,738	1,760
13.04.2025 23	24,00	54,39	41,39	13,00	191,116	192,851	-1,735	0,588	0,539	2,482	2,507
14.04.2025 23	24,00	54,50	41,40	13,10	182,219	183,630	-1,411	0,588	0,539	2,394	2,417
15.04.2025 23	24,00	40,69	31,73	8,96	72,639	73,172	-0,533	0,588	0,539	0,872	0,880
16.04.2025 23	24,00	20,73	20,75	-0,02	4,792	4,792	0,000	0,588	0,539	-0,000	-0,000
17.04.2025 23	24,00	20,06	20,21	-0,15	0,726	3,058	-2,333	0,588	0,539	-0,000	-0,003
18.04.2025 23	24,00	19,27	19,24	0,03	0,033	0,296	-0,263	0,588	0,539	-0,000	-0,000
Среднее	24,00	45,96	36,67	9,29	131,314	132,141	-0,828	0,588	0,539	1,673	1,684
Итого	672,00				3676,787	3699,958	-23,170			46,845	47,159

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
22.03.2025	1770,067	41895,150
20.04.2025	1816,912	41871,979

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru