

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2025 23	24,00	61,56	54,30	7,26	84,591	77,362	7,229	3,997	3,498	7,229	0,902
23.03.2025 23	24,00	61,80	54,48	7,32	85,036	77,317	7,719	3,997	3,498	7,719	0,932
24.03.2025 23	24,00	60,54	53,07	7,47	79,474	70,810	8,664	3,997	3,498	8,664	0,935
25.03.2025 23	24,00	59,90	52,64	7,26	78,094	71,027	7,067	3,997	3,498	7,067	0,841
26.03.2025 23	24,00	59,13	52,23	6,90	78,570	70,618	7,952	3,997	3,498	7,952	0,854
27.03.2025 23	24,00	59,99	53,02	6,97	78,706	71,429	7,277	3,997	3,498	7,277	0,834
28.03.2025 23	24,00	59,95	52,99	6,96	79,021	71,391	7,630	3,997	3,498	7,630	0,850
29.03.2025 23	24,00	62,86	55,02	7,84	79,361	72,041	7,320	3,997	3,498	7,320	0,914
30.03.2025 23	24,00	54,79	48,39	6,40	79,026	70,771	8,255	3,997	3,498	8,255	0,821
31.03.2025 23	24,00	53,56	47,26	6,30	78,181	70,108	8,073	3,997	3,498	8,073	0,789
01.04.2025 23	24,00	59,09	51,76	7,33	79,213	71,954	7,259	3,997	3,498	7,259	0,858
02.04.2025 23	24,00	56,73	50,08	6,65	78,970	71,450	7,520	3,997	3,498	7,520	0,797
03.04.2025 23	24,00	57,98	51,07	6,91	86,298	79,637	6,661	3,997	3,498	6,661	0,854
04.04.2025 23	24,00	60,82	53,86	6,96	92,729	85,872	6,857	3,997	3,498	6,857	0,916
05.04.2025 23	24,00	61,98	54,84	7,14	93,565	86,135	7,430	3,997	3,498	7,430	0,968
06.04.2025 23	24,00	60,91	53,97	6,94	93,130	85,378	7,752	3,997	3,498	7,752	0,957
07.04.2025 23	24,00	61,12	54,24	6,88	93,455	86,850	6,605	3,997	3,498	6,605	0,906
08.04.2025 23	24,00	52,44	46,54	5,90	63,083	57,407	5,676	3,997	3,498	5,676	0,667
09.04.2025 23	24,00	65,12	56,39	8,73	75,497	69,077	6,420	3,997	3,498	6,420	0,918
10.04.2025 23	24,00	64,88	55,43	9,45	68,020	60,000	8,020	3,997	3,498	8,020	0,965
11.04.2025 23	24,00	62,19	53,26	8,93	66,838	60,312	6,526	3,997	3,498	6,526	0,848
12.04.2025 23	24,00	61,34	52,32	9,02	67,816	59,090	8,726	3,997	3,498	8,726	0,951
13.04.2025 23	24,00	62,35	53,25	9,10	67,652	59,300	8,352	3,997	3,498	8,352	0,943
14.04.2025 23	24,00	62,81	51,95	10,86	55,372	47,643	7,729	3,997	3,498	7,729	0,877
15.04.2025 23	24,00	64,36	51,77	12,59	49,584	42,429	7,155	3,997	3,498	7,155	0,892
16.04.2025 23	24,00	62,57	50,21	12,36	49,637	41,495	8,142	3,997	3,498	8,142	0,922
17.04.2025 23	24,00	57,70	46,87	10,83	49,312	40,318	8,994	3,997	3,498	8,994	0,870
18.04.2025 23	24,00	57,53	46,62	10,91	49,779	40,989	8,790	3,997	3,498	8,790	0,867
19.04.2025 23	24,00	60,06	48,51	11,55	50,058	41,123	8,935	3,997	3,498	8,935	0,908
20.04.2025 23	24,00	60,92	49,17	11,75	50,563	42,754	7,809	3,997	3,498	7,809	0,883
Среднее	24,00	60,23	51,85	8,38	71,451	64,221	7,618	3,997	3,498	7,618	0,881
Итого	720,00				2180,631	1952,087	228,544			228,544	26,440

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2025	10404,641	1093,411
20.04.2025	10621,528	1119,851

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru