

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель: ТСЖ "Водолей"

Адрес: г. Туапсе, ул. Рабфаковская, д. 9

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1202541

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.04.2025 23	24,00	58,62	47,43	11,19	50,293	41,866	8,427	3,997	3,498	8,427	0,873
22.04.2025 23	24,00	61,69	47,35	14,34	41,690	34,574	7,116	3,997	3,498	7,116	0,838
23.04.2025 23	24,00	61,41	49,38	12,03	50,000	42,690	7,310	3,997	3,498	7,310	0,879
24.04.2025 23	24,00	64,99	51,87	13,12	50,315	42,017	8,298	3,997	3,498	8,298	0,977
25.04.2025 23	24,00	59,31	47,65	11,66	50,120	41,852	8,268	3,997	3,498	8,268	0,883
26.04.2025 23	24,00	62,09	49,44	12,65	49,837	41,602	8,235	3,997	3,498	8,235	0,937
27.04.2025 23	24,00	60,45	48,16	12,29	49,121	41,525	7,596	3,997	3,498	7,596	0,894
28.04.2025 23	24,00	57,76	45,18	12,58	46,331	38,186	8,145	3,997	3,498	8,145	0,842
29.04.2025 23	24,00	58,34	46,29	12,05	49,433	41,168	8,265	3,997	3,498	8,265	0,897
30.04.2025 23	24,00	58,84	46,78	12,06	49,510	41,298	8,212	3,997	3,498	8,212	0,894
01.05.2025 23	24,00	59,93	47,74	12,19	49,726	41,467	8,259	3,997	3,498	8,259	0,910
02.05.2025 23	24,00	59,46	47,58	11,88	49,559	41,839	7,720	3,997	3,498	7,720	0,873
03.05.2025 23	24,00	59,11	47,38	11,73	49,794	41,266	8,528	3,997	3,498	8,528	0,908
04.05.2025 23	24,00	59,45	47,42	12,03	49,504	39,858	9,646	3,997	3,498	9,646	0,959
05.05.2025 23	24,00	56,74	45,76	10,98	49,597	41,023	8,574	3,997	3,498	8,574	0,852
06.05.2025 23	24,00	55,63	45,05	10,58	49,111	40,908	8,203	3,997	3,498	8,203	0,809
07.05.2025 23	24,00	54,84	44,55	10,29	49,245	40,098	9,147	3,997	3,498	9,147	0,825
08.05.2025 23	24,00	55,79	45,06	10,73	49,589	40,563	9,026	3,997	3,498	9,026	0,854
09.05.2025 23	24,00	54,88	44,73	10,15	49,363	40,981	8,382	3,997	3,498	8,382	0,795
10.05.2025 23	24,00	54,75	44,54	10,21	49,453	41,247	8,206	3,997	3,498	8,206	0,790
11.05.2025 23	24,00	55,00	44,77	10,23	49,480	39,529	9,951	3,997	3,498	9,951	0,860
12.05.2025 23	24,00	54,35	43,14	11,21	46,155	36,856	9,299	3,997	3,498	9,299	0,797
13.05.2025 23	24,00	55,58	45,15	10,43	49,607	40,517	9,090	3,997	3,498	9,090	0,838
14.05.2025 23	24,00	55,37	44,96	10,41	49,654	39,970	9,684	3,997	3,498	9,684	0,855
15.05.2025 23	24,00	54,82	44,41	10,41	49,776	40,388	9,388	3,997	3,498	9,388	0,847
16.05.2025 23	24,00	54,80	44,35	10,45	49,635	40,676	8,959	3,997	3,498	8,959	0,829
17.05.2025 23	24,00	55,01	44,82	10,19	49,679	39,995	9,684	3,997	3,498	9,684	0,851
18.05.2025 23	24,00	55,82	45,45	10,37	49,718	38,857	10,861	3,997	3,498	10,861	0,900
19.05.2025 23	23,98	54,94	44,83	10,11	49,859	39,445	10,414	3,997	3,498	10,414	0,870
20.05.2025 23	24,00	55,15	44,97	10,18	49,794	39,445	10,349	3,997	3,498	10,349	0,877
Среднее	24,00	57,50	46,21	11,29	48,383	39,974	8,775	3,997	3,498	8,775	0,867
Итого	719,98				1474,949	1211,706	263,243			263,243	26,012

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.04.2025	10621,528	1119,851
20.05.2025	10873,797	1145,863

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru