

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.01.2025 по 17.02.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 98911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
20.01.2025 23	24,00	54,60	42,93	11,67	103,706	98,400	5,306	6,000	5,500	1,208	1,149
21.01.2025 23	24,00	53,88	42,43	11,44	118,955	109,223	9,731	6,000	5,500	1,360	1,250
22.01.2025 23	24,00	55,86	43,61	12,25	119,303	110,797	8,506	6,000	5,500	1,459	1,357
23.01.2025 23	24,00	54,92	42,89	12,03	114,122	106,993	7,129	6,000	5,500	1,372	1,287
24.01.2025 23	24,00	55,15	42,33	12,82	104,664	99,660	5,004	6,000	5,500	1,340	1,278
25.01.2025 23	24,00	51,45	40,22	11,23	104,654	100,762	3,892	6,000	5,500	1,175	1,132
26.01.2025 23	24,00	54,40	41,85	12,55	102,986	101,424	1,562	6,000	5,500	1,291	1,273
27.01.2025 23	24,00	54,68	42,04	12,64	104,885	105,631	-0,746	6,000	5,500	1,325	1,335
28.01.2025 23	24,00	55,81	42,89	12,92	107,804	110,323	-2,520	6,000	5,500	1,390	1,425
29.01.2025 23	24,00	54,90	42,44	12,46	107,862	109,759	-1,896	6,000	5,500	1,342	1,367
30.01.2025 23	24,00	53,93	41,88	12,05	107,448	109,307	-1,859	6,000	5,500	1,293	1,317
31.01.2025 23	24,00	54,32	42,11	12,21	106,699	109,535	-2,836	6,000	5,500	1,302	1,338
01.02.2025 23	24,00	55,09	42,57	12,52	106,235	108,414	-2,180	6,000	5,500	1,328	1,357
02.02.2025 23	24,00	55,22	42,83	12,40	106,612	104,339	2,274	6,000	5,500	1,320	1,294
03.02.2025 23	24,00	52,08	41,00	11,08	106,481	102,607	3,875	6,000	5,500	1,179	1,137
04.02.2025 23	24,00	55,13	42,67	12,46	106,094	102,174	3,920	6,000	5,500	1,320	1,273
05.02.2025 23	24,00	55,43	42,71	12,72	106,089	102,500	3,589	6,000	5,500	1,348	1,304
06.02.2025 23	24,00	55,32	42,41	12,91	105,977	102,413	3,564	6,000	5,500	1,367	1,322
07.02.2025 23	24,00	56,22	42,67	13,56	106,135	102,263	3,872	6,000	5,500	1,437	1,386
08.02.2025 23	24,00	55,34	41,92	13,42	106,163	102,383	3,779	6,000	5,500	1,423	1,374
09.02.2025 23	24,00	55,08	41,51	13,56	105,713	101,844	3,869	6,000	5,500	1,432	1,381
10.02.2025 23	24,00	55,96	41,99	13,96	105,253	101,279	3,974	6,000	5,500	1,468	1,414
11.02.2025 23	24,00	56,38	42,45	13,92	105,320	101,360	3,960	6,000	5,500	1,464	1,411
12.02.2025 23	24,00	56,12	42,46	13,67	105,599	102,143	3,456	6,000	5,500	1,442	1,396
13.02.2025 23	24,00	56,52	42,81	13,71	105,726	103,318	2,408	6,000	5,500	1,447	1,416
14.02.2025 23	24,00	56,77	42,96	13,81	104,984	103,064	1,920	6,000	5,500	1,448	1,423
15.02.2025 23	24,00	55,69	42,86	12,84	109,298	106,955	2,344	6,000	5,500	1,401	1,373
16.02.2025 23	24,00	54,38	41,55	12,83	101,903	100,970	0,933	6,000	5,500	1,305	1,296
17.02.2025 23	24,00	54,99	40,98	14,02	99,023	99,921	-0,898	6,000	5,500	1,386	1,400
Среднее	24,00	55,02	42,27	12,75	106,748	104,130	2,618	6,000	5,500	1,358	1,326
Итого	696,00				3095,693	3019,759	75,935			39,373	38,466

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
20.01.2025	44438,065	41127,711	483,803
17.02.2025	47533,758	44147,470	523,176

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru