

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 98911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
22.03.2025 23	24,00	55,17	44,58	10,59	130,090	132,497	-2,407	6,000	5,500	1,376	1,403
23.03.2025 23	24,00	55,68	44,95	10,73	130,195	131,337	-1,142	6,000	5,500	1,395	1,409
24.03.2025 23	24,00	53,37	43,51	9,86	106,688	105,994	0,694	6,000	5,500	1,050	1,045
25.03.2025 23	24,00	50,54	40,95	9,60	68,967	66,091	2,876	6,000	5,500	0,659	0,634
26.03.2025 23	24,00	51,45	42,70	8,76	145,086	137,694	7,392	6,000	5,500	1,270	1,206
27.03.2025 23	24,00	53,56	44,41	9,14	146,776	140,352	6,424	6,000	5,500	1,340	1,283
28.03.2025 23	24,00	51,52	42,92	8,60	134,745	128,974	5,772	6,000	5,500	1,160	1,110
29.03.2025 23	24,00	31,61	23,97	7,63	8,009	6,221	1,788	6,000	5,500	0,066	0,047
30.03.2025 23	24,00	17,70	18,94	-1,24	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
31.03.2025 23	24,00	44,34	37,42	6,93	81,362	77,102	4,260	6,000	5,500	0,564	0,534
01.04.2025 23	24,00	51,81	43,50	8,31	149,130	142,565	6,565	6,000	5,500	1,238	1,185
02.04.2025 23	24,00	49,57	40,78	8,80	60,423	58,674	1,749	6,000	5,500	0,527	0,516
03.04.2025 23	24,00	46,98	39,77	7,21	148,022	143,925	4,097	6,000	5,500	1,065	1,038
04.04.2025 23	24,00	52,05	43,53	8,52	142,922	139,660	3,263	6,000	5,500	1,216	1,190
05.04.2025 23	24,00	53,17	44,17	9,00	142,077	140,713	1,364	6,000	5,500	1,277	1,267
06.04.2025 23	24,00	52,22	43,39	8,83	140,631	140,560	0,071	6,000	5,500	1,240	1,241
07.04.2025 23	24,00	53,09	44,29	8,79	142,723	142,390	0,334	6,000	5,500	1,254	1,252
08.04.2025 23	24,00	53,01	43,90	9,11	138,257	137,934	0,323	6,000	5,500	1,259	1,257
09.04.2025 23	24,00	53,56	43,87	9,69	136,466	136,667	-0,201	6,000	5,500	1,321	1,324
10.04.2025 23	24,00	53,18	43,70	9,49	138,198	138,511	-0,312	6,000	5,500	1,310	1,314
11.04.2025 23	24,00	52,88	43,39	9,49	136,313	136,675	-0,361	6,000	5,500	1,292	1,297
12.04.2025 23	24,00	52,83	43,12	9,71	133,839	132,358	1,481	6,000	5,500	1,298	1,285
13.04.2025 23	24,00	52,15	42,56	9,60	133,803	131,803	2,000	6,000	5,500	1,283	1,265
14.04.2025 23	24,00	51,44	42,43	9,02	137,965	135,359	2,606	6,000	5,500	1,242	1,220
15.04.2025 23	24,00	50,68	41,15	9,52	68,299	67,019	1,279	6,000	5,500	0,646	0,638
16.04.2025 23	24,00	20,36	19,22	1,14	6,859	6,802	0,057	6,000	5,500	0,008	0,008
17.04.2025 23	24,00	15,29	17,43	-2,14	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000	-0,000
Среднее	24,00	47,38	39,43	7,95	107,698	105,847	1,851	6,000	5,500	0,976	0,962
Итого	647,99				2907,848	2857,877	49,971			26,356	25,966

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
22.03.2025	51285,685	47746,563	565,653
20.04.2025	54193,533	50604,439	592,008

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru