

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 18.02.2025 по 21.03.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Софьи Перовской, д. 3

Номер прибора: 801464

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
18.02.2025 23	24,00	56,35	42,32	14,03	74,287	75,850	-1,563	1,041	1,063
19.02.2025 23	24,00	56,43	42,17	14,26	74,186	75,854	-1,668	1,057	1,081
20.02.2025 23	24,00	56,96	42,37	14,59	74,561	76,046	-1,485	1,086	1,108
21.02.2025 23	24,00	56,25	41,68	14,57	74,489	76,167	-1,678	1,084	1,108
22.02.2025 23	24,00	55,81	41,31	14,50	74,504	76,276	-1,772	1,079	1,105
23.02.2025 23	24,00	55,67	41,27	14,40	74,905	76,576	-1,671	1,077	1,101
24.02.2025 23	24,00	56,38	41,83	14,55	74,877	76,559	-1,682	1,088	1,113
25.02.2025 23	24,00	56,39	41,96	14,43	75,075	76,654	-1,579	1,082	1,105
26.02.2025 23	24,00	56,04	41,61	14,43	75,087	76,763	-1,676	1,082	1,106
27.02.2025 23	24,00	56,25	41,68	14,57	74,883	76,365	-1,482	1,089	1,111
28.02.2025 23	24,00	57,11	42,38	14,73	74,555	76,145	-1,590	1,097	1,120
01.03.2025 23	24,00	57,21	42,74	14,47	74,847	76,630	-1,783	1,082	1,108
02.03.2025 23	24,00	57,67	43,22	14,45	74,927	76,714	-1,787	1,081	1,107
03.03.2025 23	24,00	56,65	42,87	13,78	75,163	76,923	-1,760	1,035	1,059
04.03.2025 23	24,00	57,53	43,41	14,12	74,933	76,608	-1,675	1,057	1,081
05.03.2025 23	24,00	56,88	43,27	13,61	74,859	76,613	-1,754	1,018	1,042
06.03.2025 23	24,00	56,75	43,37	13,38	74,963	76,808	-1,845	1,001	1,026
07.03.2025 23	24,00	54,84	42,47	12,37	75,230	76,738	-1,508	0,930	0,948
08.03.2025 23	24,00	55,58	42,92	12,66	75,104	76,623	-1,519	0,950	0,969
09.03.2025 23	24,00	55,65	43,22	12,43	75,201	76,714	-1,513	0,933	0,952
10.03.2025 23	24,00	56,68	43,92	12,76	75,159	76,691	-1,532	0,958	0,978
11.03.2025 23	24,00	54,60	42,85	11,75	75,437	76,825	-1,388	0,885	0,901
12.03.2025 23	24,00	52,72	41,80	10,92	75,406	76,856	-1,450	0,822	0,838
13.03.2025 23	24,00	52,29	41,70	10,59	44,814	45,917	-1,103	0,499	0,513
14.03.2025 23	24,00	54,57	43,13	11,44	74,450	76,022	-1,572	0,851	0,868
15.03.2025 23	24,00	56,78	44,75	12,03	74,566	76,169	-1,603	0,896	0,915
16.03.2025 23	24,00	53,75	43,24	10,51	74,874	76,316	-1,442	0,786	0,801
17.03.2025 23	24,00	45,91	39,99	5,92	30,688	31,459	-0,771	0,212	0,215
18.03.2025 23	24,00	50,69	40,82	9,87	42,969	43,848	-0,879	0,443	0,451
19.03.2025 23	24,00	52,70	41,93	10,77	74,913	76,457	-1,544	0,807	0,823
20.03.2025 23	24,00	54,33	42,46	11,87	75,052	76,539	-1,487	0,890	0,908
21.03.2025 23	24,00	55,66	43,30	12,36	75,102	76,612	-1,510	0,927	0,946
Среднее	24,00	55,28	42,44	12,85	71,565	73,104	-1,540	0,935	0,955
Итого	768,00				2290,066	2339,337	-49,271	29,928	30,573

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
18.02.2025	90779,954	90782,296	608,051	608,653
21.03.2025	93070,020	93121,633	637,979	639,226

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru